

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9090.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24477**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 208340	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2023	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ-32-B1	0,067	30		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ-32-B1	0,067	30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)			ПРЭМ-32-B1	0,067	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2108	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,2226			
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0565			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 64,0405	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 22,6	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал								
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4					
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2					
23.07.2023	1,00	*	4,63	0,00	4,63	68,43	68,31	0,12				0,00		0,00	0,00	0,00						52,58				0,00	
24.07.2023	1,00	*	4,50	0,00	4,50	66,83	66,69	0,14				0,00		0,00	0,00	0,00						56,57				0,00	
25.07.2023		*																									
26.07.2023	1,00	*	4,10	0,00	4,10	64,00	63,86	0,14				0,00		0,00	0,00	0,00						51,62				0,00	
27.07.2023	1,00	*	4,03	0,00	4,03	63,15	63,02	0,13				0,00		0,00	0,00	0,00						47,81				0,00	
28.07.2023		*																									
29.07.2023	1,00	*	3,76	0,00	3,76	64,95	64,79	0,16				0,00		0,00	0,00	0,00						57,03				0,00	
30.07.2023		*																									
31.07.2023		*																									
01.08.2023	2,00	*	7,72	0,00	7,72	64,92	64,78	0,14				0,00		0,00	0,00	0,00						52,02				0,00	
02.08.2023	1,00	*	3,77	0,00	3,77	63,54	63,42	0,12				0,00		0,00	0,00	0,00						51,95				0,00	
03.08.2023	3,00	*	12,67	0,00	12,67	66,24	66,12	0,12				0,00		0,00	0,00	0,00						54,44				0,00	
04.08.2023	12,00	*	54,79	46,85	7,94	67,84	67,71	0,13				3,06		3,06	3,15	3,15						66,26				0,22	
05.08.2023	24,00	*	109,24	101,93	7,31	68,48	68,34	0,14				6,27		6,27	6,42	6,42						67,75				0,42	
06.08.2023	24,00	*	106,65	100,00	6,65	68,02	67,91	0,11				5,62		5,62	5,72	5,72						67,15				0,38	
07.08.2023	24,00	*	106,73	100,21	6,52	66,90	66,78	0,12				5,48		5,48	5,57	5,57						66,56				0,37	
08.08.2023	24,00	*	112,49	105,41	7,08	70,14	70,03	0,11				5,87		5,87	6,01	6,01						69,20				0,41	
09.08.2023	24,00	*	111,85	104,74	7,11	68,44	68,30	0,14				5,86		5,86	5,97	5,97						68,19				0,40	
10.08.2023	24,00	*	112,51	105,28	7,23	70,78	70,64	0,14				6,08		6,08	6,22	6,22						70,12				0,43	
11.08.2023	24,00	*	113,38	106,98	6,40	68,64	68,55	0,09				5,11		5,11	5,21	5,21						67,57				0,34	
12.08.2023	24,00	*	113,46	107,52	5,94	67,60	67,49	0,11				4,78		4,78	4,85	4,85						66,81				0,32	
13.08.2023	24,00	*	112,81	106,52	6,29	70,68	70,55	0,13				5,26		5,26	5,38	5,38						69,89				0,37	
14.08.2023	24,00	*	112,91	106,06	6,85	70,03	69,89	0,14				5,56		5,56	5,68	5,68						69,42				0,39	
15.08.2023	24,00	*	115,37	109,51	5,86	72,59	72,45	0,14				4,67		4,67	4,77	4,77						71,69				0,34	
16.08.2023	24,00	*	113,90	107,55	6,35	72,53	72,41	0,12				5,11		5,11	5,25	5,25						71,60				0,37	
17.08.2023	24,00	*	112,47	103,63	8,84	71,03	70,89	0,14				7,79		7,79	7,95	7,95						70,47				0,55	
18.08.2023	24,00	*	111,52	104,63	6,89	70,81	70,68	0,13				5,76		5,76	5,89	5,89						70,03				0,40	
19.08.2023	24,00	*	112,38	105,12	7,26	69,65	69,53	0,12				6,14		6,14	6,24	6,24						68,87				0,42	
20.08.2023	24,00	*	110,19	103,77	6,42	68,41	68,29	0,12				5,54		5,54	5,63	5,63						67,62				0,37	
21.08.2023	24,00	*	110,41	104,32	6,09	68,89	68,76	0,13				5,17		5,17	5,27	5,27						68,18				0,35	
22.08.2023	24,00	*	111,83	105,11	6,72	70,52	70,38	0,14				5,64		5,64	5,78	5,78						69,84				0,40	
Среднее	16,85		111,30	102,07	9,23	68,30	68,17	0,13				5,53		5,53	5,64	5,64						64,12				0,38	
Итого	455,00		2110,07	1935,14	174,93							104,77		104,77	106,96	106,96										7,25	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **289 час 4,68 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **289 час 69,48 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **18,74 °C 3,24 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **8,69 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:24 GMT+03:00
 Представитель ООО "ЖКС № 2 Невского района" 005cdef3-9c4a-4ef2-8240-a137e92ef353



Идентификатор документа 003cdef3-9c4a-4ef2-8240-a137e92ef353



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа