

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 2, лит. Ф**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33954.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109729**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749	расходомер:	15.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,121
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0,055
			Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.м.= 22

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	99,77	93,49	6,28	67,98	67,66	0,32			9,11		9,11	9,30		9,30		67,74				0,62
24.07.2023	24,00	*	102,67	97,57	5,10	67,31	67,05	0,26			7,69		7,69	7,87		7,87		66,62				0,51
25.07.2023	24,00	*	111,09	104,37	6,72	65,76	65,52	0,24			9,54		9,54	9,72		9,72		65,21				0,62
26.07.2023	24,00	*	109,47	103,87	5,60	64,14	63,91	0,23			8,27		8,27	8,44		8,44		63,60				0,53
27.07.2023	24,00	*	109,99	103,50	6,49	65,05	64,82	0,23			9,21		9,21	9,39		9,39		64,64				0,60
28.07.2023	24,00	*	105,89	100,00	5,89	65,75	65,48	0,27			8,46		8,46	8,65		8,65		65,42				0,56
29.07.2023	24,00	*	104,13	98,14	5,99	65,32	65,07	0,25			8,53		8,53	8,71		8,71		64,77				0,55
30.07.2023	24,00	*	103,43	97,15	6,28	65,49	65,23	0,26			8,88		8,88	9,07		9,07		65,10				0,58
31.07.2023	24,00	*	102,93	96,68	6,25	65,76	65,49	0,27			8,77		8,77	8,95		8,95		65,38				0,57
01.08.2023	24,00	*	104,31	98,57	5,74	65,61	65,36	0,25			8,29		8,29	8,47		8,47		65,05				0,54
02.08.2023	24,00	*	103,29	97,61	5,68	66,06	65,78	0,28			8,17		8,17	8,33		8,33		65,93				0,54
03.08.2023	24,00	*	111,17	105,58	5,59	66,96	66,73	0,23			8,34		8,34	8,51		8,51		66,32				0,56
04.08.2023	24,00	*	111,95	106,81	5,14	68,16	67,89	0,27			7,95		7,95	8,10		8,10		67,93				0,54
05.08.2023	24,00	*	113,83	107,66	6,17	69,63	69,38	0,25			8,92		8,92	9,13		9,13		69,23				0,62
06.08.2023	24,00	*	111,36	105,47	5,89	68,90	68,69	0,21			8,73		8,73	8,92		8,92		68,00				0,59
07.08.2023	24,00	*	114,45	109,87	4,58	68,20	67,95	0,25			7,41		7,41	7,59		7,59		67,93				0,51
08.08.2023	24,00	*	120,69	117,12	3,57	71,17	70,94	0,23			6,54		6,54	6,72		6,72		70,48				0,46
09.08.2023	24,00	*	120,55	115,80	4,75	69,77	69,53	0,24			7,84		7,84	8,02		8,02		69,35				0,54
10.08.2023	24,00	*	119,25	115,01	4,24	72,06	71,80	0,26			7,26		7,26	7,45		7,45		71,55				0,52
11.08.2023	24,00	*	121,11	116,61	4,50	69,40	69,20	0,20			7,68		7,68	7,86		7,86		68,40				0,53
12.08.2023	24,00	*	121,28	117,10	4,18	68,99	68,75	0,24			7,21		7,21	7,38		7,38		68,72				0,50
13.08.2023	24,00	*	121,45	116,96	4,49	71,96	71,71	0,25			7,64		7,64	7,82		7,82		71,52				0,55
14.08.2023	24,00	*	119,59	115,82	3,77	71,25	71,00	0,25			6,85		6,85	7,00		7,00		70,78				0,48
15.08.2023	24,00	*	122,33	118,83	3,50	73,89	73,64	0,25			6,67		6,67	6,82		6,82		73,25				0,49
16.08.2023	24,00	*	121,19	118,29	2,90	73,58	73,33	0,25			5,98		5,98	6,15		6,15		72,95				0,44
17.08.2023	24,00	*	118,90	116,19	2,71	72,22	71,97	0,25			5,79		5,79	5,94		5,94		71,55				0,41
18.08.2023	24,00	*	120,48	116,68	3,80	71,93	71,67	0,26			6,80		6,80	6,97		6,97		71,40				0,49
19.08.2023	24,00	*	120,85	116,58	4,27	70,71	70,48	0,23			7,34		7,34	7,51		7,51		70,06				0,51
20.08.2023	24,00	*	120,06	114,72	5,34	69,51	69,27	0,24			8,39		8,39	8,57		8,57		69,00				0,58
21.08.2023	24,00	*	120,63	115,68	4,95	70,15	69,90	0,25			7,91		7,91	8,08		8,08		69,76				0,55
22.08.2023	24,00	*	120,57	116,78	3,79	71,75	71,49	0,26			6,84		6,84	7,01		7,01		71,20				0,49
Среднее	24,00		113,83	108,86	4,97	68,85	68,60	0,25			7,84		7,84	8,01		8,01		68,35				0,53
Итого	744,00		3528,66	3374,51	154,15						243,01		243,01	248,45		248,45						16,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,9 °C** **4,59** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **11,99** Гкал





Передан через Диадок 29.08.2023 14:24 GMT+03:00
 Представитель: ees3ccee48d145b765c592b294ed7b6a@obukhovoenrgo.ru



Идентификатор документа eec3ceed-48d1-4567-85c5-92b294ed7b6a



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа