Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_август_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 17.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023		11;10;2;																					
24.07.2023		11;10;2;																					
25.07.2023		11;10;2;																					
26.07.2023		11;10;2;																					
27.07.2023		11;10;2;																					
28.07.2023		11;10;2;																					
29.07.2023		11;10;2;																					
30.07.2023		11;10;2;																					
31.07.2023		11;10;2;																					
01.08.2023		11;10;2;																					
02.08.2023	24.00	14;11;10;2	7.56	0.00	7.55	67.16	70.00	-2.84	6.10	4.00		7.48	0.00	0.00	7.63	0.00	7.63	-	66.60	0.00				0.51
03.08.2023	24.00	14;	11.91	0.00	11.91	66.55	33.55	33.00	6.10	4.00		11.85	0.00	0.00	12.09	0.00	12.09	-	66.02	0.00				0.79
04.08.2023	24.00	14;	12.60	0.00	12.60	66.47	33.31	33.17	6.10	4.00		12.59	0.00	0.00	12.84	0.00	12.84	-	65.96	0.00				0.84
05.08.2023	24.00	14;	12.14	0.00	12.14	66.38	33.31	33.06	6.10	4.00		12.08	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32	-	65.84	0.00				0.81
06.08.2023	24.00	16;14;	11.93	0.20	11.73	60.64	40.84	19.81	6.10	4.00		12.00	0.00	0.00	12.21	0.00	12.21	-	60.07	0.00				0.72
07.08.2023	24.00	16;14;	5.71	1.29	4.43	43.01	38.13	4.88	6.10	4.00		6.57	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	-	42.34	0.00				0.20
08.08.2023	24.00	20;19;16;14	0.00	0.00	0.00	26.07	25.89	0.18	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	25.65	0.00				0.00
09.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	24.69	24.40	0.30	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.78	0.00				0.00
10.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	24.01	23.79	0.22	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.15	0.00				0.00
11.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	23.57	23.36	0.21	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.72	0.00				0.00
12.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	23.20	23.00	0.20	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.33	0.00				0.00
13.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	23.01	22.82	0.19	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.15	0.00				0.00
14.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	22.65	22.46	0.19	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.80	0.00				0.00
15.08.2023	24.00	20;19;16;	0.00	0.00	0.00	22.50	22.24	0.26	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.57	0.00				0.00
16.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	22.54	22.31	0.22	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.67	0.00				0.00
17.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	22.31	22.15	0.16	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.54	0.00				0.00
18.08.2023	24.00	16;	0.00	0.00	0.00	22.10	21.99	0.11	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.20	0.00				0.00
19.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	21.65	21.55	0.10	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.86	0.00				0.00
20.08.2023	24.00		0.00	0.00	0.00	21.34	21.43	-0.09	6.10	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.62	0.00				0.00
21.08.2023	24.00	20;19;14;	10.04	0.03	10.01	65.93	41.77	24.16	6.10	4.00		9.99	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19	-	65.47	0.00				1.19
22.08.2023	24.00	14;	13.09	0.00	13.09	65.88	31.39	34.49	6.10	4.00		12.94	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20	-	65.42	0.00				0.86
Среднее	24.00	-	4.05	0.07	3.97	38.18	29.51	8.67	6.10	4.00		4.07	-	-	4.15	-	4.15	-	38.04	-				0.28
Итого	504.00		84.99	1.52	83.45							85.50	0.00	0.00	87.11	0.00	87.11	0.00						5.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.08.2023 23:00:00	66394.49	57126.86	8484.22	0.00	8708.17	0.00	2566.34	643.25	15566.18
	22.08.2023 01:00:00	66396.03	57126.86	8485.75	0.00	8709.73	0.00	2566.44	643.34	15568.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 240 час 2.79 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 41.49 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17.72 °C = -1.52 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **7.19** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **128.60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.