

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 18, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9101.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9859**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6066	расходомер:	21.09.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-D	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-D	КТППТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	30	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,2	
Подпиточный трубопровод (Vп)		0,08	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1971
			Qгвс.ср.= 0,0896
			Gгвс.= 35,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	88,09	70,87	17,22	67,24	66,56	0,68			17,17		17,17	17,53		17,53		66,97				1,15
24.07.2023	24,00	*	89,68	74,43	15,25	66,65	66,08	0,57			15,35		15,35	15,66		15,66		65,99				1,01
25.07.2023	24,00	*	99,72	82,77	16,95	65,21	64,67	0,54			16,78		16,78	17,11		17,11		64,73				1,09
26.07.2023	24,00	*	95,14	79,43	15,71	63,65	63,10	0,55			15,42		15,42	15,71		15,71		63,20				0,98
27.07.2023	24,00	*	94,30	79,19	15,11	64,49	63,95	0,54			14,77		14,77	15,05		15,05		64,04				0,95
28.07.2023	24,00	*	90,93	75,90	15,03	65,06	64,45	0,61			14,79		14,79	15,08		15,08		64,66				0,96
29.07.2023	24,00	*	90,44	76,29	14,15	64,73	64,16	0,57			13,97		13,97	14,24		14,24		64,19				0,90
30.07.2023	24,00	*	91,50	77,36	14,14	64,82	64,25	0,57			13,93		13,93	14,20		14,20		64,37				0,90
31.07.2023	24,00	*	91,35	76,41	14,94	65,12	64,52	0,60			14,88		14,88	15,17		15,17		64,69				0,96
01.08.2023	24,00	*	92,31	77,93	14,38	65,02	64,47	0,55			14,55		14,55	14,83		14,83		64,43				0,94
02.08.2023	24,00	*	90,85	77,16	13,69	65,39	64,78	0,61			13,84		13,84	14,11		14,11		65,13				0,90
03.08.2023	24,00	*	98,45	85,09	13,36	66,41	65,89	0,52			13,34		13,34	13,60		13,60		65,76				0,88
04.08.2023	24,00	*	102,19	88,54	13,65	67,40	66,86	0,54			13,50		13,50	13,78		13,78		67,03				0,91
05.08.2023	24,00	*	104,22	89,61	14,61	68,94	68,40	0,54			14,30		14,30	14,61		14,61		68,46				0,98
06.08.2023	24,00	*	101,51	88,17	13,34	68,36	67,86	0,50			12,97		12,97	13,24		13,24		67,57				0,88
07.08.2023	24,00	*	102,46	89,72	12,74	67,43	66,90	0,53			12,33		12,33	12,59		12,59		67,03				0,83
08.08.2023	24,00	*	106,32	94,34	11,98	70,46	69,96	0,50			11,44		11,44	11,69		11,69		69,65				0,80
09.08.2023	24,00	*	104,75	92,49	12,26	69,04	68,47	0,57			11,76		11,76	12,02		12,02		68,68				0,81
10.08.2023	24,00	*	105,83	92,89	12,94	71,31	70,75	0,56			12,40		12,40	12,69		12,69		70,76				0,88
11.08.2023	24,00	*	107,80	94,47	13,33	68,95	68,45	0,50			12,71		12,71	12,98		12,98		67,97				0,86
12.08.2023	24,00	*	106,43	95,02	11,41	68,27	67,67	0,60			10,68		10,68	10,91		10,91		67,86				0,73
13.08.2023	24,00	*	106,80	94,27	12,53	71,25	70,63	0,62			11,89		11,89	12,16		12,16		70,80				0,84
14.08.2023	24,00	*	107,49	93,74	13,75	70,59	70,00	0,59			13,18		13,18	13,48		13,48		70,12				0,93
15.08.2023	24,00	*	108,64	96,70	11,94	73,16	72,55	0,61			11,23		11,23	11,50		11,50		72,59				0,82
16.08.2023	24,00	*	108,42	95,46	12,96	72,99	72,40	0,59			12,26		12,26	12,55		12,55		72,21				0,89
17.08.2023	24,00	*	105,83	93,21	12,62	71,59	70,98	0,61			11,94		11,94	12,22		12,22		70,99				0,85
18.08.2023	24,00	*	107,25	93,74	13,51	71,33	70,67	0,66			13,01		13,01	13,31		13,31		70,75				0,92
19.08.2023	24,00	*	107,58	94,63	12,95	70,15	69,50	0,65			12,47		12,47	12,74		12,74		69,53				0,87
20.08.2023	24,00	*	107,17	93,09	14,08	68,95	68,30	0,65			13,75		13,75	14,05		14,05		68,38				0,94
21.08.2023	24,00	*	107,00	93,50	13,50	69,52	68,87	0,65			13,18		13,18	13,47		13,47		69,08				0,91
22.08.2023	24,00	*	107,63	94,60	13,03	71,09	70,43	0,66			12,72		12,72	13,01		13,01		70,53				0,90
Среднее	24,00		100,91	87,13	13,78	68,21	67,63	0,58			13,44		13,44	13,72		13,72		67,68				0,91
Итого	744,00		3128,08	2701,02	427,06						416,51		416,51	425,29		425,29						28,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **18,9 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **7,87** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **20,3** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.08.2023 14:24 GMT+03:00

Представитель: 3713c369-7ee5-4491-955d-2c9af268a1de





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 3713c369-7ee5-4491-955d-2c9af268a1de



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа