

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23561**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 253403	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,067	30		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,067	30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,027	12		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,245	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,0033			
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0,0015			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 74,4304	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0,6	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	0,63	0,35	0,28	64,65	56,98	7,67				0,12		0,12	0,12	0,12		52,78				0,02
24.07.2023	24,00	*	1,42	1,24	0,18	65,86	62,53	3,33				0,13		0,13	0,13	0,13		57,73				0,02
25.07.2023	18,00	*	0,00	0,00	0,00	41,66	46,17	-4,51				0,00		0,00	0,00	0,00		33,83				0,00
26.07.2023	21,00	*	0,10	0,09	0,01	40,14	45,16	-5,02				0,00		0,00	0,00	0,00		30,38				0,00
27.07.2023	24,00	*	0,52	0,35	0,17	62,11	56,27	5,84				0,14		0,14	0,14	0,14		54,16				0,01
28.07.2023	15,00	*	0,06	0,06	0,00	47,68	46,77	0,91				0,00		0,00	0,00	0,00		36,24				0,00
29.07.2023	16,00	*	0,06	0,06	0,00	42,68	45,58	-2,90				0,00		0,00	0,00	0,00		34,06				0,00
30.07.2023	17,00	*	0,06	0,00	0,06	42,35	44,90	-2,55				0,02		0,02	0,02	0,02		34,07				0,00
31.07.2023	24,00	*	0,21	0,10	0,11	60,80	54,05	6,75				0,06		0,06	0,06	0,06		48,86				0,01
01.08.2023	24,00	*	0,24	0,12	0,12	58,73	48,82	9,91				0,04		0,04	0,04	0,04		38,31				0,01
02.08.2023	21,00	*	0,00	0,00	0,00	39,13	44,82	-5,69				0,00		0,00	0,00	0,00		34,07				0,00
03.08.2023	24,00	*	0,18	0,06	0,12	61,70	52,01	9,69				0,10		0,10	0,10	0,10		56,93				0,01
04.08.2023	24,00	*	0,29	0,17	0,12	61,72	59,06	2,66				0,07		0,07	0,07	0,07		59,82				0,01
05.08.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	40,06	47,82	-7,76				0,00		0,00	0,00	0,00		32,29				0,00
06.08.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	38,41	47,62	-9,21				0,00		0,00	0,00	0,00		31,03				0,00
07.08.2023	20,00	*	0,00	0,00	0,00	40,53	47,18	-6,65				0,02		0,02	0,02	0,02		34,08				0,00
08.08.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	41,85	49,40	-7,55				0,02		0,02	0,02	0,02		33,22				0,00
09.08.2023	24,00	*	0,36	0,12	0,24	66,42	58,56	7,86				0,14		0,14	0,14	0,14		58,54				0,02
10.08.2023	24,00	*	0,31	0,14	0,17	64,08	62,05	2,03				0,06		0,06	0,06	0,06		51,67				0,01
11.08.2023	24,00	*	0,32	0,20	0,12	65,50	51,98	13,52				0,08		0,08	0,08	0,08		52,69				0,01
12.08.2023	24,00	*	0,20	0,09	0,11	59,26	54,04	5,22				0,04		0,04	0,04	0,04		42,76				0,01
13.08.2023	24,00	*	0,23	0,11	0,12	64,47	59,26	5,21				0,06		0,06	0,06	0,06		46,82				0,01
14.08.2023	24,00	*	0,18	0,06	0,12	65,31	53,15	12,16				0,10		0,10	0,10	0,10		55,36				0,01
15.08.2023	24,00	*	0,28	0,16	0,12	64,77	57,35	7,42				0,09		0,09	0,09	0,09		51,78				0,01
16.08.2023	24,00	*	0,21	0,08	0,13	68,90	58,80	10,10				0,05		0,05	0,05	0,05		56,86				0,01
17.08.2023	22,00	*	0,00	0,06	-0,06	41,21	49,57	-8,36				0,00		0,00	0,00	0,00		32,82				0,00
18.08.2023	24,00	*	0,24	0,07	0,17	63,98	58,79	5,19				0,08		0,08	0,08	0,08		50,07				0,01
19.08.2023	18,00	*	0,00	0,00	0,00	41,20	48,75	-7,54				0,00		0,00	0,00	0,00		35,03				0,00
20.08.2023	20,00	*	0,10	0,08	0,02	42,50	48,56	-6,06				0,02		0,02	0,02	0,02		31,88				0,00
21.08.2023	24,00	*	0,58	0,36	0,22	67,04	63,75	3,29				0,11		0,11	0,11	0,11		58,86				0,02
22.08.2023	24,00	*	0,39	0,28	0,11	64,13	54,88	9,25				0,06		0,06	0,06	0,06		45,60				0,01
Среднее	22,32		0,25	0,15	0,10	54,48	52,73	1,75				0,06		0,06	0,06	0,06		44,28				0,01
Итого	692,00		7,17	4,41	2,76							1,61		1,61	1,61	1,61						0,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **52 час**

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **52 час**

0,16 куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,74 °C**

0,06 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0,16 Гкал**

Передан через Диадок 29.08.2023 14:24 GMT+03:00
 Представитель: 26323320-81С4-469А-В026-С16920176541

Страница 1 из 2



Идентификатор документа 26523320-81c4-469a-b026-c1b820176541



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа