Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: Договор: 5012.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_август_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 102367 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С= 18.9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023	24.00	-	4.63	6.02	-1.39	51.44	35.29	16.15	8.00	5.00		8.03	-	-	8.08	-	8.08	-	43.44					0.08
24.07.2023	24.00	-	19.81	18.92	0.89	62.31	59.56	2.75	8.00	5.00		5.52	-	-	5.56	-	5.56	-	51.74					0.16
25.07.2023	24.00	-	22.89	20.77	2.12	62.87	63.42	-0.55	8.00	5.00		2.41	-	-	2.43	-	2.43	-	54.38					0.13
26.07.2023	24.00	-	5.23	0.96	4.27	40.68	34.91	5.77	8.00	5.00		5.24	-	-	5.27	-	5.27	-	40.53					0.18
27.07.2023	24.00	-	21.30	16.81	4.49	58.46	60.75	-2.29	8.00	5.00		5.11	-	-	5.14	-	5.14	-	46.81					0.22
28.07.2023	24.00	-	51.00	45.94	5.06	63.08	62.91	0.17	8.00	5.00		5.13	-	-	5.19	-	5.19	-	62.86					0.33
29.07.2023	24.00	-	51.61	46.26	5.35	63.50	63.35	0.15	8.00	5.00		5.41	-	-	5.46	-	5.46	-	63.15					0.35
30.07.2023	24.00	-	52.16	46.69	5.47	63.58	63.40	0.18	8.00	5.00		5.41	-	-	5.54	-	5.54	-	63.51					0.36
31.07.2023	24.00	-	51.09	46.03	5.06	63.71	63.54	0.17	8.00	5.00		4.97	-	-	5.03	-	5.03	-	63.45					0.33
01.08.2023	24.00	-	52.37	46.71	5.66	63.81	63.65	0.16	8.00	5.00		5.55	-	-	5.63	-	5.63	-	63.49					0.37
02.08.2023	24.00	-	52.56	47.18	5.38	63.68	63.48	0.20	8.00	5.00		5.30	-	-	5.39	-	5.39	-	63.76					0.36
03.08.2023	24.00	-	55.07	51.05	4.02	64.97	64.82	0.15	8.00	5.00		3.97	-	-	4.02	-	4.02	-	64.66					0.27
04.08.2023	24.00	-	56.86	52.52	4.34	65.23	65.06	0.17	8.00	5.00		4.38	-	-	4.42	-	4.42	-	65.24					0.29
05.08.2023	24.00	-	56.23	52.27	3.96	66.98	66.81	0.17	8.00	5.00		3.92	-	-	3.98	-	3.98	-	66.73					0.28
06.08.2023	24.00	-	56.36	51.97	4.39	66.94	66.80	0.14	8.00	5.00		4.37	-	-	4.43	-	4.43	-	66.38					0.31
07.08.2023	24.00	-	56.68	52.28	4.40	65.58	65.42	0.16	8.00	5.00		4.34	-	-	4.42	-	4.42	-	65.36					0.30
08.08.2023	24.00	-	58.69	53.73	4.96	68.65	68.50	0.15	8.00	5.00		4.83	-	-	4.92	-	4.92	-	68.17					0.35
09.08.2023	24.00	-	58.04	53.75	4.29	67.03	66.86	0.17	8.00	5.00		4.15	-	-	4.21	-	4.21	-	66.98					0.30
10.08.2023	24.00	-	58.13	53.66	4.47	69.28	69.10	0.18	8.00	5.00		4.35	-	-	4.44	-	4.44	-	69.10					0.32
11.08.2023	24.00	-	59.33	54.69	4.64	67.77	67.64	0.13	8.00	5.00		4.54	-	-	4.62	-	4.62	-	67.21					0.33
12.08.2023	24.00	-	59.89	55.12	4.77	66.15	65.98	0.17	8.00	5.00		4.64	-	-	4.70	-	4.70	-	66.06					0.33
13.08.2023	24.00	-	59.03	54.38	4.65	69.09	68.91	0.18	8.00	5.00		4.55	-	-	4.64	-	4.64	-	68.95					0.33
14.08.2023	24.00	-	58.96	54.28	4.68	68.68	68.52	0.16	8.00	5.00		4.56	-	-	4.63	-	4.63	-	68.26					0.34
15.08.2023	24.00	-	60.48	55.71	4.77	71.10	70.90	0.20	8.00	5.00		4.80	-	-	4.87	-	4.87	-	70.97					0.35
16.08.2023	24.00	-	30.91	27.03	3.88	70.82	71.12	-0.30	8.00	5.00		4.76	-	-	4.82	-	4.82	-	64.34					0.27
17.08.2023	24.00	-	5.63	1.90	3.73	57.59	50.97	6.62	8.00	5.00		5.53	-	-	5.59	-	5.59	-	55.49					0.23
18.08.2023	24.00	-	5.22	2.04	3.18	55.72	49.04	6.68	8.00	5.00		4.87	-	-	4.89	-	4.89	-	53.91					0.19
19.08.2023	24.00	-	5.97	2.29	3.68	56.11	41.52	14.59	8.00	5.00		6.84	-	-	6.89	-	6.89	-	51.94					0.24
20.08.2023	24.00	-	5.88	2.10	3.78	55.37	43.21	12.16	8.00	5.00		6.51	-	-	6.57	-	6.57	-	52.03					0.24
21.08.2023	24.00	-	5.42	1.89	3.53	54.64	43.93	10.71	8.00	5.00		5.78	-	-	5.83	-	5.83	-	52.00					0.21
22.08.2023	24.00	-	6.30	2.09	4.21	56.25	46.77	9.48	8.00	5.00		6.61	-	-	6.65	-	6.65	-	53.22					0.26
Среднее	24.00	-	38.83	34.74	4.09	62.62	59.88	2.74	8.00	5.00		5.04	-	-	5.11	-	5.11	-	60.46					0.28
Итого	744.00		1203.73	1077.04	126.69							156.38	0.00	0.00	158.26	0.00	158.26	0.00						8.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.08.2023 15:00:00	38438.29	34432.33	13488.61	-	13752.34	-	1073.15	219.37	17045.00
	22.08.2023 03:00:00	38441.33	34433.30	13492.07	-	13755.84	-	1073.28	219.46	17057.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.9 °С = -2.96 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **5.64** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **158.26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

Представитель теплоснабжающей организации /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.