

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27081.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78746**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7 № 102370	расходомер:	10.09.2025	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	12	ТПТ-15-2
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,191	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,0838
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0381
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 57,3	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 15,24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.07.2023	24,00	*	6,87	4,81	2,06	54,88	51,42	3,46			4,11		4,11	4,12		4,12		54,59				0,14	
24.07.2023	24,00	*	22,41	19,26	3,15	62,13	61,56	0,57			4,01		4,01	4,04		4,04		59,19				0,22	
25.07.2023	11,00	*	18,89	17,27	1,62	63,17	62,87	0,31			1,28		1,28	1,28		1,28		61,95				0,12	
26.07.2023		*																					
27.07.2023	24,00	*	23,38	24,24	-0,86	59,53	58,10	1,43			3,77		3,77	3,78		3,78		52,60				0,11	
28.07.2023	24,00	*	54,03	49,94	4,09	63,04	62,82	0,22			3,44		3,44	3,45		3,45		63,04				0,27	
29.07.2023	24,00	*	55,03	50,54	4,49	63,46	63,26	0,20			3,71		3,71	3,74		3,74		63,12				0,29	
30.07.2023	24,00	*	55,75	51,05	4,70	63,52	63,31	0,21			3,88		3,88	3,92		3,92		63,56				0,31	
31.07.2023	24,00	*	54,79	50,35	4,44	63,68	63,47	0,21			3,60		3,60	3,63		3,63		63,58				0,30	
01.08.2023	24,00	*	55,70	51,08	4,62	63,79	63,59	0,20			3,87		3,87	3,90		3,90		63,67				0,31	
02.08.2023	24,00	*	56,34	51,54	4,80	63,65	63,43	0,22			3,97		3,97	4,03		4,03		63,83				0,32	
03.08.2023	24,00	*	59,95	55,63	4,32	64,96	64,78	0,18			3,55		3,55	3,56		3,56		64,83				0,29	
04.08.2023	24,00	*	61,51	57,17	4,34	65,24	65,06	0,18			3,44		3,44	3,47		3,47		65,33				0,30	
05.08.2023	24,00	*	61,78	56,95	4,83	66,98	66,80	0,18			3,92		3,92	3,96		3,96		66,91				0,34	
06.08.2023	24,00	*	60,85	56,69	4,16	66,95	66,78	0,17			3,21		3,21	3,24		3,24		66,62				0,29	
07.08.2023	24,00	*	61,41	56,95	4,46	65,59	65,41	0,18			3,57		3,57	3,60		3,60		65,65				0,31	
08.08.2023	24,00	*	62,95	58,69	4,26	68,66	68,47	0,19			3,39		3,39	3,41		3,41		68,63				0,31	
09.08.2023	24,00	*	62,82	58,76	4,06	67,06	66,88	0,18			3,16		3,16	3,18		3,18		67,06				0,29	
10.08.2023	24,00	*	62,71	58,66	4,05	69,32	69,13	0,19			3,22		3,22	3,25		3,25		69,26				0,30	
11.08.2023	24,00	*	63,50	59,74	3,76	67,76	67,61	0,15			2,90		2,90	2,92		2,92		67,11				0,27	
12.08.2023	24,00	*	64,28	60,26	4,02	66,17	66,00	0,17			3,16		3,16	3,17		3,17		66,19				0,28	
13.08.2023	24,00	*	63,15	59,45	3,70	69,12	68,93	0,19			2,98		2,98	3,00		3,00		69,09				0,27	
14.08.2023	24,00	*	63,14	59,33	3,81	68,68	68,52	0,16			3,03		3,03	3,06		3,06		68,38				0,27	
15.08.2023	24,00	*	64,37	60,72	3,65	71,12	70,93	0,19			2,69		2,69	2,70		2,70		71,06				0,28	
16.08.2023	24,00	*	32,36	30,61	1,75	71,00	70,48	0,52			3,07		3,07	3,09		3,09		64,09				0,16	
17.08.2023	11,00	*	3,01	2,20	0,81	57,22	53,33	3,88			2,12		2,12	2,13		2,13		55,99				0,03	
18.08.2023	8,00	*	2,22	1,53	0,69	54,88	46,43	8,45			2,38		2,38	2,40		2,40		51,69				0,05	
19.08.2023	9,00	*	2,41	1,80	0,61	55,05	49,46	5,58			1,92		1,92	1,92		1,92		53,55				0,03	
20.08.2023	11,00	*	3,27	2,20	1,07	54,83	50,01	4,82			2,63		2,63	2,63		2,63		53,68				0,08	
21.08.2023	11,00	*	3,15	2,20	0,95	54,25	47,18	7,07			2,75		2,75	2,76		2,76		52,44				0,05	
22.08.2023																							
Среднее	21,14		49,41	45,79	3,62	63,64	62,28	1,37			3,63		3,63	3,65		3,65		62,64				0,26	
Итого	613,00		1262,03	1169,62	92,41						92,73		92,73	93,34		93,34						6,59	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **131 час 1,49 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **131 час 19,05 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **18,9 °C 2,15 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **5,93 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации
 1a06347-01b0-4010-b010-9142f8b838ea



Идентификатор документа 1aa06347-0fb0-4b10-b6f0-9f42ffb838ea



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа