Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-1 СЦО+ГВС_август_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 17.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023																								
24.07.2023																								
25.07.2023																								
26.07.2023																								
27.07.2023																								
28.07.2023																								
29.07.2023																								
30.07.2023																								
31.07.2023																								
01.08.2023																								
02.08.2023																								
03.08.2023																								
04.08.2023																								
05.08.2023																								
06.08.2023																								
07.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	33.76	29.96	3.80	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	32.40	-				0.00
08.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.48	25.10	0.38	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	25.75	-				0.00
09.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.66	24.35	0.31	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.95	-				0.00
10.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.23	23.93	0.30	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.53	-				0.00
11.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.96	23.69	0.27	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.25	-				0.00
12.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.76	23.51	0.25	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.05	-				0.00
13.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.61	23.36	0.25	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.91	-				0.00
14.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.52	23.28	0.24	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.81	-				0.00
15.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.37	23.13	0.24	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.64	-				0.00
16.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.20	22.99	0.21	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.47	-				0.00
17.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.20	22.99	0.21	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.44	-				0.00
18.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.01	22.80	0.21	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.27	-				0.00
19.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.77	22.54	0.23	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.04	-				0.00
20.08.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.60	22.37	0.23	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.86	-				0.00
21.08.2023																								
22.08.2023																								
Среднее	24.00	-	-	-	-	24.37	23.86	0.51	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	24.53	-				0.00
Итого	336.00		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 408 час час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17.72 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **4.09** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **97.57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.