Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 128_СЦО+ГВС_август_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2025 | Тхв, гр.С= 18.72

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0.027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0924

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.042

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.07.2023 | 24.00 | - | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 66.21 | 36.02 | 30.19 | 7.00 | 5.00 | | 6.24 | - | - | 6.35 | - | 6.35 | - | 65.37 | - | | | | 0.42 |
| 24.07.2023 | 24.00 | - | 6.11 | 0.00 | 6.11 | 65.50 | 36.10 | 29.40 | 7.00 | 5.00 | | 6.25 | - | - | 6.36 | - | 6.36 | - | 64.55 | - | | | | 0.40 |
| 25.07.2023 | 24.00 | - | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 63.90 | 35.58 | 28.32 | 7.00 | 5.00 | | 5.71 | - | - | 5.79 | - | 5.79 | - | 62.89 | - | | | | 0.36 |
| 26.07.2023 | 24.00 | - | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 62.43 | 35.01 | 27.42 | 7.00 | 5.00 | | 6.13 | - | - | 6.21 | - | 6.21 | - | 61.60 | - | | | | 0.38 |
| 27.07.2023 | 24.00 | - | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 63.36 | 35.82 | 27.54 | 7.00 | 5.00 | | 5.99 | - | - | 6.11 | - | 6.11 | - | 62.52 | - | | | | 0.37 |
| 28.07.2023 | 24.00 | - | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 64.20 | 35.43 | 28.77 | 7.00 | 5.00 | | 6.27 | - | - | 6.37 | - | 6.37 | - | 63.28 | - | | | | 0.40 |
| 29.07.2023 | 24.00 | - | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 63.48 | 36.11 | 27.37 | 7.00 | 5.00 | | 6.10 | - | - | 6.22 | - | 6.22 | - | 62.66 | - | | | | 0.39 |
| 30.07.2023 | 24.00 | - | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 63.90 | 36.55 | 27.35 | 7.00 | 5.00 | | 6.46 | - | - | 6.58 | - | 6.58 | - | 63.18 | - | | | | 0.42 |
| 31.07.2023 | 24.00 | - | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 64.01 | 36.66 | 27.35 | 7.00 | 5.00 | | 5.92 | - | - | 6.01 | - | 6.01 | - | 63.08 | - | | | | 0.38 |
| 01.08.2023 | 24.00 | - | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 63.70 | 36.25 | 27.45 | 7.00 | 5.00 | | 5.93 | - | - | 6.03 | - | 6.03 | - | 62.81 | - | | | | 0.38 |
| 02.08.2023 | 24.00 | - | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 64.40 | 36.43 | 27.97 | 7.00 | 5.00 | | 5.66 | - | - | 5.73 | - | 5.73 | - | 63.54 | - | | | | 0.36 |
| 03.08.2023 | 24.00 | - | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 64.94 | 37.89 | 27.05 | 7.00 | 5.00 | | 5.79 | - | - | 5.88 | - | 5.88 | - | 64.08 | - | | | | 0.38 |
| 04.08.2023 | 24.00 | - | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 66.45 | 38.36 | 28.09 | 7.00 | 5.00 | | 5.18 | - | - | 5.26 | - | 5.26 | - | 65.49 | - | | | | 0.34 |
| 05.08.2023 | 24.00 | - | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 67.52 | 39.27 | 28.25 | 7.00 | 5.00 | | 4.94 | - | - | 5.02 | - | 5.02 | - | 66.32 | - | | | | 0.33 |
| 06.08.2023 | 24.00 | - | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 66.86 | 39.44 | 27.42 | 7.00 | 5.00 | | 6.57 | - | - | 6.70 | - | 6.70 | - | 66.10 | - | | | | 0.44 |
| 07.08.2023 | 24.00 | - | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 66.50 | 39.61 | 26.89 | 7.00 | 5.00 | | 5.94 | - | - | 6.07 | - | 6.07 | - | 65.60 | - | | | | 0.39 |
| 08.08.2023 | 24.00 | - | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 68.66 | 41.42 | 27.24 | 7.00 | 5.00 | | 4.81 | - | - | 4.90 | - | 4.90 | - | 67.58 | - | | | | 0.33 |
| 09.08.2023 | 24.00 | - | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 67.92 | 39.48 | 28.44 | 7.00 | 5.00 | | 6.45 | - | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 66.95 | - | | | | 0.43 |
| 10.08.2023 | 24.00 | - | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 69.88 | 40.77 | 29.11 | 7.00 | 5.00 | | 6.07 | - | - | 6.22 | - | 6.22 | - | 69.09 | - | | | | 0.43 |
| 11.08.2023 | 24.00 | - | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 67.41 | 39.92 | 27.49 | 7.00 | 5.00 | | 6.52 | - | - | 6.64 | - | 6.64 | - | 66.50 | - | | | | 0.44 |
| 12.08.2023 | 24.00 | - | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 67.47 | 39.14 | 28.33 | 7.00 | 5.00 | | 6.23 | - | - | 6.34 | - | 6.34 | - | 66.52 | - | | | | 0.42 |
| 13.08.2023 | 24.00 | - | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 70.08 | 41.01 | 29.07 | 7.00 | 5.00 | | 6.04 | - | - | 6.18 | - | 6.18 | - | 69.14 | - | | | | 0.43 |
| 14.08.2023 | 24.00 | - | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 69.30 | 40.75 | 28.55 | 7.00 | 5.00 | | 5.97 | - | - | 6.09 | - | 6.09 | - | 68.29 | - | | | | 0.41 |
| 15.08.2023 | 24.00 | - | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 71.81 | 41.91 | 29.90 | 7.00 | 5.00 | | 5.55 | - | - | 5.66 | - | 5.66 | - | 70.53 | - | | | | 0.40 |
| 16.08.2023 | 24.00 | - | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 70.86 | 42.21 | 28.65 | 7.00 | 5.00 | | 5.28 | - | - | 5.39 | - | 5.39 | - | 69.90 | - | | | | 0.38 |
| 17.08.2023 | 24.00 | - | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 70.14 | 41.92 | 28.22 | 7.00 | 5.00 | | 5.14 | - | - | 5.27 | - | 5.27 | - | 69.01 | - | | | | 0.36 |
| 18.08.2023 | 24.00 | - | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 69.87 | 40.87 | 29.00 | 7.00 | 5.00 | | 5.58 | - | - | 5.71 | - | 5.71 | - | 68.71 | - | | | | 0.39 |
| 19.08.2023 | 24.00 | - | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 68.50 | 39.54 | 28.96 | 7.00 | 5.00 | | 4.89 | - | - | 4.96 | - | 4.96 | - | 67.26 | - | | | | 0.33 |
| 20.08.2023 | 24.00 | - | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 67.53 | 38.77 | 28.76 | 7.00 | 5.00 | | 6.62 | - | - | 6.74 | - | 6.74 | - | 66.77 | - | | | | 0.45 |
| 21.08.2023 | 24.00 | - | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 68.24 | 38.74 | 29.50 | 7.00 | 5.00 | | 5.59 | - | - | 5.71 | - | 5.71 | - | 67.23 | - | | | | 0.38 |
| 22.08.2023 | 24.00 | - | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 69.58 | 39.88 | 29.70 | 7.00 | 5.00 | | 5.43 | - | - | 5.54 | - | 5.54 | - | 68.53 | - | | | | 0.38 |
| Среднее | 24.00 | - | 5.82 | - | 5.82 | 66.92 | 38.61 | 28.31 | 7.00 | 5.00 | | 5.85 | - | - | 5.96 | - | 5.96 | - | 65.97 | - | | | | 0.39 |
| Итого | 744.00 | | 180.33 | 0.00 | 180.33 | | | | | | | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 184.63 | 0.00 | 184.63 | 0.00 | | | | | | 12.08 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.08.2023 15:00:00 | 33724.48 | 28486.62 | 4922.42 | - | 5032.93 | - | 1203.95 | 343.74 | 15328.00 |
| | 22.08.2023 03:00:00 | 33727.42 | 28486.62 | 4925.39 | - | 5035.96 | - | 1204.15 | 343.94 | 15340.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.72 °С = -3.39 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 8.68 Гкал;**

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 184.63 куб.м.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2023