

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 100, лит. П**
 Адрес: **Седова ул, д. 100, лит. П ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33028.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106229**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	12
Подпиточный трубопровод (Vп)			ТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср = 0
			Gгвс.= 16,8
			Gгвс.ср = 0,042
			Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00		32,32	26,66	5,66	67,76	67,30	0,46	6,80	4,90				33,04	27,19	5,85						0,40
24.07.2023	24,00		34,41	28,11	6,30	67,15	66,78	0,37	6,80	4,90				35,10	28,69	6,41						0,44
25.07.2023	24,00		39,21	32,12	7,09	65,66	65,35	0,31	6,80	4,90				39,93	32,77	7,16						0,48
26.07.2023	24,00		38,72	31,88	6,84	64,04	63,76	0,28	6,80	4,90				39,44	32,47	6,97						0,45
27.07.2023	24,00		38,19	31,97	6,22	64,99	64,65	0,34	6,80	4,90				38,91	32,61	6,30						0,42
28.07.2023	24,00		37,10	29,75	7,35	65,62	65,26	0,36	6,80	4,90				37,82	30,35	7,47						0,50
29.07.2023	24,00		37,68	31,32	6,36	65,19	64,89	0,30	6,80	4,90				38,40	31,91	6,49						0,43
30.07.2023	24,00		38,45	30,88	7,57	65,33	65,01	0,32	6,80	4,90				39,17	31,49	7,68						0,50
31.07.2023	24,00		37,87	31,70	6,17	65,62	65,29	0,33	6,80	4,90				38,59	32,35	6,24						0,42
01.08.2023	24,00		38,88	32,55	6,33	65,50	65,22	0,28	6,80	4,90				39,60	33,19	6,41						0,43
02.08.2023	24,00		38,68	32,10	6,58	65,91	65,56	0,35	6,80	4,90				39,42	32,78	6,64						0,45
03.08.2023	24,00		42,45	36,23	6,22	66,87	66,63	0,24	6,80	4,90				43,41	36,96	6,45						0,43
04.08.2023	24,00		44,25	38,36	5,89	68,00	67,66	0,34	6,80	4,90				45,21	39,17	6,04						0,42
05.08.2023	24,00		44,92	38,59	6,33	69,48	69,18	0,30	6,80	4,90				45,88	39,43	6,45						0,45
06.08.2023	24,00		44,02	38,28	5,74	68,82	68,59	0,23	6,80	4,90				44,98	39,08	5,90						0,41
07.08.2023	24,00		45,06	39,07	5,99	68,03	67,76	0,27	6,80	4,90				46,02	39,91	6,11						0,42
08.08.2023	24,00		46,17	40,65	5,52	71,03	70,73	0,30	6,80	4,90				47,24	41,58	5,66						0,41
09.08.2023	24,00		46,84	40,68	6,16	69,56	69,30	0,26	6,80	4,90				47,82	41,60	6,22						0,44
10.08.2023	24,00		46,03	41,26	4,77	71,86	71,56	0,30	6,80	4,90				47,14	42,23	4,91						0,36
11.08.2023	24,00		47,71	42,82	4,89	69,30	69,10	0,20	6,80	4,90				48,73	43,78	4,95						0,35
12.08.2023	24,00		48,21	42,29	5,92	68,83	68,50	0,33	6,80	4,90				49,23	43,23	6,00						0,42
13.08.2023	24,00		47,14	41,45	5,69	71,79	71,48	0,31	6,80	4,90				48,29	42,43	5,86						0,42
14.08.2023	24,00		47,28	41,88	5,40	71,10	70,81	0,29	6,80	4,90				48,40	42,85	5,55						0,40
15.08.2023	24,00		48,13	43,14	4,99	73,74	73,44	0,30	6,80	4,90				49,33	44,20	5,13						0,38
16.08.2023	24,00		47,78	42,50	5,28	73,46	73,23	0,23	6,80	4,90				48,98	43,55	5,43						0,40
17.08.2023	24,00		47,11	41,53	5,58	72,11	71,83	0,28	6,80	4,90				48,28	42,51	5,77						0,42
18.08.2023	24,00		47,35	42,69	4,66	71,83	71,55	0,28	6,80	4,90				48,52	43,65	4,87						0,35
19.08.2023	24,00		47,92	42,98	4,94	70,63	70,35	0,28	6,80	4,90				49,07	43,94	5,13						0,36
20.08.2023	24,00		48,17	41,76	6,41	69,42	69,14	0,28	6,80	4,90				49,19	42,68	6,51						0,46
21.08.2023	24,00		48,42	42,31	6,11	70,03	69,74	0,29	6,80	4,90				49,51	43,26	6,25						0,44
22.08.2023	24,00		48,17	42,21	5,96	71,63	71,33	0,30	6,80	4,90				49,37	43,20	6,17						0,44
Среднее	24,00		43,38	37,41	5,97	68,72	68,42	0,30	6,80	4,90				44,32	38,23	6,10						0,42
Итого	744,00		1344,64	1159,72	184,92									1374,02	1185,04	188,98						13,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,9 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,61** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации

75c115d-9815-4b13-ac5c-bc68b4fee3e1





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 75cf151d-9815-4b13-ac5c-bc8ab4fee3e1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа