

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 104, лит. Р**
 Адрес: **Седова ул, д. 104, лит. Р**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32822.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105281**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 09.08.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,099 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,045 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 18 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------|---------------|---------------|-------|---------------|------------|-------|-----------|-------|------------|------------|--|-------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.07.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.07.2023 | 12,00 | | 27,49 | 24,43 | 3,06 | 66,10 | 65,02 | 1,09 | | | 3,44 | | 3,44 | 3,50 | | 3,50 | | | | | | | | 0,24 |
| 01.08.2023 | 24,00 | | 55,19 | 50,08 | 5,11 | 66,13 | 64,98 | 1,15 | | | 5,88 | | 5,88 | 5,99 | | 5,99 | | | | | | | | 0,38 |
| 02.08.2023 | 24,00 | | 55,36 | 49,56 | 5,80 | 66,64 | 65,46 | 1,18 | | | 6,47 | | 6,47 | 6,61 | | 6,61 | | | | | | | | 0,43 |
| 03.08.2023 | 24,00 | | 59,71 | 54,52 | 5,19 | 67,45 | 66,29 | 1,16 | | | 5,65 | | 5,65 | 5,76 | | 5,76 | | | | | | | | 0,38 |
| 04.08.2023 | 24,00 | | 63,13 | 57,95 | 5,18 | 68,71 | 67,90 | 0,81 | | | 5,43 | | 5,43 | 5,55 | | 5,55 | | | | | | | | 0,37 |
| 05.08.2023 | 24,00 | | 64,21 | 59,35 | 4,86 | 70,14 | 69,54 | 0,60 | | | 5,10 | | 5,10 | 5,21 | | 5,21 | | | | | | | | 0,36 |
| 06.08.2023 | 24,00 | | 63,30 | 58,06 | 5,24 | 69,38 | 68,65 | 0,73 | | | 5,60 | | 5,60 | 5,73 | | 5,73 | | | | | | | | 0,38 |
| 07.08.2023 | 24,00 | | 63,79 | 58,43 | 5,36 | 68,68 | 67,61 | 1,07 | | | 5,70 | | 5,70 | 5,82 | | 5,82 | | | | | | | | 0,39 |
| 08.08.2023 | 24,00 | | 65,91 | 61,67 | 4,24 | 71,58 | 70,40 | 1,18 | | | 4,84 | | 4,84 | 4,95 | | 4,95 | | | | | | | | 0,34 |
| 09.08.2023 | 24,00 | * | 66,43 | 61,31 | 5,12 | 70,22 | 68,99 | 1,23 | | | 5,80 | | 5,80 | 5,93 | | 5,93 | | | | | | | | 0,40 |
| 10.08.2023 | 24,00 | | 65,49 | 61,88 | 3,61 | 72,52 | 71,23 | 1,29 | | | 4,50 | | 4,50 | 4,59 | | 4,59 | | | | | | | | 0,32 |
| 11.08.2023 | 24,00 | | 67,37 | 62,64 | 4,73 | 69,76 | 68,64 | 1,12 | | | 5,67 | | 5,67 | 5,78 | | 5,78 | | | | | | | | 0,39 |
| 12.08.2023 | 24,00 | | 67,94 | 62,90 | 5,04 | 69,45 | 68,25 | 1,20 | | | 5,85 | | 5,85 | 5,99 | | 5,99 | | | | | | | | 0,41 |
| 13.08.2023 | 24,00 | | 66,55 | 62,35 | 4,20 | 72,42 | 71,15 | 1,27 | | | 5,07 | | 5,07 | 5,21 | | 5,21 | | | | | | | | 0,36 |
| 14.08.2023 | 24,00 | | 66,15 | 62,15 | 4,00 | 71,72 | 70,38 | 1,34 | | | 4,77 | | 4,77 | 4,86 | | 4,86 | | | | | | | | 0,34 |
| 15.08.2023 | 24,00 | * | 67,93 | 64,14 | 3,79 | 74,40 | 73,06 | 1,34 | | | 4,47 | | 4,47 | 4,55 | | 4,55 | | | | | | | | 0,33 |
| 16.08.2023 | 24,00 | | 67,11 | 63,09 | 4,02 | 74,06 | 72,80 | 1,26 | | | 4,73 | | 4,73 | 4,84 | | 4,84 | | | | | | | | 0,35 |
| 17.08.2023 | 24,00 | | 65,67 | 60,79 | 4,88 | 72,73 | 71,45 | 1,28 | | | 5,44 | | 5,44 | 5,58 | | 5,58 | | | | | | | | 0,39 |
| 18.08.2023 | 24,00 | | 65,35 | 61,33 | 4,02 | 72,39 | 71,13 | 1,26 | | | 4,60 | | 4,60 | 4,68 | | 4,68 | | | | | | | | 0,33 |
| 19.08.2023 | 24,00 | * | 66,08 | 61,54 | 4,54 | 71,16 | 69,92 | 1,24 | | | 5,05 | | 5,05 | 5,17 | | 5,17 | | | | | | | | 0,36 |
| 20.08.2023 | 24,00 | * | 65,55 | 60,48 | 5,07 | 69,95 | 68,71 | 1,24 | | | 5,68 | | 5,68 | 5,79 | | 5,79 | | | | | | | | 0,39 |
| 21.08.2023 | 24,00 | | 66,06 | 60,75 | 5,31 | 70,63 | 69,34 | 1,29 | | | 5,79 | | 5,79 | 5,91 | | 5,91 | | | | | | | | 0,41 |
| 22.08.2023 | 24,00 | * | 66,04 | 61,40 | 4,64 | 72,24 | 70,92 | 1,32 | | | 5,20 | | 5,20 | 5,31 | | 5,31 | | | | | | | | 0,37 |
| Среднее | 23,48 | | 64,35 | 59,59 | 4,76 | 70,37 | 69,21 | 1,16 | | | 5,37 | | 5,37 | 5,48 | | 5,48 | | | | | | | | 0,37 |
| Итого | 540,00 | | 1447,81 | 1340,80 | 107,01 | | | | | | 120,73 | | 120,73 | 123,31 | | 123,31 | | | | | | | | 8,42 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **204 час 3,14 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **204 час 46,32 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,9 °C 3,14 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **8,42 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ: 093e1512-5737-414c-9c53-b50d3e65eb1c





Страница 1 из 2



Идентификатор документа d93e1512-5737-4f4c-9c55-b50d3e65eb1c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |