

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-B1	0,027	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0946
			Qгвс.ср.= 0,043
			Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.07.2023	24,00	*	27,57	0,00	27,57	64,63	21,04	43,59				27,55		27,55	28,12		28,12							1,86	
24.07.2023	24,00	*	23,64	0,00	23,64	63,77	21,02	42,75				23,61		23,61	24,11		24,11								1,58
25.07.2023	24,00	*	5,67	0,00	5,67	55,24	20,35	34,89				5,57		5,57	5,63		5,63								0,32
26.07.2023	24,00	*	6,22	0,00	6,22	54,83	20,52	34,31				6,16		6,16	6,24		6,24								0,36
27.07.2023	24,00	*	5,93	0,12	5,81	55,04	20,81	34,23				5,93		5,93	5,98		5,98								0,34
28.07.2023	24,00	*	6,64	0,12	6,52	55,87	33,57	22,30				6,56		6,56	6,66		6,66								0,39
29.07.2023	24,00	*	6,18	0,00	6,18	55,37	20,60	34,77				6,11		6,11	6,18		6,18								0,36
30.07.2023	24,00	*	6,13	0,00	6,13	55,57	20,39	35,18				6,04		6,04	6,12		6,12								0,35
31.07.2023	9,00	*	2,00	0,00	2,00	54,53	20,64	33,89				2,00		2,00	2,03		2,03								0,11
01.08.2023	2,00	*	2,36	1,51	0,85	46,72	49,22	-2,50				0,85		0,85	0,86		0,86								0,04
02.08.2023	24,00	*	41,83	36,33	5,50	63,60	63,25	0,35				5,01		5,01	0,35		5,08								0,33
03.08.2023	24,00	*	45,45	40,05	5,40	64,79	64,55	0,24				5,00		5,00	5,07		5,07								0,34
04.08.2023	14,00	*	26,62	24,11	2,51	65,05	64,80	0,25				2,24		2,24	2,28		2,28								0,17
05.08.2023	1,00	*	0,00	0,06	-0,06	39,56	37,69	1,87				0,02		0,02	0,02		0,02								0,00
06.08.2023	24,00	*	44,82	39,35	5,47	65,46	65,11	0,35				5,55		5,55	5,68		5,68								0,38
07.08.2023	24,00	*	46,50	41,55	4,95	66,23	65,94	0,29				4,48		4,48	4,57		4,57								0,31
08.08.2023	24,00	*	48,61	43,46	5,15	69,06	68,84	0,22				4,48		4,48	4,58		4,58								0,32
09.08.2023	24,00	*	49,05	43,29	5,76	67,78	67,49	0,29				5,02		5,02	5,12		5,12								0,36
10.08.2023	24,00	*	49,70	43,53	6,17	69,75	69,47	0,28				5,42		5,42	5,56		5,56								0,39
11.08.2023	24,00	*	49,84	44,20	5,64	67,16	66,97	0,19				4,77		4,77	4,88		4,88								0,33
12.08.2023	24,00	*	50,05	44,47	5,58	66,72	66,45	0,27				4,76		4,76	4,86		4,86								0,33
13.08.2023	24,00	*	50,12	44,13	5,99	69,48	69,20	0,28				5,24		5,24	5,38		5,38								0,38
14.08.2023	24,00	*	49,44	43,98	5,46	68,78	68,51	0,27				4,66		4,66	4,77		4,77								0,33
15.08.2023	24,00	*	50,44	45,35	5,09	71,40	71,12	0,28				4,35		4,35	4,43		4,43								0,32
16.08.2023	24,00	*	50,32	44,71	5,61	71,17	70,95	0,22				4,91		4,91	5,01		5,01								0,36
17.08.2023	24,00	*	48,66	43,59	5,07	69,87	69,61	0,26				4,34		4,34	4,42		4,42								0,31
18.08.2023	24,00	*	48,88	43,99	4,89	69,60	69,33	0,27				4,19		4,19	4,26		4,26								0,30
19.08.2023	24,00	*	50,54	44,23	6,31	68,36	68,10	0,26				5,56		5,56	5,67		5,67								0,40
20.08.2023	24,00	*	49,64	43,52	6,12	67,18	66,92	0,26				5,34		5,34	5,44		5,44								0,38
21.08.2023	24,00	*	50,11	43,79	6,32	67,76	67,48	0,28				5,53		5,53	5,66		5,66								0,39
22.08.2023	24,00	*	49,98	44,23	5,75	69,24	68,97	0,27				4,99		4,99	5,09		5,09								0,36
Среднее	21,74		37,14	30,04	7,10	63,21	62,87	10,34				6,63		6,63	6,76		6,76								0,45
Итого	674,00		1042,94	843,67	199,27							186,24		186,24	189,76		189,76								12,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **70 час 1,31 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **70 час 19,96 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **18,9 °C 3,89 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,92 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" _____



Идентификатор документа e8a210f4-0381-400d-9313-4bda21a683fe



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа