

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 156, лит. К**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9304.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23531**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30		КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,198	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0354
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 14,16 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.07.2023		*																						
24.07.2023		*																						
25.07.2023		*																						
26.07.2023		*																						
27.07.2023		*																						
28.07.2023		*																						
29.07.2023		*																						
30.07.2023		*																						
31.07.2023		*																						
01.08.2023		*																						
02.08.2023		*																						
03.08.2023		*																						
04.08.2023		*																						
05.08.2023		*																						
06.08.2023		*																						
07.08.2023		*																						
08.08.2023		*																						
09.08.2023		*																						
10.08.2023		*																						
11.08.2023		*																						
12.08.2023		*																						
13.08.2023		*																						
14.08.2023	12,00			7,34	5,49	1,85	70,70	55,13	15,57					7,48	5,61	1,87								0,23
15.08.2023	24,00			13,99	11,37	2,62	73,06	56,73	16,33					14,30	11,61	2,69								0,38
16.08.2023	24,00			13,73	11,19	2,54	72,54	56,38	16,16					14,01	11,43	2,58								0,36
17.08.2023	24,00			13,32	10,86	2,46	71,38	55,58	15,80					13,58	11,10	2,48								0,35
18.08.2023	24,00			13,42	10,96	2,46	70,96	55,03	15,93					13,68	11,20	2,48								0,35
19.08.2023	24,00			13,29	11,05	2,24	69,73	54,00	15,73					13,54	11,29	2,25								0,33
20.08.2023	24,00			13,95	10,87	3,08	68,66	53,14	15,52					14,23	11,11	3,12								0,38
21.08.2023	24,00			14,02	10,94	3,08	69,38	53,55	15,83					14,30	11,18	3,12								0,39
22.08.2023	24,00			13,71	11,03	2,68	70,85	54,46	16,39					13,98	11,27	2,71								0,37
Среднее	22,67			13,74	11,03	2,71	70,81	54,89	15,92					14,01	11,27	2,74								0,37
Итого	204,00			116,77	93,76	23,01								119,10	95,80	23,30								3,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **540 час** **8,1 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **540 час** **60,3 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,9 °C** **1,56 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,68 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации
 6d31fcd1-e6ca-44cc-b6af-16d0780ff725



Идентификатор документа 6d31fcb1-e6ca-4fcc-b68f-16d0780ff725



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа