

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9333.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23554**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207114	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025	Термопреобр.:	Режим (схема): ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ	0,067	30		КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ	0,067	30		КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)			ПРЭМ	0,067	30		ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,175	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,2112				
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0,096				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 53,1646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 38,4	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	78,19	73,28	4,91	69,49	69,26	0,23				4,56		4,56	4,64		4,64		69,21				0,32
24.07.2023	24,00	*	70,98	65,80	5,18	66,87	66,68	0,19				4,89		4,89	4,97		4,97		66,04				0,32
25.07.2023	24,00	*	55,94	52,86	3,08	65,53	65,32	0,21				4,62		4,62	4,66		4,66		61,97				0,29
26.07.2023		*																					
27.07.2023	6,00	*	16,66	15,01	1,65	64,56	64,31	0,25				1,49		1,49	1,52		1,52		64,33				0,09
28.07.2023	24,00	*	66,05	60,97	5,08	65,21	64,95	0,26				4,57		4,57	4,63		4,63		65,03				0,30
29.07.2023	24,00	*	67,72	61,19	6,53	65,03	64,80	0,23				6,20		6,20	6,30		6,30		64,73				0,40
30.07.2023	24,00	*	63,91	58,09	5,82	64,97	64,71	0,26				5,53		5,53	5,62		5,62		64,73				0,36
31.07.2023	24,00	*	67,73	61,53	6,20	65,31	65,05	0,26				5,89		5,89	6,01		6,01		65,16				0,39
01.08.2023	24,00	*	67,64	62,60	5,04	65,28	65,04	0,24				4,71		4,71	4,78		4,78		64,97				0,31
02.08.2023	24,00	*	67,35	62,29	5,06	65,52	65,25	0,27				4,72		4,72	4,80		4,80		65,53				0,31
03.08.2023	24,00	*	74,25	68,79	5,46	66,63	66,41	0,22				5,12		5,12	5,20		5,20		66,30				0,34
04.08.2023	24,00	*	76,77	71,67	5,10	67,52	67,28	0,24				4,71		4,71	4,78		4,78		67,62				0,32
05.08.2023	24,00	*	78,21	72,71	5,50	69,12	68,90	0,22				5,18		5,18	5,27		5,27		69,04				0,36
06.08.2023	24,00	*	76,38	71,43	4,95	68,63	68,42	0,21				4,59		4,59	4,68		4,68		68,26				0,31
07.08.2023	24,00	*	77,26	72,29	4,97	67,47	67,25	0,22				4,61		4,61	4,69		4,69		67,22				0,31
08.08.2023	24,00	*	81,54	76,56	4,98	70,68	70,47	0,21				4,53		4,53	4,63		4,63		70,35				0,32
09.08.2023	24,00	*	80,45	76,26	4,19	69,02	68,82	0,20				3,73		3,73	3,79		3,79		68,87				0,26
10.08.2023	24,00	*	81,34	76,65	4,69	71,40	71,18	0,22				4,32		4,32	4,37		4,37		71,29				0,31
11.08.2023	24,00	*	83,52	77,69	5,83	69,20	69,03	0,17				5,44		5,44	5,55		5,55		68,72				0,37
12.08.2023	24,00	*	82,82	78,20	4,62	68,20	67,99	0,21				4,27		4,27	4,34		4,34		68,17				0,29
13.08.2023	24,00	*	83,07	77,56	5,51	71,31	71,08	0,23				5,02		5,02	5,12		5,12		71,28				0,36
14.08.2023	24,00	*	81,98	77,38	4,60	70,64	70,43	0,21				4,23		4,23	4,32		4,32		70,32				0,30
15.08.2023	24,00	*	84,79	79,83	4,96	73,23	72,99	0,24				4,43		4,43	4,53		4,53		73,12				0,32
16.08.2023	24,00	*	83,44	78,67	4,77	73,15	72,95	0,20				4,37		4,37	4,46		4,46		72,47				0,32
17.08.2023	24,00	*	82,40	76,48	5,92	71,65	71,43	0,22				5,44		5,44	5,57		5,57		71,42				0,39
18.08.2023	24,00	*	82,71	77,17	5,54	71,45	71,23	0,22				5,15		5,15	5,26		5,26		71,21				0,37
19.08.2023	24,00	*	83,18	77,63	5,55	70,28	70,08	0,20				5,20		5,20	5,32		5,32		70,01				0,36
20.08.2023	24,00	*	82,07	76,30	5,77	69,04	68,83	0,21				5,37		5,37	5,47		5,47		68,81				0,37
21.08.2023	24,00	*	81,81	76,84	4,97	69,55	69,34	0,21				4,57		4,57	4,65		4,65		69,40				0,32
22.08.2023	24,00	*	81,90	77,62	4,28	71,19	70,96	0,23				3,91		3,91	3,98		3,98		70,95				0,28
Среднее	23,40		76,65	71,50	5,15	68,57	68,35	0,22				4,83		4,83	4,92		4,92		68,22				0,33
Итого	702,00		2242,06	2091,35	150,71							141,37		141,37	143,91		143,91						9,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **42 час 0,58 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **42 час 8,59 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **18,74 °C 2,81 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **7,44 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00
 Представитель: 8606b725-407e-4213-875e-c1905975c37f



Идентификатор документа 860eb725-407e-4213-875e-cf905975c37f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа