

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **34975.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **112503**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208349</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,203</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,1496</b>	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0,068</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>61,6709</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>27,2</b>	Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	295,97	290,11	5,86	69,58	69,52	0,06			6,28		6,28	6,41		6,41		69,67				0,44
24.07.2023	24,00	*	264,53	259,57	4,96	66,98	66,97	0,01			5,58		5,58	5,68		5,68		66,32				0,37
25.07.2023	24,00	*	209,17	207,55	1,62	65,69	65,59	0,10			6,63		6,63	6,75		6,75		63,01				0,42
26.07.2023		*																				
27.07.2023	7,00		66,94	64,65	2,29	63,42	63,35	0,07			2,38		2,38	2,43		2,43		63,35				0,16
28.07.2023	24,00	*	248,77	242,23	6,54	65,28	65,23	0,05			6,63		6,63	6,76		6,76		65,46				0,44
29.07.2023	24,00	*	248,32	241,78	6,54	65,12	65,09	0,03			6,56		6,56	6,70		6,70		64,99				0,43
30.07.2023	24,00	*	236,03	229,60	6,43	65,05	65,01	0,04			6,57		6,57	6,71		6,71		64,91				0,42
31.07.2023	24,00	*	249,59	243,17	6,42	65,37	65,33	0,04			6,64		6,64	6,79		6,79		65,46				0,43
01.08.2023	24,00	*	253,02	247,32	5,70	65,36	65,33	0,03			5,95		5,95	6,07		6,07		65,39				0,39
02.08.2023	24,00	*	251,60	245,58	6,02	65,58	65,54	0,04			6,27		6,27	6,43		6,43		65,68				0,41
03.08.2023	24,00	*	277,55	272,29	5,26	66,72	66,69	0,03			5,56		5,56	5,67		5,67		66,66				0,37
04.08.2023	24,00	*	288,41	283,45	4,96	67,58	67,55	0,03			5,26		5,26	5,35		5,35		67,64				0,36
05.08.2023	24,00	*	292,67	287,70	4,97	69,19	69,17	0,02			5,28		5,28	5,40		5,40		69,25				0,37
06.08.2023	24,00	*	287,75	282,33	5,42	68,72	68,70	0,02			5,64		5,64	5,76		5,76		68,44				0,39
07.08.2023	24,00	*	292,15	286,56	5,59	67,51	67,49	0,02			5,72		5,72	5,85		5,85		67,57				0,38
08.08.2023	24,00	*	309,05	304,36	4,69	70,70	70,69	0,01			4,96		4,96	5,07		5,07		70,66				0,35
09.08.2023	24,00	*	307,91	302,53	5,38	69,03	69,01	0,02			5,79		5,79	5,88		5,88		69,11				0,40
10.08.2023	24,00	*	309,61	304,08	5,53	71,41	71,38	0,03			5,83		5,83	5,98		5,98		71,52				0,42
11.08.2023	24,00	*	313,56	308,96	4,60	69,25	69,24	0,01			4,96		4,96	5,08		5,08		68,82				0,34
12.08.2023	24,00	*	315,61	310,35	5,26	68,20	68,18	0,02			5,62		5,62	5,74		5,74		68,51				0,39
13.08.2023	24,00	*	312,61	308,31	4,30	71,31	71,28	0,03			4,66		4,66	4,75		4,75		71,51				0,33
14.08.2023	24,00	*	312,09	306,96	5,13	70,66	70,64	0,02			5,43		5,43	5,55		5,55		70,73				0,38
15.08.2023	24,00	*	321,53	317,22	4,31	73,23	73,20	0,03			4,66		4,66	4,78		4,78		73,36				0,34
16.08.2023	24,00	*	316,95	312,31	4,64	73,19	73,17	0,02			4,92		4,92	5,05		5,05		73,02				0,36
17.08.2023	24,00	*	308,76	303,71	5,05	71,67	71,64	0,03			5,22		5,22	5,33		5,33		71,68				0,38
18.08.2023	24,00	*	310,93	306,13	4,80	71,46	71,43	0,03			4,89		4,89	5,03		5,03		71,46				0,35
19.08.2023	24,00	*	313,14	308,14	5,00	70,29	70,27	0,02			5,19		5,19	5,29		5,29		70,22				0,36
20.08.2023	24,00	*	308,80	302,57	6,23	69,05	69,03	0,02			6,40		6,40	6,54		6,54		69,03				0,44
21.08.2023	24,00	*	310,22	304,59	5,63	69,55	69,52	0,03			5,82		5,82	5,93		5,93		69,69				0,41
22.08.2023	24,00	*	312,36	306,85	5,51	71,20	71,17	0,03			5,75		5,75	5,88		5,88		71,22				0,41
Среднее	23,43		288,33	283,05	5,28	68,58	68,55	0,03			5,70		5,70	5,83		5,83		68,48				0,39
Итого	703,00		8445,60	8290,96	154,64						167,05		167,05	170,64		170,64						11,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **41 час 0,67 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **41 час 9,91 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,74 °C 3,31 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **8,8 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Передан через Диадок 29.08.2023 14:26 GMT+03:00  
 Представитель \_\_\_\_\_



Идентификатор документа 3b1d4fb9-e15c-4d17-bce2-0703e6af446d



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа