Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 41_СЦО+ГВС_август_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 6069 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.02.2024 | Тхв, гр.С= 18.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.336 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023	24.00	14;12;	10.39	0.00	10.39	65.90	47.26	18.64	6.40	3.20		10.78	0.00	0.00	10.98	0.00	10.98	-	63.29	0.00				0.69
24.07.2023	24.00	14;12;	9.31	0.00	9.31	64.56	45.02	19.55	6.40	3.20		9.83	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01	-	61.74	0.00				0.60
25.07.2023	24.00	14;12;	8.87	0.00	8.87	63.10	43.27	19.83	6.40	3.20		9.35	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51	-	60.34	0.00				0.56
26.07.2023	24.00	14;12;	10.28	0.00	10.28	61.89	44.21	17.68	6.40	3.20		10.83	0.00	0.00	11.01	0.00	11.01	-	59.50	0.00				0.64
27.07.2023	24.00	14;12;	10.98	0.00	10.98	63.01	43.35	19.66	6.40	3.20		11.54	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74	-	60.68	0.00				0.69
28.07.2023	24.00	14;12;	9.28	0.00	9.28	63.30	45.31	17.99	6.40	3.20		9.80	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	-	60.52	0.00				0.59
29.07.2023	24.00	14;12;	9.22	0.00	9.22	62.85	41.99	20.86	6.40	3.20		9.75	0.00	0.00	9.92	0.00	9.92	-	60.25	0.00				0.58
30.07.2023	24.00	14;12;	11.22	0.00	11.22	63.41	45.04	18.37	6.40	3.20		11.78	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99	-	61.16	0.00				0.71
31.07.2023	24.00	14;12;	9.76	0.00	9.76	63.40	44.08	19.32	6.40	3.20		10.30	0.00	0.00	10.48	0.00	10.48	-	60.80	0.00				0.62
01.08.2023	24.00	14;12;	8.59	0.00	8.59	62.83	45.23	17.60	6.40	3.20		9.06	0.00	0.00	9.21	0.00	9.21	-	60.05	0.00				0.54
02.08.2023	24.00	14;12;	9.16	0.00	9.16	63.68	45.87	17.80	6.40	3.20		9.66	0.00	0.00	9.83	0.00	9.83	-	61.07	0.00				0.58
03.08.2023	24.00	14;12;	10.69	0.00	10.69	64.69	46.38	18.30	6.40	3.20		11.33	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53	-	62.19	0.00				0.69
04.08.2023	24.00	14;12;	8.70	0.00	8.70	65.40	48.21	17.19	6.40	3.20		9.14	0.00	0.00	9.31	0.00	9.31	-	62.47	0.00				0.57
05.08.2023	24.00	14;12;	8.36	0.00	8.36	66.60	48.78	17.82	6.40	3.20		8.83	0.00	0.00	8.99	0.00	8.99	-	63.55	0.00				0.56
06.08.2023	24.00	14;12;	8.83	0.00	8.83	65.92	47.96	17.96	6.40	3.20		9.35	0.00	0.00	9.52	0.00	9.52	-	63.09	0.00				0.58
07.08.2023	24.00	14;12;	9.80	0.00	9.80	65.77	50.08	15.69	6.40	3.20		10.30	0.00	0.00	10.50	0.00	10.50	-	63.20	0.00				0.65
08.08.2023	24.00	14;12;	9.12	0.00	9.12	68.04	49.22	18.82	6.40	3.20		9.63	0.00	0.00	9.82	0.00	9.82	-	65.13	0.00				0.62
09.08.2023	24.00	14;12;	10.13	0.00	10.13	67.33	50.29	17.05	6.40	3.20		10.67	0.00	0.00	10.88	0.00	10.88	-	64.67	0.00				0.68
10.08.2023	24.00	14;12;	8.67	0.00	8.67	68.92	50.24	18.68	6.40	3.20		9.19	0.00	0.00	9.38	0.00	9.38	-	65.84	0.00				0.60
11.08.2023	24.00	14;12;	9.03	0.00	9.03	66.31	46.30	20.02	6.40	3.20		9.52	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	-	63.48	0.00				0.60
12.08.2023	24.00	14;12;	9.90	0.00	9.90	66.50	46.89	19.61	6.40	3.20		10.47	0.00	0.00	10.67	0.00	10.67	-	63.86	0.00				0.66
13.08.2023	24.00	14;12;	9.79	0.00	9.78	69.28	49.93	19.35	6.40	3.20		10.30	0.00	0.00	10.51	0.00	10.51	-	66.44	0.00				0.68
14.08.2023	24.00	14;12;	8.93	0.00	8.93	68.45	50.38	18.06	6.40	3.20		9.46	0.00	0.00	9.65	0.00	9.65	-	65.44	0.00				0.61
15.08.2023	24.00	14;12;	8.34	0.00	8.34	70.43	52.09	18.35	6.40	3.20		9.64	0.00	0.00	9.83	0.00	9.83	-	66.05	0.00				0.63
16.08.2023	24.00	14;12;	9.49	0.00	9.49	70.45	50.19	20.26	6.40	3.20		10.02	0.00	0.00	10.23	0.00	10.23	-	67.54	0.00				0.67
17.08.2023	24.00	14;12;	9.00	0.00	9.00	69.32	50.14	19.18	6.40	3.20		9.53	0.00	0.00	9.72	0.00	9.72	-	66.34	0.00				0.63
18.08.2023	24.00	14;12;	9.14	0.00	9.14	68.98	49.76	19.22	6.40	3.20		9.64	0.00	0.00	9.83	0.00	9.83	-	66.05	0.00				0.63
19.08.2023	24.00	14;12;	8.77	0.00	8.77	67.64	47.42	20.22	6.40	3.20		9.22	0.00	0.00	9.40	0.00	9.40	-	64.68	0.00				0.59
20.08.2023	24.00	14;12;	10.25	0.00	10.25	66.96	46.68	20.28	6.40	3.20		10.76	0.00	0.00	10.97	0.00	10.97	-	64.40	0.00				0.69
21.08.2023	24.00	14;12;	9.49	0.00	9.49	67.40	48.70	18.70	6.40	3.20		10.02	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	-	64.67	0.00				0.64
22.08.2023	24.00	14;12;	9.39	0.00	9.39	68.81	48.66	20.15	6.40	3.20		9.78	0.00	0.00	9.98	0.00	9.98	-	66.06	0.00				0.65
Среднее	24.00	-	9.45	0.00	9.45	66.17	47.38	18.78	6.40	3.20		9.98	-	-	10.17	-	10.17	-	63.37	-				0.63
Итого	744.00		292.90	0.00	292.90							309.48	0.00	0.00	315.29	0.00	315.29	0.00						19.44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
21.08.2023 13:00:00	22561.07	18660.79	4212.23	0.00	4313.52	0.00	1026.92	303.69	7662.35
22.08.2023 06:00:00	22566.89	18660.79	4218.27	0.00	4319.68	0.00	1027.32	304.02	7679.35

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.72 °С = -5.79 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 13.64 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 315.29 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2023г.