Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6_СЦО+ГВС_август_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Txв, гр.С= 18.72

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2023 - 23.08.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.2023	21.00	-	22.73	16.97	5.76	68.38	51.47	16.91	7.00	5.00		25.38	18.70	6.68	25.86	18.93	6.93	-	68.26	51.73				0.68
24.07.2023	14.00	-	19.36	15.22	4.14	66.97	53.38	13.59	7.00	5.00		29.63	22.88	6.75	30.19	23.18	7.01	-	67.22	52.83				0.49
25.07.2023	24.00	-	36.84	29.64	7.20	65.86	54.07	11.79	7.00	5.00		36.36	28.89	7.47	37.08	29.30	7.78	-	65.88	54.38				0.83
26.07.2023	23.00	-	35.42	28.71	6.71	64.08	52.91	11.17	7.00	5.00		36.50	29.24	7.26	37.22	29.65	7.57	-	64.06	53.20				0.75
27.07.2023	15.00	-	23.00	19.45	3.55	65.11	53.76	11.35	7.00	5.00		35.96	29.03	6.93	36.68	29.44	7.24	-	65.10	53.87				0.45
28.07.2023	23.00	-	26.10	19.09	7.01	65.61	53.14	12.47	7.00	5.00		27.13	19.86	7.27	27.71	20.16	7.55	-	65.59	53.49				0.70
29.07.2023	23.00	-	7.64	0.00	7.64	64.13	23.82	40.31	7.00	5.00		7.61	0.00	7.61	7.75	0.00	7.75	-	63.65	24.30				0.49
30.07.2023	19.00	-	8.38	0.00	8.38	64.58	23.96	40.62	7.00	5.00		9.43	0.00	9.43	9.61	0.00	9.61	-	64.10	24.47				0.54
31.07.2023	24.00	-	20.78	13.32	7.46	65.63	51.82	13.81	7.00	5.00		20.49	12.99	7.50	20.92	13.17	7.75	-	65.55	52.13				0.68
01.08.2023	24.00	-	33.82	27.59	6.23	65.67	53.05	12.62	7.00	5.00		33.43	26.97	6.46	34.15	27.34	6.81	-	65.68	53.35				0.76
02.08.2023	21.00	-	29.37	24.29	5.08	66.33	53.55	12.78	7.00	5.00		33.23	27.60	5.63	33.95	28.00	5.95	-	66.20	53.86				0.65
03.08.2023	21.00	-	33.41	28.61	4.80	66.90	55.48	11.42	7.00	5.00		37.61	32.14	5.47	38.33	32.61	5.72	-	67.01	55.83				0.65
04.08.2023	24.00	-	39.76	34.88	4.88	68.16	56.58	11.58	7.00	5.00		39.35	34.18	5.17	40.22	34.66	5.56	-	68.19	56.88				0.74
05.08.2023	20.00	-	32.32	28.79	3.53	69.53	57.45	12.08	7.00	5.00		38.32	33.59	4.73	39.22	34.08	5.14	-	69.60	57.76				0.59
06.08.2023	20.00	-	32.64	27.19	5.45	68.61	56.98	11.63	7.00	5.00		38.83	32.51	6.32	39.65	33.03	6.62	-	68.86	57.52				0.69
07.08.2023	13.00	-	21.66	19.10	2.56	68.98	57.87	11.11	7.00	5.00		40.06	34.61	5.45	40.94	35.10	5.84	-	68.17	57.62				0.39
08.08.2023	14.00	-	22.91	20.46	2.45	71.50	59.66	11.84	7.00	5.00		39.57	34.22	5.35	40.53	34.77	5.76	-	71.02	59.73				0.42
09.08.2023	4.00	-	6.70	5.27	1.43	71.24	58.63	12.61	7.00	5.00		41.45	35.89	5.56	42.41	36.48	5.93	-	69.71	58.91				0.17
10.08.2023	24.00	-	40.51	35.56	4.95	71.93	59.70	12.23	7.00	5.00		40.15	34.64	5.51	41.11	35.20	5.91	-	71.95	60.00				0.79
11.08.2023	22.00	-	40.77	36.35	4.42	69.01	58.58	10.43	7.00	5.00		44.02	38.75	5.27	44.98	39.40	5.58	-	69.29	59.02				0.69
12.08.2023	24.00	-	46.42	40.63	5.79	68.94	58.67	10.27	7.00	5.00		46.04	39.69	6.35	47.00	40.35	6.65	-	69.00	58.96				0.82
13.08.2023	24.00	-	43.24	37.15	6.09	71.86	60.06	11.80	7.00	5.00		42.85	36.24	6.61	43.81	36.87	6.94	-	71.90	60.37				0.88
14.08.2023	24.00	-	44.37	38.91	5.46	71.18	59.80	11.38	7.00	5.00		43.91	37.91	6.00	44.87	38.57	6.30	-	71.21	60.11				0.83
15.08.2023	24.00	-	43.88	38.30	5.58	73.82	61.64	12.18	7.00	5.00		43.46	37.35	6.11	44.53	38.04	6.49	-	73.86	61.96				0.88
16.08.2023	24.00	-	43.32	37.98	5.34	73.47	61.56	11.91	7.00	5.00		42.92	37.03	5.89	43.94	37.70	6.24	-	73.50	61.87				0.85
17.08.2023	24.00	-	42.59	37.08	5.51	72.18	60.72	11.46	7.00	5.00		42.19	36.06	6.13	43.16	36.71	6.45	-	72.22	61.01				0.82
18.08.2023	24.00	-	43.22	37.20	6.02	71.87	60.22	11.65	7.00	5.00		42.79	36.20	6.59	43.75	36.83	6.92	-	71.90	60.53				0.87
19.08.2023	24.00	-	45.52	41.11	4.41	70.67	59.87	10.80	7.00	5.00		45.06	40.02	5.04	46.02	40.72	5.30	-	70.72	60.17				0.76
20.08.2023	24.00	-	46.76	40.52	6.24	69.49	58.88	10.61	7.00	5.00		46.31	39.48	6.83	47.27	40.14	7.13	-	69.55	59.18				0.87
21.08.2023	24.00	-	46.44	40.31	6.13	70.16	59.31	10.85	7.00	5.00		46.10	39.31	6.79	47.07	40.00	7.07	-	70.21	59.61				0.87
22.08.2023	17.00	-	32.27	27.08	5.19	71.72	60.10	11.62	7.00	5.00		45.15	37.26	7.89	46.18	37.89	8.29	-	71.78	60.39				0.69
Среднее	20.97	-	32.65	27.31	5.34	68.82	55.05	13.77	7.00	5.00		36.82	30.43	6.39	37.62	30.91	6.70	-	68.74	55.32				0.69
Итого	650.00		1012.15	846.76	165.39							1141.29	943.24	198.05	1166.11	958.32	207.79	0.00						21.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.08.2023 14:00:00	89256.90	84132.79	54361.10	47967.41	55835.29	49053.08	1671.99	310.41	15578.00
	22.08.2023 06:00:00	89289.65	84161.62	54393.63	47995.52	55868.58	49081.68	1672.59	310.64	15595.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.72 °С = -3.89 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **17.37** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **207.79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 08 2023г.