Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 2_СЦО+ГВС_сентябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50 п	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22";"Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22 Qгвс=0.2792

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.1058

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00		250.90	228.97	21.93	71.31	65.69	5.62	7.90	3.80		251.57	246.41	5.17	257.42	251.31	6.11	-	71.11	65.42				2.87
24.08.2023	24.00		253.35	230.90	22.45	70.60	65.12	5.48	7.90	3.80		254.05	248.34	5.71	259.84	253.21	6.64	-	70.40	64.85				2.87
25.08.2023	24.00		254.31	231.91	22.39	69.87	64.55	5.32	7.90	3.80		255.00	249.26	5.74	260.70	254.06	6.64	-	69.68	64.29				2.82
26.08.2023	24.00		253.10	231.71	21.39	70.77	65.28	5.49	7.90	3.80		253.77	248.95	4.83	259.59	253.84	5.74	-	70.58	65.01				2.81
27.08.2023	24.00		252.92	230.36	22.55	70.26	64.85	5.41	7.90	3.80		253.61	247.56	6.05	259.34	252.37	6.97	-	70.07	64.59				2.85
28.08.2023	24.00		253.47	230.54	22.93	68.83	63.55	5.27	7.90	3.80		254.17	247.79	6.38	259.70	252.43	7.28	-	68.64	63.28				2.81
29.08.2023	24.00		255.80	233.37	22.43	70.12	64.74	5.38	7.90	3.80		256.43	250.65	5.79	262.21	255.50	6.71	-	69.93	64.48				2.85
30.08.2023	24.00		254.35	231.45	22.90	70.29	64.79	5.50	7.90	3.80		254.99	248.64	6.35	260.76	253.46	7.30	-	70.10	64.52				2.90
31.08.2023	24.00		253.28	235.38	17.89	70.76	65.19	5.57	7.90	3.80		253.90	247.19	6.70	259.71	252.05	7.66	-	70.56	64.96				2.60
01.09.2023	24.00		252.19	245.24	6.95	71.05	65.48	5.57	7.90	3.80		252.81	247.92	4.89	258.65	252.84	5.81	-	70.85	65.29				1.88
02.09.2023	24.00		253.77	247.06	6.71	72.14	66.37	5.77	7.90	3.80		254.39	249.72	4.67	260.43	254.80	5.62	-	71.93	66.17				1.93
03.09.2023	24.00		256.13	248.17	7.97	71.92	66.27	5.65	7.90	3.80		256.77	250.84	5.93	262.83	255.92	6.90	-	71.72	66.08				2.00
04.09.2023	24.00		256.13	247.82	8.31	70.24	64.76	5.48	7.90	3.80		256.77	250.50	6.27	262.57	255.37	7.20	-	70.05	64.57				1.96
05.09.2023	24.00		255.59	247.43	8.16	70.43	64.87	5.56	7.90	3.80		256.21	250.12	6.10	262.03	254.99	7.04	-	70.24	64.68				1.97
06.09.2023	24.00		257.43	249.00	8.43	71.46	65.57	5.89	7.90	3.80		258.05	251.77	6.27	264.06	256.78	7.29	-	71.25	65.36				2.09
07.09.2023	24.00		257.72	248.58	9.14	71.00	65.24	5.76	7.90	3.80		258.35	251.52	6.82	264.30	256.48	7.82	-	70.79	65.05				2.10
08.09.2023	24.00		261.29	251.94	9.34	69.73	64.31	5.42	7.90	3.80		261.94	254.88	7.06	267.78	259.76	8.02	-	69.54	64.12				2.04
09.09.2023	24.00		264.06	255.80	8.26	69.76	64.42	5.34	7.90	3.80		264.72	258.76	5.95	270.63	263.74	6.88	-	69.58	64.23				1.97
10.09.2023	24.00		263.85	255.08	8.76	70.92	65.43	5.49	7.90	3.80		264.51	258.00	6.51	270.59	263.11	7.49	-	70.72	65.23				2.04
11.09.2023	24.00		266.03	257.01	9.02	69.36	64.25	5.11	7.90	3.80		266.73	259.98	6.74	272.62	264.96	7.65	-	69.18	64.06				1.96
12.09.2023	24.00		266.40	257.97	8.43	69.48	64.31	5.18	7.90	3.80		267.11	260.95	6.16	273.03	265.95	7.08	-	69.30	64.12				1.94
13.09.2023	24.00		265.88	257.16	8.72	68.78	63.72	5.07	7.90	3.80		266.61	260.11	6.49	272.40	265.02	7.38	-	68.60	63.53				1.92
14.09.2023	24.00		253.28	235.38	17.89	70.76	65.19	5.57	7.90	3.80		253.90	247.19	6.70	259.71	252.05	7.66	-	70.56	64.96				2.60
15.09.2023	24.00		256.13	247.82	8.31	70.24	64.76	5.48	7.90	3.80		256.77	250.50	6.27	262.57	255.37	7.20	-	70.05	64.57				1.96
16.09.2023	24.00		263.85	255.08	8.76	70.92	65.43	5.49	7.90	3.80		264.51	258.00	6.51	270.59	263.11	7.49	-	70.72	65.23				2.04
17.09.2023	24.00		268.02	256.99	11.02	69.54	64.14	5.40	7.90	3.80		268.74	259.92	8.81	274.70	264.88	9.82	-	69.35	63.94				2.18
18.09.2023	24.00		264.84	255.38	9.46	69.32	63.81	5.51	7.90	3.80		265.54	258.31	7.24	271.40	263.19	8.21	-	69.13	63.63				2.08
19.09.2023	24.00		267.25	257.37	9.88	69.95	64.37	5.57	7.90	3.80		267.98	260.34	7.64	273.99	265.34	8.65	-	69.75	64.17				2.15
20.09.2023	24.00		268.50	258.57	9.92	70.40	64.88	5.52	7.90	3.80		269.21	261.53	7.68	275.32	266.63	8.69	-	70.21	64.69				2.15
21.09.2023	24.00		268.05	257.73	10.32	71.02	65.49	5.53	7.90	3.80		268.76	260.64	8.12	274.96	265.81	9.14	-	70.82	65.30				2.18
22.09.2023	24.00		266.75	257.45	9.31	69.31	63.94	5.37	7.90	3.80		267.49	260.41	7.08	273.39	265.35	8.04	-	69.12	63.75				2.05
Среднее	24.00	-	259.18	246.28	12.90	70.34	64.86	5.48	7.90	3.80		259.85	253.44	6.41	265.74	258.38	7.36	-	70.15	64.65				2.28
Итого	744.00		8034.58	7634.62	399.96							8055.36	7856.72	198.64	8237.81	8009.68	228.13	0.00						70.58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.2023 12:00:00	239500.26	222921.72	132493.24	######	135859.28	119239.99	4532.34	2039.79	16705.75
	22.09.2023 00:00:00	239623.28	223038.80	132616.59	######	135985.51	119360.77	4533.43	2040.80	16716.75

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.52 °С = -3.77 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **66.81** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **228.13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2023г.