Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8818.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_сентябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00		115.18	98.46	16.73	70.09	69.94	0.16	5.00	4.00		16.16	0.00	0.00	16.52	0.00	16.52	-	69.66	0.00				1.19
24.08.2023	24.00		116.21	100.00	16.21	69.44	69.29	0.15	5.00	4.00		15.66	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	-	69.03	0.00				1.14
25.08.2023	24.00		116.71	101.08	15.62	68.70	68.55	0.15	5.00	4.00		15.03	0.00	0.00	15.36	0.00	15.36	-	68.35	0.00				1.09
26.08.2023	24.00		116.12	101.31	14.81	69.50	69.34	0.16	5.00	4.00		14.20	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	-	69.13	0.00				1.05
27.08.2023	24.00		116.90	99.59	17.31	69.09	68.96	0.14	5.00	4.00		16.71	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	-	68.57	0.00				1.21
28.08.2023	24.00		117.81	100.03	17.78	67.69	67.56	0.14	5.00	4.00		17.20	0.00	0.00	17.56	0.00	17.56	-	67.24	0.00				1.22
29.08.2023	24.00		118.75	102.47	16.27	68.84	68.68	0.17	5.00	4.00		15.70	0.00	0.00	16.04	0.00	16.04	-	68.56	0.00				1.14
30.08.2023	24.00		116.39	100.58	15.81	68.93	68.75	0.18	5.00	4.00		15.25	0.00	0.00	15.59	0.00	15.59	-	68.70	0.00				1.11
31.08.2023	24.00		115.86	99.94	15.92	69.62	69.48	0.14	5.00	4.00		15.36	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	-	69.11	0.00				1.12
01.09.2023	24.00		115.63	101.02	14.61	69.72	69.56	0.16	5.00	4.00		14.01	0.00	0.00	14.32	0.00	14.32	-	69.35	0.00				1.04
02.09.2023	24.00		117.87	102.62	15.25	70.89	70.73	0.16	5.00	4.00		14.70	0.00	0.00	15.03	0.00	15.03	-	70.49	0.00				1.10
03.09.2023	24.00		119.15	103.39	15.76	70.85	70.74	0.12	5.00	4.00		15.20	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	-	70.20	0.00				1.13
04.09.2023	24.00		118.75	103.28	15.47	69.11	68.96	0.14	5.00	4.00		14.97	0.00	0.00	15.29	0.00	15.29	-	68.71	0.00				1.09
05.09.2023	24.00		119.01	103.38	15.63	69.26	69.11	0.15	5.00	4.00		15.24	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	-	68.91	0.00				1.10
06.09.2023	24.00		121.04	104.81	16.24	70.22	70.05	0.17	5.00	4.00		15.82	0.00	0.00	16.17	0.00	16.17	-	69.99	0.00				1.16
07.09.2023	24.00		120.17	104.26	15.92	69.92	69.79	0.14	5.00	4.00		15.52	0.00	0.00	15.86	0.00	15.86	-	69.41	0.00				1.13
08.09.2023	24.00		120.90	104.39	16.52	68.58	68.43	0.15	5.00	4.00		16.12	0.00	0.00	16.46	0.00	16.46	-	68.30	0.00				1.15
09.09.2023	24.00		118.66	103.39	15.27	68.70	68.55	0.15	5.00	4.00		14.88	0.00	0.00	15.20	0.00	15.20	-	68.31	0.00				1.07
10.09.2023	24.00		119.59	102.28	17.30	69.83	69.68	0.15	5.00	4.00		16.93	0.00	0.00	17.30	0.00	17.30	-	69.44	0.00				1.23
11.09.2023	24.00		120.65	103.88	16.77	68.45	68.34	0.11	5.00	4.00		16.33	0.00	0.00	16.68	0.00	16.68	-	67.87	0.00				1.16
12.09.2023	24.00		120.18	105.18	14.99	68.33	68.17	0.16	5.00	4.00		14.56	0.00	0.00	14.87	0.00	14.87	-	68.10	0.00				1.04
13.09.2023	24.00		120.74	104.21	16.53	67.77	67.63	0.14	5.00	4.00		16.11	0.00	0.00	16.45	0.00	16.45	-	67.41	0.00				1.14
14.09.2023	24.00		121.21	104.13	17.09	67.75	67.63	0.13	5.00	4.00		16.68	0.00	0.00	17.03	0.00	17.03	-	67.33	0.00				1.17
15.09.2023	24.00		123.60	106.44	17.16	68.97	68.80	0.16	5.00	4.00		16.78	0.00	0.00	17.15	0.00	17.15	-	68.70	0.00				1.20
16.09.2023	24.00		122.89	105.38	17.51	69.06	68.91	0.15	5.00	4.00		17.17	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	-	68.68	0.00				1.23
17.09.2023	24.00		124.33	103.41	20.92	68.71	68.58	0.13	5.00	4.00		20.62	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	-	68.29	0.00				1.45
18.09.2023	24.00		121.00	102.83	18.16	68.23	68.07	0.16	5.00	4.00		17.84	0.00	0.00	18.22	0.00	18.22	-	67.95	0.00				1.26
19.09.2023	24.00		122.60	104.53	18.07	68.79	68.62	0.17	5.00	4.00		17.78	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17	-	68.59	0.00				1.26
20.09.2023	24.00		123.78	104.97	18.80	69.45	69.36	0.10	5.00	4.00		18.52	0.00	0.00	18.93	0.00	18.93	-	68.78	0.00				1.32
21.09.2023	24.00		121.86	104.24	17.62	69.89	69.70	0.19	5.00	4.00		17.31	0.00	0.00	17.69	0.00	17.69	-	69.72	0.00				1.25
22.09.2023	24.00		121.47	103.77	17.71	68.38	68.26	0.12	5.00	4.00		17.41	0.00	0.00	17.78	0.00	17.78	-	67.84	0.00				1.23
Среднее	24.00	-	119.52	102.88	16.64	69.12	68.97	0.15	5.00	4.00		16.19	-	-	16.54	-	16.54	-	68.73	-				1.17
Итого	744.00		3705.01	3189.25	515.75							501.77	0.00	0.00	512.70	0.00	512.70	0.00						36.18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.2023 12:00:00	86881.14	72641.61	13096.33	0.00	13382.35	0.00	3522.60	893.54	16850.33
	22.09.2023 00:00:00	86937.46	72688.32	13105.81	0.00	13392.05	0.00	3523.29	894.20	16861.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.52 °С = -8.29 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **27.89** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **512.70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищносервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 09 2023г.