Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 7_СЦО+ГВС_сентябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00	-	6.75	0.00	6.75	67.77	23.29	44.48	7.00	5.00		6.73	-	-	6.87	-	6.87	-	66.43	-				0.46
24.08.2023	24.00	-	6.42	0.00	6.42	67.80	22.90	44.90	7.00	5.00		6.37	-	-	6.49	-	6.49	-	66.36	-				0.44
25.08.2023	24.00	-	6.79	0.00	6.79	69.02	23.58	45.44	7.00	5.00		6.73	-	-	6.90	-	6.90	-	67.57	-				0.47
26.08.2023	24.00	-	6.22	0.00	6.22	66.34	23.67	42.67	7.00	5.00		6.16	-	-	6.28	-	6.28	-	64.91	-				0.41
27.08.2023	24.00	-	6.46	0.00	6.46	68.76	23.61	45.15	7.00	5.00		6.39	-	-	6.54	-	6.54	-	67.26	-				0.44
28.08.2023	24.00	-	6.68	0.00	6.68	67.52	23.60	43.92	7.00	5.00		6.61	-	-	6.74	-	6.74	-	66.14	-				0.45
29.08.2023	24.00	-	6.48	0.00	6.48	67.84	23.70	44.14	7.00	5.00		6.41	-	-	6.52	-	6.52	-	66.36	-				0.44
30.08.2023	24.00	-	6.84	0.00	6.84	66.17	23.64	42.53	7.00	5.00		6.75	-	-	6.87	-	6.87	-	64.88	-				0.46
31.08.2023	24.00	-	7.32	0.00	7.32	67.85	24.35	43.50	7.00	5.00		7.22	-	-	7.36	-	7.36	-	66.62	-				0.50
01.09.2023	24.00	-	6.19	0.00	6.19	66.83	24.72	42.11	7.00	5.00		6.09	-	-	6.24	-	6.24	-	65.44	-				0.41
02.09.2023	24.00	-	6.15	0.00	6.15	68.08	24.58	43.50	7.00	5.00		6.10	-	-	6.24	-	6.24	-	66.51	-				0.42
03.09.2023	24.00	-	6.66	0.00	6.66	68.50	24.07	44.43	7.00	5.00		6.59	-	-	6.73	-	6.73	-	67.04	-				0.46
04.09.2023	24.00	-	7.48	0.00	7.48	68.11	23.71	44.40	7.00	5.00		7.39	-	-	7.55	-	7.55	-	66.91	-				0.51
05.09.2023	24.00	-	6.97	0.00	6.97	68.15	23.74	44.41	7.00	5.00		6.86	-	-	6.99	-	6.99	-	66.81	-				0.48
06.09.2023	24.00	-	8.08	0.00	8.08	68.36	22.90	45.46	7.00	5.00		7.99	-	-	8.15	-	8.15	-	67.15	-				0.55
07.09.2023	24.00	-	7.40	0.00	7.40	67.10	21.70	45.40	7.00	5.00		7.30	-	-	7.42	-	7.42	-	65.85	-				0.50
08.09.2023	24.00	-	7.63	0.00	7.63	67.82	21.96	45.86	7.00	5.00		7.54	-	-	7.68	-	7.68	-	66.62	-				0.52
09.09.2023	24.00	-	6.49	0.00	6.49	68.27	21.48	46.79	7.00	5.00		6.42	-	-	6.55	-	6.55	-	66.76	-				0.44
10.09.2023	24.00	-	7.23	0.00	7.23	67.91	21.68	46.23	7.00	5.00		7.11	-	-	7.26	-	7.26	-	66.64	-				0.49
11.09.2023	24.00	-	7.45	0.06	7.39	67.98	23.08	44.90	7.00	5.00		7.35	-	-	7.51	-	7.51	-	66.74	-				0.51
12.09.2023	24.00	-	5.86	0.36	5.50	68.30	23.97	44.33	7.00	5.00		5.80	-	-	5.93	-	5.93	-	66.73	-				0.39
13.09.2023	24.00	-	6.99	0.18	6.81	68.65	24.28	44.37	7.00	5.00		6.90	-	-	7.05	-	7.05	-	67.27	-				0.48
14.09.2023	24.00	-	7.14	0.12	7.02	67.85	24.75	43.10	7.00	5.00		7.05	-	-	7.19	-	7.19	-	66.56	-				0.48
15.09.2023	24.00	-	6.83	0.30	6.53	67.25	22.88	44.37	7.00	5.00		6.75	-	-	6.90	-	6.90	-	65.87	-				0.45
16.09.2023	24.00	-	6.34	0.54	5.80	67.42	22.36	45.06	7.00	5.00		6.27	-	-	6.43	-	6.43	-	65.89	-				0.42
17.09.2023	24.00	-																						
18.09.2023	0.00	-																						
19.09.2023	0.00	-																						
20.09.2023	0.00	-																						
21.09.2023	0.00	-																						
22.09.2023	0.00	-																						
Среднее	20.13	-	6.83	0.06	6.77	67.83	23.37	44.46	7.00	5.00		6.76	-	-	6.90	-	6.90	-	66.45	-				0.46
Итого	624.00		170.85	1.56	169.29							168.88	0.00	0.00	172.39	0.00	172.39	0.00						11.57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.09.2023 18:00:00	41699.86	36051.81	5495.22	-	5628.93	-	1359.79	402.14	17168.00
	16.09.2023 02:00:00	41702.28	36051.87	5497.61	-	5631.38	-	1359.95	402.30	17176.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **120 час.** **2.29** **Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему **34.5** **куб.м;**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.67 °С = -3.45 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.41** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **206.89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 09 2023г.