Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_сентябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00	-	75.35	65.80	9.55	71.98	62.51	9.47	7.00	5.00		77.45	-	-	79.34	-	79.34	-	72.02	-				1.31
24.08.2023	24.00	-	76.50	67.21	9.29	71.26	61.88	9.38	7.00	5.00		78.77	-	-	80.59	-	80.59	-	71.31	-				1.30
25.08.2023	24.00	-	77.92	68.55	9.37	70.32	61.38	8.94	7.00	5.00		80.26	-	-	82.08	-	82.08	-	70.37	-				1.28
26.08.2023	24.00	-	77.83	68.71	9.12	71.10	62.02	9.08	7.00	5.00		80.05	-	-	81.97	-	81.97	-	71.14	-				1.28
27.08.2023	24.00	-	77.53	68.00	9.53	70.51	61.54	8.97	7.00	5.00		79.73	-	-	81.56	-	81.56	-	70.55	-				1.28
28.08.2023	24.00	-	78.16	66.06	12.10	69.10	60.39	8.71	7.00	5.00		80.50	-	-	82.20	-	82.20	-	69.15	-				1.41
29.08.2023	24.00	-	78.79	69.79	9.00	70.51	61.71	8.80	7.00	5.00		81.11	-	-	82.97	-	82.97	-	70.56	-				1.25
30.08.2023	24.00	-	77.52	68.29	9.23	70.75	61.70	9.05	7.00	5.00		79.77	-	-	81.62	-	81.62	-	70.80	-				1.27
31.08.2023	24.00	-	76.61	69.04	7.57	71.11	62.27	8.84	7.00	5.00		78.84	-	-	80.69	-	80.69	-	71.16	-				1.15
01.09.2023	24.00	-	76.63	68.60	8.03	71.40	62.56	8.84	7.00	5.00		78.81	-	-	80.71	-	80.71	-	71.46	-				1.18
02.09.2023	24.00	-	77.63	68.34	9.29	72.54	63.46	9.08	7.00	5.00		80.00	-	-	81.92	-	81.92	-	72.59	-				1.30
03.09.2023	24.00	-	79.08	67.79	11.29	72.23	63.14	9.09	7.00	5.00		81.45	-	-	83.38	-	83.38	-	72.29	-				1.43
04.09.2023	24.00	-	78.82	68.56	10.26	70.56	61.64	8.92	7.00	5.00		81.09	-	-	82.98	-	82.98	-	70.61	-				1.34
05.09.2023	24.00	-	77.11	68.71	8.40	70.78	61.80	8.98	7.00	5.00		79.36	-	-	81.22	-	81.22	-	70.83	-				1.21
06.09.2023	24.00	-	79.94	69.66	10.28	71.88	62.63	9.25	7.00	5.00		82.32	-	-	84.24	-	84.24	-	71.94	-				1.39
07.09.2023	24.00	-	79.48	70.06	9.42	71.36	62.22	9.14	7.00	5.00		81.82	-	-	83.73	-	83.73	-	71.41	-				1.32
08.09.2023	24.00	-	79.30	71.05	8.25	70.18	61.34	8.84	7.00	5.00		81.54	-	-	83.41	-	83.41	-	70.23	-				1.21
09.09.2023	24.00	-	78.86	68.75	10.11	70.30	61.34	8.96	7.00	5.00		81.10	-	-	82.98	-	82.98	-	70.36	-				1.33
10.09.2023	24.00	-	78.80	68.35	10.45	71.45	62.16	9.29	7.00	5.00		81.12	-	-	83.04	-	83.04	-	71.50	-				1.39
11.09.2023	24.00	-	79.97	68.17	11.80	69.78	61.18	8.60	7.00	5.00		82.29	-	-	84.15	-	84.15	-	69.84	-				1.41
12.09.2023	24.00	-	79.95	69.86	10.09	70.03	61.43	8.60	7.00	5.00		82.20	-	-	84.07	-	84.07	-	70.09	-				1.31
13.09.2023	24.00	-	79.03	69.05	9.98	69.27	60.85	8.42	7.00	5.00		81.28	-	-	83.05	-	83.05	-	69.33	-				1.28
14.09.2023	24.00	-	79.10	69.49	9.61	69.22	60.82	8.40	7.00	5.00		81.35	-	-	83.14	-	83.14	-	69.28	-				1.25
15.09.2023	24.00	-	80.07	71.29	8.78	70.70	61.81	8.89	7.00	5.00		82.37	-	-	84.27	-	84.27	-	70.77	-				1.26
16.09.2023	24.00	-	79.56	70.44	9.12	70.72	61.49	9.23	7.00	5.00		81.85	-	-	83.74	-	83.74	-	70.77	-				1.30
17.09.2023	24.00	-	79.93	68.01	11.92	70.00	60.86	9.14	7.00	5.00		82.19	-	-	84.08	-	84.08	-	70.06	-				1.46
18.09.2023	24.00	-	78.67	66.80	11.87	69.97	60.69	9.28	7.00	5.00		80.85	-	-	82.71	-	82.71	-	70.03	-				1.45
19.09.2023	24.00	-	79.59	68.03	11.56	70.73	61.36	9.37	7.00	5.00		81.95	-	-	83.78	-	83.78	-	70.80	-				1.46
20.09.2023	24.00	-	80.13	68.87	11.26	70.99	61.97	9.02	7.00	5.00		82.46	-	-	84.38	-	84.38	-	71.05	-				1.42
21.09.2023	24.00	-	79.16	69.35	9.81	71.74	62.56	9.18	7.00	5.00		81.47	-	-	83.39	-	83.39	-	71.80	-				1.34
22.09.2023	24.00	-	79.17	69.78	9.39	69.90	61.18	8.72	7.00	5.00		81.41	-	-	83.27	-	83.27	-	69.97	-				1.27
Среднее	24.00	-	78.59	68.72	9.86	70.72	61.74	8.98	7.00	5.00		80.86	-	-	82.73	-	82.73	-	70.78	-				1.32
Итого	744.00		2436.19	2130.46	305.73							2506.76	0.00	0.00	2564.66	0.00	2564.66	0.00						40.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.2023 13:00:00	89938.18	85084.48	52142.64	-	53530.43	-	2283.30	3982.86	17032.00
	22.09.2023 00:00:00	89974.48	85114.85	52180.02	-	53568.69	-	2284.01	3985.56	17043.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.52 °C = -5.15 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **35.69** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **311.97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкиссервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2023г.