Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_сентябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 16.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00	-	102.15	94.15	8.00	71.62	71.39	0.23	7.00	5.00		7.92	0.00	7.92	8.09	0.00	8.09	-	71.24	35.20				0.60
24.08.2023	24.00	-	103.40	95.56	7.84	70.92	70.70	0.22	7.00	5.00		7.68	0.00	7.68	7.87	0.00	7.87	-	70.53	34.70				0.58
25.08.2023	24.00	-	104.78	96.35	8.43	70.16	69.95	0.21	7.00	5.00		8.19	0.00	8.19	8.39	0.00	8.39	-	69.83	34.69				0.62
26.08.2023	24.00	-	104.62	96.35	8.27	71.02	70.79	0.23	7.00	5.00		8.06	0.00	8.06	8.23	0.00	8.23	-	70.68	34.83				0.61
27.08.2023	24.00	-	105.23	95.42	9.81	70.56	70.35	0.21	7.00	5.00		9.57	0.00	9.57	9.77	0.00	9.77	-	70.16	34.62				0.72
28.08.2023	24.00	-	104.90	95.86	9.04	69.08	68.88	0.20	7.00	5.00		8.79	0.00	8.79	8.98	0.00	8.98	-	68.57	34.30				0.65
29.08.2023	24.00	-	107.35	97.73	9.62	70.31	70.10	0.21	7.00	5.00		9.36	0.00	9.36	9.57	0.00	9.57	-	70.01	34.65				0.70
30.08.2023	24.00	-	105.13	95.99	9.14	70.48	70.24	0.24	7.00	5.00		8.90	0.00	8.90	9.11	0.00	9.11	-	70.32	34.81				0.67
31.08.2023	24.00	-	104.42	95.32	9.10	71.08	70.88	0.20	7.00	5.00		8.92	0.00	8.92	9.13	0.00	9.13	-	70.55	35.71				0.67
01.09.2023	24.00	-	105.31	95.91	9.40	71.29	71.06	0.23	7.00	5.00		9.18	0.00	9.18	9.41	0.00	9.41	-	70.98	35.91				0.70
02.09.2023	24.00	-	105.41	97.35	8.06	72.44	72.22	0.22	7.00	5.00		7.83	0.00	7.83	8.00	0.00	8.00	-	71.98	36.21				0.61
03.09.2023	24.00	-	107.94	98.29	9.65	72.31	72.12	0.19	7.00	5.00		9.37	0.00	9.37	9.58	0.00	9.58	-	71.71	35.99				0.72
04.09.2023	24.00	-	106.89	98.37	8.52	70.55	70.34	0.21	7.00	5.00		8.26	0.00	8.26	8.49	0.00	8.49	-	70.12	35.17				0.62
05.09.2023	24.00	-	106.96	98.48	8.48	70.73	70.52	0.21	7.00	5.00		8.27	0.00	8.27	8.48	0.00	8.48	-	70.40	34.94				0.63
06.09.2023	24.00	-	109.33	100.13	9.20	71.74	71.51	0.23	7.00	5.00		8.97	0.00	8.97	9.19	0.00	9.19	-	71.38	34.67				0.69
07.09.2023	24.00	-	109.36	99.74	9.62	71.34	71.14	0.20	7.00	5.00		9.33	0.00	9.33	9.55	0.00	9.55	-	70.76	34.50				0.71
08.09.2023	24.00	-	109.02	99.82	9.20	70.03	69.80	0.23	7.00	5.00		8.95	0.00	8.95	9.16	0.00	9.16	-	69.83	34.34				0.67
09.09.2023	24.00	-	108.08	98.75	9.33	70.14	69.93	0.21	7.00	5.00		9.07	0.00	9.07	9.25	0.00	9.25	-	69.77	34.12				0.68
10.09.2023	24.00	-	107.36	98.32	9.04	71.32	71.10	0.22	7.00	5.00		8.87	0.00	8.87	9.07	0.00	9.07	-	70.91	34.77				0.67
11.09.2023	24.00	-	110.33	99.80	10.53	69.77	69.58	0.19	7.00	5.00		10.41	0.00	10.41	10.62	0.00	10.62	-	69.24	34.84				0.76
12.09.2023	24.00	-	109.87	100.50	9.37	69.80	69.58	0.22	7.00	5.00		9.12	0.00	9.12	9.32	0.00	9.32	-	69.55	34.88				0.68
13.09.2023	24.00	-	109.10	99.64	9.46	69.14	68.94	0.20	7.00	5.00		9.35	0.00	9.35	9.55	0.00	9.55	-	68.75	34.95				0.68
14.09.2023	24.00	-	108.53	99.88	8.65	69.14	68.93	0.21	7.00	5.00		8.47	0.00	8.47	8.67	0.00	8.67	-	68.76	34.67				0.62
15.09.2023	24.00	-	111.28	101.81	9.47	70.47	70.23	0.24	7.00	5.00		9.20	0.00	9.20	9.41	0.00	9.41	-	70.38	34.29				0.70
16.09.2023	24.00	-	109.46	101.25	8.21	70.53	70.30	0.23	7.00	5.00		8.00	0.00	8.00	8.19	0.00	8.19	-	70.28	34.08				0.61
17.09.2023	24.00	-	111.58	100.64	10.94	70.02	69.81	0.21	7.00	5.00		10.81	0.00	10.81	11.03	0.00	11.03	-	69.75	33.97				0.79
18.09.2023	24.00	-	109.97	99.35	10.62	69.69	69.48	0.21	7.00	5.00		10.48	0.00	10.48	10.70	0.00	10.70	-	69.33	33.51				0.77
19.09.2023	24.00	-	110.64	100.78	9.86	70.31	70.07	0.24	7.00	5.00		9.71	0.00	9.71	9.94	0.00	9.94	-	70.15	33.44				0.72
20.09.2023	24.00	-	111.56	101.51	10.05	70.84	70.66	0.18	7.00	5.00		9.87	0.00	9.87	10.08	0.00	10.08	-	70.19	34.18				0.73
21.09.2023	24.00	-	110.82	100.34	10.48	71.40	71.16	0.24	7.00	5.00		10.25	0.00	10.25	10.49	0.00	10.49	-	71.25	34.44				0.78
22.09.2023	24.00	-	109.57	100.06	9.51	69.74	69.54	0.20	7.00	5.00		9.30	0.00	9.30	9.51	0.00	9.51	-	69.32	34.42				0.69
Среднее	24.00	-	107.75	98.50	9.25	70.58	70.36	0.22	7.00	5.00		9.05	-	9.05	9.25	-	9.25	-	70.22	34.70				0.68
Итого	744.00		3340.35	3053.45	286.90							280.46	0.00	280.46	286.83	0.00	286.83	0.00						21.02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.2023 13:00:00	69140.89	62411.30	6336.76	0.43	6495.25	0.43	1965.61	354.94	17952.00
	22.09.2023 00:00:00	69192.16	62456.53	6342.70	0.43	6501.33	0.43	1966.06	355.38	17963.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.52 °С = -4.63 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 16.39 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 286.83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 2023 г.