Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_сентябрь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 16.67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00	14;	12.38	0.00	12.38	66.14	31.65	34.49	6.10	4.00		12.21	0.00	0.00	12.45	0.00	12.45	-	65.65	0.00				0.82
24.08.2023	24.00	14;	12.48	0.00	12.48	65.98	31.89	34.09	6.10	4.00		12.30	0.00	0.00	12.55	0.00	12.55	-	65.45	0.00				0.82
25.08.2023	24.00	14;	12.72	0.00	12.72	66.83	32.23	34.59	6.10	4.00		12.57	0.00	0.00	12.83	0.00	12.83	-	66.32	0.00				0.85
26.08.2023	24.00	14;	11.99	0.00	11.99	64.85	32.07	32.77	6.10	4.00		11.90	0.00	0.00	12.13	0.00	12.13	-	64.34	0.00				0.78
27.08.2023	24.00	14;	13.27	0.00	13.27	67.27	32.52	34.75	6.10	4.00		13.15	0.00	0.00	13.42	0.00	13.42	-	66.76	0.00				0.89
28.08.2023	24.00	14;	13.90	0.00	13.90	65.53	31.86	33.67	6.10	4.00		13.72	0.00	0.00	13.99	0.00	13.99	-	65.11	0.00				0.91
29.08.2023	24.00	14;	13.53	0.00	13.53	66.23	32.44	33.78	6.10	4.00		13.39	0.00	0.00	13.66	0.00	13.66	-	65.76	0.00				0.90
30.08.2023	24.00	20;19;14;2	8.98	2.05	6.93	63.94	53.45	10.49	6.10	4.00		8.92	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	-	63.41	0.00				1.08
31.08.2023	0.00																							
01.09.2023	0.00																							
02.09.2023	0.00																							
03.09.2023	0.00																							
04.09.2023	0.00																							
05.09.2023	0.00																							
06.09.2023	0.00																							
07.09.2023	0.00																							
08.09.2023	0.00																							
09.09.2023	0.00																							
10.09.2023	0.00																							
11.09.2023	0.00																							
12.09.2023	0.00																							
13.09.2023	0.00																							
14.09.2023	0.00																							
15.09.2023	0.00																							
16.09.2023	24.00	14;	15.77	0.00	15.77	66.26	31.15	35.11	6.10	4.00		15.56	0.00	0.00	15.87	0.00	15.87	-	65.89	0.00				1.05
17.09.2023	24.00	14;	17.49	0.00	17.49	66.85	30.75	36.10	6.10	4.00		17.32	0.00	0.00	17.67	0.00	17.67	-	66.49	0.00				1.17
18.09.2023	24.00	14;2;	8.67	0.00	8.67	66.29	30.52	35.77	6.10	4.00		8.56	0.00	0.00	8.73	0.00	8.73	-	65.86	0.00				0.58
19.09.2023	0.00																							
20.09.2023	0.00																							
21.09.2023	24.00	14;2;	9.37	0.00	9.37	66.20	30.99	35.22	6.10	4.00		9.29	0.00	0.00	9.48	0.00	9.48	-	65.91	0.00				0.62
22.09.2023	24.00	14;	14.19	0.00	14.19	65.66	31.50	34.16	6.10	4.00		14.03	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	-	65.25	0.00				0.93
Среднее	10.06	-	12.67	0.16	12.51	66.00	33.31	32.69	6.10	4.00		12.53	-	-	12.78	-	12.78	-	65.55	-				0.88
Итого	312.00		164.75	2.05	162.69							162.91	0.00	0.00	166.17	0.00	166.17	0.00						11.39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.2023 12:00:00	66552.59	57128.92	8640.53	0.00	8867.61	0.00	2577.30	653.51	16298.18
	22.09.2023 00:00:00	66562.98	57128.92	8650.82	0.00	8878.11	0.00	2577.98	654.18	16311.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **432 час.** **15.83** **Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **230.04** **куб.м;**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.67 °С = -6.60 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **20.62** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **396.21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2023г.