

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9856**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6075	расходомер:	01.02.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-D	Gmin= 0,2	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	Gmax= 30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,08	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.=	Qвент.=	Qтех.гвс.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.=
			Qгвс.= 0,07
			Gгвс.= 28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	86,98	73,17	13,81	69,91	69,58	0,33			13,66		13,66	13,97		13,97		69,81				0,95
24.08.2023	24,00	*	86,45	73,84	12,61	69,26	68,92	0,34			12,44		12,44	12,71		12,71		69,16				0,86
25.08.2023	24,00	*	87,02	74,06	12,96	68,61	68,29	0,32			12,75		12,75	13,03		13,03		68,58				0,88
26.08.2023	24,00	*	87,33	74,25	13,08	69,41	69,07	0,34			13,02		13,02	13,31		13,31		69,41				0,90
27.08.2023	24,00	*	87,58	73,53	14,05	68,99	68,68	0,31			14,02		14,02	14,33		14,33		68,83				0,97
28.08.2023	24,00	*	90,21	76,85	13,36	67,48	67,18	0,30			13,26		13,26	13,54		13,54		67,39				0,89
29.08.2023	24,00	*	90,28	76,89	13,39	68,71	68,40	0,31			13,07		13,07	13,35		13,35		68,70				0,90
30.08.2023	24,00	*	87,30	73,89	13,41	68,90	68,55	0,35			13,04		13,04	13,32		13,32		68,91				0,90
31.08.2023	24,00	*	86,02	72,72	13,30	69,55	69,25	0,30			13,14		13,14	13,43		13,43		69,35				0,91
01.09.2023	24,00	*	85,55	73,13	12,42	69,68	69,37	0,31			12,23		12,23	12,50		12,50		69,52				0,85
02.09.2023	24,00	*	87,15	74,49	12,66	70,82	70,48	0,34			12,50		12,50	12,78		12,78		70,68				0,88
03.09.2023	24,00	*	89,26	74,50	14,76	70,76	70,47	0,29			14,56		14,56	14,90		14,90		70,43				1,03
04.09.2023	24,00	*	88,61	74,51	14,10	69,01	68,69	0,32			13,87		13,87	14,17		14,17		68,89				0,96
05.09.2023	24,00	*	88,24	74,99	13,25	69,17	68,85	0,32			13,02		13,02	13,31		13,31		69,10				0,90
06.09.2023	24,00	*	90,39	75,57	14,82	70,14	69,79	0,35			14,64		14,64	14,97		14,97		70,13				1,03
07.09.2023	24,00	*	89,82	75,44	14,38	69,79	69,47	0,32			14,17		14,17	14,48		14,48		69,59				0,99
08.09.2023	24,00	*	90,46	75,89	14,57	68,49	68,16	0,33			14,32		14,32	14,63		14,63		68,47				0,98
09.09.2023	24,00	*	88,51	74,65	13,86	68,61	68,27	0,34			13,55		13,55	13,84		13,84		68,54				0,93
10.09.2023	24,00	*	88,15	74,13	14,02	69,71	69,38	0,33			13,74		13,74	14,05		14,05		69,52				0,96
11.09.2023	24,00	*	91,89	72,81	19,08	68,30	68,02	0,28			13,95		13,95	14,24		14,24		68,00				0,95
12.09.2023	24,00	*	92,42	77,60	14,82	68,24	67,90	0,34			13,95		13,95	14,25		14,25		68,31				0,95
13.09.2023	24,00	*	90,25	76,41	13,84	67,68	67,36	0,32			13,10		13,10	13,37		13,37		67,64				0,89
14.09.2023	24,00	*	91,00	76,40	14,60	67,63	67,33	0,30			13,82		13,82	14,12		14,12		67,47				0,93
15.09.2023	24,00	*	92,46	77,42	15,04	68,80	68,43	0,37			14,30		14,30	14,62		14,62		68,87				0,99
16.09.2023	24,00	*	92,04	76,28	15,76	68,88	68,49	0,39			15,05		15,05	15,38		15,38		68,99				1,04
17.09.2023	24,00	*	87,55	72,23	15,32	68,63	68,28	0,35			14,70		14,70	15,02		15,02		68,52				1,01
18.09.2023	24,00	*	86,64	71,79	14,85	68,18	67,79	0,39			14,30		14,30	14,60		14,60		68,16				0,98
19.09.2023	24,00	*	91,25	77,14	14,11	68,60	68,21	0,39			13,53		13,53	13,83		13,83		68,68				0,93
20.09.2023	24,00	*	91,33	77,97	13,36	69,26	68,99	0,27			12,71		12,71	12,99		12,99		68,86				0,88
21.09.2023	24,00	*	90,16	77,73	12,43	69,70	69,35	0,35			11,86		11,86	12,12		12,12		69,71				0,83
22.09.2023	24,00	*	90,22	77,69	12,53	68,20	67,89	0,31			11,93		11,93	12,18		12,18		68,04				0,81
Среднее	24,00		89,11	75,10	14,02	69,00	68,67	0,33			13,49		13,49	13,79		13,79		68,91				0,93
Итого	744,00		2762,52	2327,97	434,55						418,20		418,20	427,34		427,34						28,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C** **6,91** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **21,95** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:01 GMT+03:00
 Представитель: 100863db-26b8-47b7-8e241-7dd36906351e



Идентификатор документа f0b8b3db-2bb8-47b7-8241-7dd36906351e



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа