

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27080.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **78745**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 102368</b>	расходомер:	<b>10.09.2025</b>	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	12	ТПТ-15-2
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,15</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0,009</b> Qгвс.= <b>0,084</b>
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0,009</b> Qгвс.ср= <b>0,042</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>45</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>3,6</b> Gгвс.= <b>16,8</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.08.2023	14,00	*	2,98	2,37	0,61	40,21	29,60	10,61				4,77		4,77	4,77	4,77							0,18
24.08.2023	10,00	*	2,83	2,17	0,66	41,86	28,59	13,27				4,75		4,75	4,76	4,76							0,18
25.08.2023	14,00	*	2,69	2,45	0,24	39,40	28,29	11,11				4,28		4,28	4,28	4,28							0,16
26.08.2023	9,00	*	2,14	1,60	0,54	40,74	28,81	11,93				3,67		3,67	3,67	3,67							0,13
27.08.2023	12,00	*	3,30	2,45	0,85	42,82	31,56	11,26				5,00		5,00	5,01	5,01							0,19
28.08.2023	14,00	*	4,27	3,15	1,12	43,56	31,51	12,05				7,51		7,51	7,56	7,56							0,29
29.08.2023	14,00	*	4,16	3,11	1,05	42,43	30,47	11,96				7,04		7,04	7,08	7,08							0,28
30.08.2023	24,00	*	23,97	21,50	2,47	62,97	60,69	2,28				6,54		6,54	6,60	6,60							0,31
31.08.2023	24,00	*	57,42	50,97	6,45	66,67	66,43	0,24				5,59		5,59	5,73	5,73							0,37
01.09.2023	24,00	*	56,65	50,80	5,85	66,48	66,25	0,23				4,97		4,97	5,08	5,08							0,33
02.09.2023	24,00	*	56,57	51,17	5,40	67,76	67,53	0,23				4,51		4,51	4,59	4,59							0,30
03.09.2023	24,00	*	58,18	51,27	6,91	68,01	67,80	0,21				5,98		5,98	6,10	6,10							0,40
04.09.2023	24,00	*	57,30	51,31	5,99	66,28	66,07	0,21				5,16		5,16	5,25	5,25							0,34
05.09.2023	24,00	*	56,77	50,71	6,06	66,18	65,96	0,22				5,25		5,25	5,36	5,36							0,35
06.09.2023	24,00	*	57,99	51,11	6,88	66,91	66,65	0,26				6,13		6,13	6,25	6,25							0,41
07.09.2023	24,00	*	56,85	50,82	6,03	66,97	66,77	0,20				5,20		5,20	5,30	5,30							0,34
08.09.2023	24,00	*	56,53	50,73	5,80	65,68	65,47	0,21				4,97		4,97	5,07	5,07							0,32
09.09.2023	24,00	*	55,30	50,18	5,12	65,84	65,63	0,21				4,31		4,31	4,38	4,38							0,28
10.09.2023	24,00	*	55,82	49,74	6,08	66,76	66,52	0,24				5,28		5,28	5,38	5,38							0,35
11.09.2023	24,00	*	56,58	50,28	6,30	65,89	65,69	0,20				5,51		5,51	5,61	5,61							0,36
12.09.2023	24,00	*	56,22	50,52	5,70	65,44	65,22	0,22				4,95		4,95	5,01	5,01							0,32
13.09.2023	24,00	*	56,40	49,46	6,94	65,16	64,95	0,21				6,13		6,13	6,26	6,26							0,40
14.09.2023	24,00	*	55,81	49,45	6,36	64,55	64,36	0,19				5,55		5,55	5,65	5,65							0,35
15.09.2023	24,00	*	56,17	50,07	6,10	65,80	65,57	0,23				5,27		5,27	5,38	5,38							0,35
16.09.2023	24,00	*	55,80	49,63	6,17	65,98	65,75	0,23				5,42		5,42	5,52	5,52							0,35
17.09.2023	24,00	*	55,87	49,67	6,20	65,75	65,55	0,20				5,45		5,45	5,56	5,56							0,35
18.09.2023	24,00	*	54,89	48,69	6,20	65,18	64,93	0,25				19,90		19,90	20,28	20,28							1,30
19.09.2023	24,00	*	55,50	49,07	6,43	65,75	65,50	0,25				5,73		5,73	5,85	5,85							0,38
20.09.2023	24,00	*	55,81	48,95	6,86	66,50	66,27	0,23				6,30		6,30	6,43	6,43							0,42
21.09.2023	24,00	*	55,00	48,35	6,65	66,72	66,44	0,28				5,96		5,96	6,06	6,06							0,40
22.09.2023	24,00	*	54,41	48,43	5,98	65,77	65,57	0,20				5,16		5,16	5,24	5,24							0,34
Среднее	21,39		48,51	43,08	5,43	60,52	57,63	2,89				6,60		6,60	6,70	6,70							0,39
Итого	663,00		1340,18	1190,18	150,00							182,24		182,24	185,07	185,07							10,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **81 час 1,31 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **81 час 20,8 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C 3,35 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **8,79 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00  
 Представитель: 5a10b8e0a0c6d4943e1f0d8  
 6a6a9b6-8a08-4594-b3e6-932773e1f0d8



Идентификатор документа ba8aa9b6-88d8-4594-b3e6-932773e1f0d8



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа