

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27081.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78746**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7 № 102370	расходомер:	10.09.2025	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	Термопреобр.:	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,067		КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,027		ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,191	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,0838
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0381
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 57,3	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 15,24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.08.2023	12,00	*	3,51	2,40	1,11	56,33	49,38	6,95				3,10		3,10	3,11		3,11							0,07
24.08.2023	13,00	*	3,89	2,60	1,29	55,84	49,38	6,46				3,46		3,46	3,48		3,48							0,08
25.08.2023	12,00	*	3,66	2,40	1,26	55,04	47,20	7,84				3,50		3,50	3,53		3,53							0,07
26.08.2023	11,00	*	3,20	2,00	1,20	54,80	49,51	5,29				2,66		2,66	2,67		2,67							0,08
27.08.2023	24,00	*	5,45	4,20	1,25	55,46	49,42	6,04				4,10		4,10	4,10		4,10							0,11
28.08.2023	15,00	*	5,03	3,00	2,03	55,48	48,29	7,18				4,47		4,47	4,51		4,51							0,12
29.08.2023	17,00	*	4,89	3,20	1,69	54,79	50,01	4,78				4,00		4,00	4,02		4,02							0,08
30.08.2023	24,00	*	27,26	24,74	2,52	66,42	65,61	0,81				4,30		4,30	4,32		4,32							0,21
31.08.2023	24,00	*	64,38	60,04	4,34	68,71	68,52	0,19				3,52		3,52	3,55		3,55							0,32
01.09.2023	24,00	*	64,35	60,14	4,21	68,54	68,34	0,20				3,40		3,40	3,43		3,43							0,30
02.09.2023	24,00	*	64,97	60,74	4,23	69,81	69,60	0,21				3,29		3,29	3,33		3,33							0,31
03.09.2023	24,00	*	65,99	61,60	4,39	69,97	69,77	0,20				3,46		3,46	3,53		3,53							0,32
04.09.2023	24,00	*	66,23	61,69	4,54	68,17	67,99	0,18				3,71		3,71	3,75		3,75							0,32
05.09.2023	24,00	*	66,28	61,35	4,93	68,14	67,95	0,19				4,11		4,11	4,17		4,17							0,35
06.09.2023	24,00	*	67,18	62,11	5,07	68,90	68,70	0,20				4,09		4,09	4,19		4,19							0,37
07.09.2023	24,00	*	66,94	61,92	5,02	68,94	68,76	0,18				4,12		4,12	4,19		4,19							0,36
08.09.2023	24,00	*	66,78	62,10	4,68	67,59	67,40	0,19				3,80		3,80	3,86		3,86							0,33
09.09.2023	24,00	*	65,73	61,46	4,27	67,78	67,59	0,19				3,53		3,53	3,58		3,58							0,30
10.09.2023	24,00	*	66,05	61,12	4,93	68,77	68,56	0,21				4,02		4,02	4,10		4,10							0,36
11.09.2023	24,00	*	67,31	62,00	5,31	67,71	67,54	0,17				4,47		4,47	4,55		4,55							0,37
12.09.2023	24,00	*	67,81	62,21	5,60	67,31	67,12	0,19				4,67		4,67	4,78		4,78							0,39
13.09.2023	24,00	*	66,22	61,40	4,82	66,98	66,81	0,17				3,99		3,99	4,06		4,06							0,34
14.09.2023	24,00	*	66,09	61,39	4,70	66,65	66,48	0,17				3,85		3,85	3,91		3,91							0,33
15.09.2023	24,00	*	66,45	62,02	4,43	67,89	67,69	0,20				3,53		3,53	3,56		3,56							0,32
16.09.2023	24,00	*	66,50	61,65	4,85	68,02	67,83	0,19				4,01		4,01	4,08		4,08							0,34
17.09.2023	24,00	*	66,93	61,67	5,26	67,83	67,66	0,17				4,48		4,48	4,55		4,55							0,37
18.09.2023	24,00	*	66,09	60,84	5,25	67,22	67,01	0,21				18,95		18,95	19,35		19,35							0,37
19.09.2023	24,00	*	66,67	61,67	5,00	67,77	67,56	0,21				4,05		4,05	4,14		4,14							0,36
20.09.2023	24,00	*	67,27	62,06	5,21	68,52	68,34	0,18				4,35		4,35	4,39		4,39							0,37
21.09.2023	24,00	*	66,26	61,59	4,67	68,76	68,55	0,21				3,75		3,75	3,80		3,80							0,34
22.09.2023	24,00	*	66,31	61,70	4,61	67,71	67,53	0,18				3,82		3,82	3,87		3,87							0,33
Среднее	21,94		55,82	51,49	4,33	65,22	63,62	1,60				4,75		4,75	4,82		4,82							0,31
Итого	680,00		1581,68	1459,01	122,67							134,56		134,56	136,46		136,46							8,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **64 час 0,87 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **64 час 12,3 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C 2,23 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **7,33 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" Организация: 8060c553-a146-4b40-bc19-ccbf44d44f59



Идентификатор документа 86fbc953-a146-4b40-bc19-ccdf44d44f59



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа