

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 18**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8988.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23545**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 208257	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 30.07.2025	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,12	30		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,12	30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,12	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1848			
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,084			
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	77,47	70,04	7,43	69,56	69,29	0,27			7,61		7,61	7,76		7,76		68,65				0,52
24.08.2023	24,00	*	78,02	70,16	7,86	69,91	69,64	0,27			7,91		7,91	8,10		8,10		69,17				0,55
25.08.2023	24,00	*	77,01	70,43	6,58	70,90	70,61	0,29			6,64		6,64	6,79		6,79		70,28				0,46
26.08.2023	24,00	*	76,77	70,44	6,33	67,61	67,31	0,30			6,44		6,44	6,57		6,57		67,22				0,43
27.08.2023	24,00	*	77,92	70,18	7,74	70,28	69,99	0,29			8,06		8,06	8,24		8,24		69,71				0,56
28.08.2023	24,00	*	77,82	70,08	7,74	68,57	68,24	0,33			7,93		7,93	8,11		8,11		68,48				0,55
29.08.2023	24,00	*	78,24	69,83	8,41	69,33	69,00	0,33			8,68		8,68	8,87		8,87		68,95				0,60
30.08.2023	24,00	*	41,21	34,25	6,96	65,70	65,19	0,51			7,76		7,76	7,91		7,91		65,51				0,51
31.08.2023	24,00	*	8,90	0,00	8,90	66,49	27,27	39,22			8,90		8,90	9,08		9,08		65,51				0,59
01.09.2023	24,00	*	9,02	0,00	9,02	65,68	23,71	41,97			8,90		8,90	9,08		9,08		65,02				0,58
02.09.2023	24,00	*	7,59	0,00	7,59	66,66	23,25	43,41			7,56		7,56	7,73		7,73		65,60				0,50
03.09.2023	24,00	*	8,52	0,00	8,52	67,16	22,68	44,48			8,39		8,39	8,56		8,56		66,34				0,56
04.09.2023	24,00	*	8,21	0,00	8,21	66,62	22,58	44,04			8,19		8,19	8,36		8,36		65,60				0,54
05.09.2023	24,00	*	8,73	0,00	8,73	66,64	22,21	44,43			8,73		8,73	8,91		8,91		65,51				0,57
06.09.2023	24,00	*	8,65	0,00	8,65	66,68	21,33	45,35			8,62		8,62	8,79		8,79		65,57				0,57
07.09.2023	24,00	*	8,64	0,00	8,64	65,70	20,96	44,74			8,73		8,73	8,89		8,89		64,59				0,56
08.09.2023	24,00	*	8,93	0,00	8,93	66,48	21,62	44,86			8,92		8,92	9,10		9,10		65,59				0,59
09.09.2023	24,00	*	8,93	0,00	8,93	67,09	21,59	45,50			8,91		8,91	9,09		9,09		66,10				0,59
10.09.2023	24,00	*	9,34	0,00	9,34	66,81	21,94	44,87			9,32		9,32	9,48		9,48		65,91				0,62
11.09.2023	24,00	*	7,88	0,00	7,88	66,17	22,25	43,92			7,84		7,84	8,00		8,00		65,11				0,51
12.09.2023	24,00	*	8,24	0,00	8,24	67,19	22,56	44,63			8,17		8,17	8,34		8,34		66,20				0,54
13.09.2023	24,00	*	7,83	0,00	7,83	67,27	22,63	44,64			7,78		7,78	7,91		7,91		66,16				0,52
14.09.2023	24,00	*	8,57	0,00	8,57	66,20	22,24	43,96			8,50		8,50	8,66		8,66		65,13				0,55
15.09.2023	24,00	*	8,05	0,00	8,05	65,66	21,29	44,37			7,88		7,88	8,05		8,05		64,82				0,51
16.09.2023	24,00	*	8,10	0,00	8,10	65,75	21,02	44,73			8,08		8,08	8,23		8,23		64,62				0,52
17.09.2023	24,00	*	9,55	0,00	9,55	66,59	20,44	46,15			9,51		9,51	9,70		9,70		65,53				0,62
18.09.2023	24,00	*	8,26	0,00	8,26	66,45	20,12	46,33			8,22		8,22	8,38		8,38		65,48				0,54
19.09.2023	24,00	*	9,20	0,00	9,20	66,83	20,45	46,38			9,16		9,16	9,35		9,35		65,91				0,60
20.09.2023	24,00	*	9,45	0,00	9,45	66,36	20,84	45,52			9,40		9,40	9,57		9,57		65,19				0,61
21.09.2023	24,00	*	9,57	0,00	9,57	66,14	21,31	44,83			9,54		9,54	9,74		9,74		65,18				0,62
22.09.2023	21,00	*	8,07	0,00	8,07	64,12	21,47	42,66			8,07		8,07	8,22		8,22		62,98				0,52
Среднее	23,90		25,35	17,02	8,33	67,05	34,03	33,02			8,37		8,37	8,54		8,54		66,18				0,55
Итого	741,00		782,69	525,41	257,28						258,35		258,35	263,57		263,57						17,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **3 час 0,07 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **3 час 1,06 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **16,67 °C 4,32 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **12,86 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации: 0000478-3577-45ca-bccc-d0e1ae6b020



Идентификатор документа c08b4a78-3577-45ca-becb-d0e11ae6b020



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа