

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 20, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8989.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23546**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207125	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,067	30		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,067	30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,067	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,311	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1826			
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,083			
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= 98,2105	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,2	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.08.2023	12,00	*	3,38	0,00	3,38	61,18	22,25	38,93				3,47		3,47	3,55		3,55						0,21
24.08.2023	10,00	*	2,14	0,00	2,14	57,51	21,65	35,86				2,18		2,18	2,22		2,22						0,12
25.08.2023	11,00	*	2,81	0,00	2,81	62,16	22,12	40,04				2,88		2,88	2,95		2,95						0,17
26.08.2023	8,00	*	2,32	0,00	2,32	58,35	22,09	36,26				2,39		2,39	2,44		2,44						0,15
27.08.2023	12,00	*	2,66	0,00	2,66	58,86	21,97	36,89				2,72		2,72	2,77		2,77						0,15
28.08.2023	12,00	*	2,73	0,00	2,73	57,72	22,00	35,72				2,79		2,79	2,85		2,85						0,16
29.08.2023	9,00	*	1,81	0,00	1,81	58,28	22,26	36,03				1,85		1,85	1,89		1,89						0,11
30.08.2023	7,00	*	1,69	0,00	1,69	54,79	22,68	32,11				1,80		1,80	1,83		1,83						0,11
31.08.2023	12,00	*	3,56	0,00	3,56	62,07	23,83	38,24				3,66		3,66	3,74		3,74						0,23
01.09.2023	12,00	*	3,58	0,00	3,58	59,65	23,26	36,40				3,68		3,68	3,74		3,74						0,24
02.09.2023	13,00	*	3,92	0,00	3,92	62,00	23,29	38,71				4,03		4,03	4,11		4,11						0,24
03.09.2023	9,00	*	2,97	0,00	2,97	60,98	22,90	38,08				3,12		3,12	3,18		3,18						0,20
04.09.2023	24,00	*	8,13	0,00	8,13	65,55	22,69	42,86				8,45		8,45	8,64		8,64						0,55
05.09.2023	24,00	*	7,02	0,00	7,02	65,02	22,68	42,34				7,30		7,30	7,43		7,43						0,47
06.09.2023	24,00	*	7,76	0,00	7,76	65,87	22,35	43,52				8,07		8,07	8,24		8,24						0,53
07.09.2023	10,00	*	2,60	0,00	2,60	60,43	21,72	38,70				2,66		2,66	2,71		2,71						0,17
08.09.2023	13,00	*	3,90	0,00	3,90	62,46	21,86	40,60				4,00		4,00	4,09		4,09						0,25
09.09.2023	24,00	*	7,71	0,00	7,71	65,55	21,57	43,98				7,96		7,96	8,09		8,09						0,52
10.09.2023	12,00	*	4,14	0,00	4,14	60,68	21,65	39,04				4,27		4,27	4,36		4,36						0,26
11.09.2023	13,00	*	4,12	0,00	4,12	62,20	22,21	39,98				4,21		4,21	4,29		4,29						0,28
12.09.2023	12,00	*	3,06	0,00	3,06	62,02	22,44	39,58				3,13		3,13	3,19		3,19						0,20
13.09.2023	11,00	*	3,20	0,00	3,20	61,86	22,74	39,12				3,27		3,27	3,35		3,35						0,19
14.09.2023	10,00	*	3,17	0,00	3,17	61,57	22,75	38,82				3,27		3,27	3,33		3,33						0,21
15.09.2023	10,00	*	2,20	0,00	2,20	59,00	21,83	37,18				2,25		2,25	2,29		2,29						0,14
16.09.2023	24,00	*	7,07	0,00	7,07	64,34	21,01	43,33				7,34		7,34	7,50		7,50						0,47
17.09.2023	10,00	*	2,12	0,00	2,12	58,32	21,12	37,20				2,18		2,18	2,22		2,22						0,13
18.09.2023	6,00	*	0,93	0,00	0,93	57,82	20,79	37,02				0,95		0,95	0,97		0,97						0,07
19.09.2023	1,00	*	0,06	0,00	0,06	57,26	53,60	3,66				0,06		0,06	0,06		0,06						0,00
20.09.2023	1,00	*	0,00	0,00	0,00	52,83	53,84	-1,01				0,00		0,00	0,00		0,00						0,00
21.09.2023	2,00	*	0,00	0,00	0,00	55,27	55,02	0,25				0,00		0,00	0,00		0,00						0,00
22.09.2023	1,00	*	0,00	0,00	0,00	53,24	55,69	-2,45				0,06		0,06	0,06		0,06						0,00
Среднее	11,58		6,74	0,00	6,74	60,16	26,38	33,77				6,95		6,95	7,09		7,09						0,44
Итого	359,00		100,76	0,00	100,76							104,00		104,00	106,09		106,09						6,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **385 час** **8,23 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **385 час** **128,05 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,67 °C** **3,82 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **10,94 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель теплопоставляющей организации



Идентификатор документа 17561abc-527b-4575-affc-520060128b03



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа