

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23774**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207204	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 04.09.2024	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,1	45		КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,1	45		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,12	30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1936			
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.= 97,8947	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,088			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	71,75	63,81	7,94	69,10	68,84	0,26			8,24		8,24	8,42		8,42		68,70				0,57
24.08.2023	24,00	*	72,28	63,97	8,31	69,45	69,19	0,26			8,72		8,72	8,91		8,91		69,07				0,60
25.08.2023	24,00	*	72,53	64,32	8,21	70,41	70,14	0,27			8,79		8,79	9,00		9,00		70,07				0,62
26.08.2023	24,00	*	73,59	63,76	9,83	67,25	66,87	0,38			10,35		10,35	10,55		10,55		67,77				0,70
27.08.2023	24,00	*	73,45	63,73	9,72	69,82	69,52	0,30			10,19		10,19	10,41		10,41		69,82				0,71
28.08.2023	24,00	*	72,95	63,90	9,05	68,22	67,87	0,35			9,68		9,68	9,89		9,89		68,60				0,67
29.08.2023	24,00	*	73,32	63,43	9,89	68,95	68,63	0,32			10,35		10,35	10,58		10,58		69,03				0,71
30.08.2023	24,00	*	73,42	63,39	10,03	67,07	66,68	0,39			10,30		10,30	10,52		10,52		67,54				0,70
31.08.2023	24,00	*	74,15	63,45	10,70	68,93	68,61	0,32			11,18		11,18	11,41		11,41		68,88				0,77
01.09.2023	24,00	*	73,24	63,93	9,31	68,10	67,78	0,32			9,90		9,90	10,11		10,11		68,12				0,67
02.09.2023	24,00	*	73,59	63,86	9,73	69,62	69,27	0,35			10,31		10,31	10,53		10,53		69,65				0,72
03.09.2023	24,00	*	73,72	63,65	10,07	69,57	69,18	0,39			10,55		10,55	10,77		10,77		69,85				0,74
04.09.2023	24,00	*	73,76	63,24	10,52	69,29	68,96	0,33			10,93		10,93	11,18		11,18		69,26				0,76
05.09.2023	24,00	*	72,71	63,59	9,12	69,23	68,86	0,37			9,70		9,70	9,93		9,93		69,29				0,67
06.09.2023	24,00	*	73,59	63,11	10,48	69,84	69,54	0,30			10,98		10,98	11,21		11,21		69,52				0,76
07.09.2023	24,00	*	73,88	63,24	10,64	68,31	67,97	0,34			11,09		11,09	11,33		11,33		68,29				0,76
08.09.2023	24,00	*	74,24	63,86	10,38	68,97	68,63	0,34			10,87		10,87	11,11		11,11		69,02				0,75
09.09.2023	24,00	*	73,53	64,44	9,09	69,49	69,12	0,37			9,56		9,56	9,76		9,76		69,53				0,66
10.09.2023	24,00	*	74,82	63,69	11,13	69,57	69,32	0,25			11,79		11,79	12,02		12,02		69,12				0,81
11.09.2023	24,00	*	73,28	64,04	9,24	68,80	68,41	0,39			9,89		9,89	10,09		10,09		69,10				0,68
12.09.2023	24,00	*	73,24	63,46	9,78	69,86	69,51	0,35			10,71		10,71	10,95		10,95		69,84				0,75
13.09.2023	24,00	*	72,87	63,54	9,33	70,00	69,60	0,40			10,44		10,44	10,69		10,69		70,26				0,73
14.09.2023	24,00	*	72,26	64,06	8,20	69,16	68,85	0,31			9,29		9,29	9,49		9,49		69,04				0,64
15.09.2023	24,00	*	73,04	63,42	9,62	68,64	68,27	0,37			10,70		10,70	10,91		10,91		68,76				0,74
16.09.2023	24,00	*	72,70	63,44	9,26	68,93	68,55	0,38			10,47		10,47	10,68		10,68		69,03				0,72
17.09.2023	24,00	*	73,76	62,83	10,93	69,49	69,17	0,32			12,21		12,21	12,45		12,45		69,30				0,84
18.09.2023	24,00	*	72,27	63,30	8,97	69,01	68,65	0,36			10,02		10,02	10,25		10,25		68,99				0,69
19.09.2023	24,00	*	73,45	63,01	10,44	69,31	68,93	0,38			11,45		11,45	11,72		11,72		69,40				0,80
20.09.2023	24,00	*	72,92	62,83	10,09	69,03	68,63	0,40			11,41		11,41	11,66		11,66		69,18				0,79
21.09.2023	24,00	*	72,69	62,72	9,97	68,64	68,32	0,32			11,17		11,17	11,41		11,41		68,52				0,76
22.09.2023	24,00	*	72,43	62,98	9,45	68,68	68,34	0,34			10,56		10,56	10,79		10,79		68,61				0,73
Среднее	24,00		73,21	63,55	9,66	69,06	68,72	0,34			10,38		10,38	10,60		10,60		69,07				0,72
Итого	744,00		2269,43	1970,00	299,43						321,80		321,80	328,73		328,73						22,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **16,67 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **5,36** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **16,86** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель: **гидроавтоматизация**
 12e37805-29fb-4b28-aad5-d3a285fa6fa7



Идентификатор документа f2e37805-291b-4b28-aad5-d3a285fa6fa7



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа