Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9059.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 114 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 114_СЦО+ГВС_сентябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.08.2023 - 23.09.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.2023	24.00	-	73.17	67.24	5.93	71.30	71.03	0.27	7.00	5.00		5.32	-	-	5.43	-	5.43	-	70.83	-				0.45
24.08.2023	24.00	-	73.49	67.96	5.53	70.63	70.37	0.26	7.00	5.00		4.94	-	-	5.04	-	5.04	-	70.13	-				0.41
25.08.2023	24.00	-	73.84	68.69	5.15	69.90	69.64	0.26	7.00	5.00		4.63	-	-	4.72	-	4.72	-	69.44	-				0.38
26.08.2023	24.00	-	74.05	68.49	5.56	70.77	70.50	0.27	7.00	5.00		5.07	-	-	5.17	-	5.17	-	70.42	-				0.42
27.08.2023	24.00	-	73.68	67.84	5.84	70.30	70.04	0.26	7.00	5.00		5.41	-	-	5.52	-	5.52	-	69.75	-				0.43
28.08.2023	24.00	-	73.91	67.74	6.17	68.88	68.63	0.25	7.00	5.00		5.66	-	-	5.78	-	5.78	-	68.33	-				0.44
29.08.2023	24.00	-	75.42	69.09	6.33	70.14	69.87	0.27	7.00	5.00		5.72	-	-	5.84	-	5.84	-	69.83	-				0.47
30.08.2023	24.00	-	74.64	67.76	6.88	70.31	70.02	0.29	7.00	5.00		6.31	-	-	6.44	-	6.44	-	70.16	-				0.50
31.08.2023	24.00	-	74.18	67.47	6.71	70.79	70.54	0.25	7.00	5.00		6.17	-	-	6.30	-	6.30	-	70.18	-				0.50
01.09.2023	24.00	-	73.81	68.07	5.74	71.04	70.77	0.27	7.00	5.00		5.22	-	-	5.33	-	5.33	-	70.60	-				0.43
02.09.2023	24.00	-	74.82	69.23	5.59	72.14	71.87	0.27	7.00	5.00		4.83	-	-	4.93	-	4.93	-	71.65	-				0.42
03.09.2023	24.00	-	76.31	69.87	6.44	72.00	71.75	0.25	7.00	5.00		5.78	-	-	5.90	-	5.90	-	71.37	-				0.48
04.09.2023	24.00	-	76.27	69.67	6.60	70.31	70.05	0.26	7.00	5.00		5.91	-	-	6.03	-	6.03	-	69.87	-				0.49
05.09.2023	24.00	-	76.26	69.63	6.63	70.50	70.24	0.26	7.00	5.00		5.92	-	-	6.04	-	6.04	-	70.27	-				0.49
06.09.2023	24.00	-	78.09	70.95	7.14	71.51	71.23	0.28	7.00	5.00		6.52	-	-	6.65	-	6.65	-	71.26	-				0.53
07.09.2023	24.00	-	77.62	70.77	6.85	71.08	70.83	0.25	7.00	5.00		6.22	-	-	6.35	-	6.35	-	70.48	-				0.51
08.09.2023	24.00	-	76.89	70.97	5.92	69.78	69.52	0.26	7.00	5.00		5.24	-	-	5.35	-	5.35	-	69.39	-				0.44
09.09.2023	24.00	-	76.52	70.08	6.44	69.92	69.66	0.26	7.00	5.00		5.89	-	-	6.01	-	6.01	-	69.54	-				0.47
10.09.2023	24.00	-	76.27	69.46	6.81	71.08	70.81	0.27	7.00	5.00		6.13	-	-	6.26	-	6.26	-	70.71	-				0.51
11.09.2023	24.00	-	76.89	70.58	6.31	69.53	69.30	0.23	7.00	5.00		5.69	-	-	5.81	-	5.81	-	68.86	-				0.46
12.09.2023	24.00	-	77.87	70.61	7.26	69.62	69.36	0.26	7.00	5.00		6.59	-	-	6.72	-	6.72	-	69.48	-				0.53
13.09.2023	24.00	-	77.78	69.73	8.05	68.95	68.71	0.24	7.00	5.00		7.35	-	-	7.50	-	7.50	-	68.57	-				0.58
14.09.2023	24.00	-	76.59	70.20	6.39	68.92	68.68	0.24	7.00	5.00		5.82	-	-	5.94	-	5.94	-	68.34	-				0.46
15.09.2023	24.00	-	78.29	71.64	6.65	70.27	70.00	0.27	7.00	5.00		6.06	-	-	6.18	-	6.18	-	69.99	-				0.49
16.09.2023	24.00	-	77.54	71.02	6.52	70.32	70.06	0.26	7.00	5.00		5.95	-	-	6.07	-	6.07	-	69.84	-				0.48
17.09.2023	24.00	-	77.76	70.43	7.33	69.79	69.53	0.26	7.00	5.00		6.80	-	-	6.94	-	6.94	-	69.42	-				0.54
18.09.2023	24.00	-	76.72	69.33	7.39	69.52	69.24	0.28	7.00	5.00		6.89	-	-	7.03	-	7.03	-	69.25	-				0.54
19.09.2023	24.00	-	77.47	70.52	6.95	70.14	69.86	0.28	7.00	5.00		6.44	-	-	6.57	-	6.57	-	69.91	-				0.51
20.09.2023	24.00	-	78.70	71.07	7.63	70.61	70.39	0.22	7.00	5.00		7.09	-	-	7.23	-	7.23	-	69.83	-				0.56
21.09.2023	24.00	-	76.82	70.62	6.20	71.19	70.90	0.29	7.00	5.00		5.70	-	-	5.82	-	5.82	-	70.97	-				0.47
22.09.2023	24.00	-	76.88	70.03	6.85	69.53	69.28	0.25	7.00	5.00		6.38	-	-	6.51	-	6.51	-	68.98	-				0.50
Среднее	24.00	-	76.08	69.57	6.51	70.35	70.09	0.26	7.00	5.00		5.92	-	-	6.05	-	6.05	-	69.92	-				0.48
Итого	744.00		2358.55	2156.76	201.79							183.65	0.00	0.00	187.40	0.00	187.40	0.00						14.86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.52 °C = -3.03 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 11.82 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 187.40 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09 2023г.