

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 140, лит. Е**
 Адрес: **Седова ул, д. 140, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32824.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105382**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 | расходомер: | 04.12.2023 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭМ | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭМ | 0,1 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭМ | 0,067 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,307 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 92,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,2508 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,114 |
| | | | Gгвс.= 45,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|-------|------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.08.2023 | 24,00 | | 58,37 | 46,91 | 11,46 | 68,12 | 58,83 | 9,29 | | | | 59,61 | 47,63 | 11,98 | | | | | | | | 1,22 |
| 24.08.2023 | 24,00 | | 58,31 | 47,46 | 10,85 | 67,50 | 58,26 | 9,24 | | | | 59,52 | 48,18 | 11,34 | | | | | | | | 1,17 |
| 25.08.2023 | 24,00 | | 60,02 | 47,90 | 12,12 | 66,88 | 58,12 | 8,76 | | | | 61,25 | 48,62 | 12,63 | | | | | | | | 1,23 |
| 26.08.2023 | 24,00 | | 58,62 | 47,89 | 10,73 | 67,62 | 58,59 | 9,03 | | | | 59,85 | 48,61 | 11,24 | | | | | | | | 1,16 |
| 27.08.2023 | 24,00 | | 60,42 | 47,31 | 13,11 | 67,31 | 58,36 | 8,95 | | | | 61,71 | 48,03 | 13,68 | | | | | | | | 1,31 |
| 28.08.2023 | 24,00 | | 59,00 | 47,62 | 11,38 | 65,94 | 57,16 | 8,78 | | | | 60,18 | 48,34 | 11,84 | | | | | | | | 1,17 |
| 29.08.2023 | 24,00 | | 60,51 | 48,46 | 12,05 | 67,11 | 58,15 | 8,96 | | | | 61,74 | 49,18 | 12,56 | | | | | | | | 1,24 |
| 30.08.2023 | 24,00 | | 58,82 | 47,70 | 11,12 | 67,16 | 58,01 | 9,15 | | | | 60,04 | 48,42 | 11,62 | | | | | | | | 1,19 |
| 31.08.2023 | 24,00 | | 59,15 | 47,36 | 11,79 | 67,77 | 58,74 | 9,03 | | | | 60,40 | 48,08 | 12,32 | | | | | | | | 1,23 |
| 01.09.2023 | 24,00 | | 59,27 | 47,68 | 11,59 | 67,90 | 59,02 | 8,88 | | | | 60,53 | 48,40 | 12,13 | | | | | | | | 1,21 |
| 02.09.2023 | 24,00 | | 59,75 | 48,47 | 11,28 | 68,98 | 59,92 | 9,06 | | | | 61,07 | 49,19 | 11,88 | | | | | | | | 1,22 |
| 03.09.2023 | 24,00 | | 61,35 | 48,82 | 12,53 | 69,01 | 59,95 | 9,06 | | | | 62,68 | 49,60 | 13,08 | | | | | | | | 1,31 |
| 04.09.2023 | 24,00 | | 60,13 | 48,96 | 11,17 | 67,36 | 58,63 | 8,73 | | | | 61,39 | 49,68 | 11,71 | | | | | | | | 1,18 |
| 05.09.2023 | 24,00 | | 61,27 | 48,93 | 12,34 | 67,53 | 58,77 | 8,76 | | | | 62,56 | 49,65 | 12,91 | | | | | | | | 1,26 |
| 06.09.2023 | 24,00 | | 62,42 | 49,81 | 12,61 | 68,45 | 59,48 | 8,97 | | | | 63,75 | 50,62 | 13,13 | | | | | | | | 1,31 |
| 07.09.2023 | 24,00 | | 62,23 | 49,71 | 12,52 | 68,10 | 59,17 | 8,93 | | | | 63,58 | 50,45 | 13,13 | | | | | | | | 1,30 |
| 08.09.2023 | 24,00 | | 61,20 | 49,85 | 11,35 | 66,87 | 58,10 | 8,77 | | | | 62,46 | 50,57 | 11,89 | | | | | | | | 1,20 |
| 09.09.2023 | 24,00 | | 60,86 | 49,31 | 11,55 | 66,95 | 58,22 | 8,73 | | | | 62,15 | 50,03 | 12,12 | | | | | | | | 1,20 |
| 10.09.2023 | 24,00 | | 61,39 | 48,64 | 12,75 | 68,12 | 59,04 | 9,08 | | | | 62,72 | 49,36 | 13,36 | | | | | | | | 1,31 |
| 11.09.2023 | 24,00 | | 61,80 | 49,41 | 12,39 | 66,84 | 58,29 | 8,55 | | | | 63,09 | 50,13 | 12,96 | | | | | | | | 1,25 |
| 12.09.2023 | 24,00 | | 61,48 | 49,44 | 12,04 | 66,91 | 58,18 | 8,73 | | | | 62,74 | 50,16 | 12,58 | | | | | | | | 1,24 |
| 13.09.2023 | 24,00 | | 60,49 | 49,03 | 11,46 | 66,33 | 57,77 | 8,56 | | | | 61,72 | 49,75 | 11,97 | | | | | | | | 1,18 |
| 14.09.2023 | 24,00 | | 60,33 | 49,16 | 11,17 | 66,28 | 57,64 | 8,64 | | | | 61,57 | 49,88 | 11,69 | | | | | | | | 1,17 |
| 15.09.2023 | 24,00 | | 61,92 | 50,17 | 11,75 | 67,43 | 58,61 | 8,82 | | | | 63,24 | 50,93 | 12,31 | | | | | | | | 1,24 |
| 16.09.2023 | 24,00 | | 61,58 | 49,88 | 11,70 | 67,47 | 58,57 | 8,90 | | | | 62,87 | 50,60 | 12,27 | | | | | | | | 1,24 |
| 17.09.2023 | 24,00 | | 63,90 | 49,34 | 14,56 | 67,20 | 58,58 | 8,62 | | | | 65,25 | 50,09 | 15,16 | | | | | | | | 1,41 |
| 18.09.2023 | 24,00 | | 61,92 | 48,75 | 13,17 | 66,76 | 57,86 | 8,90 | | | | 63,19 | 49,47 | 13,72 | | | | | | | | 1,32 |
| 19.09.2023 | 24,00 | | 61,72 | 49,55 | 12,17 | 67,32 | 58,41 | 8,91 | | | | 63,00 | 50,30 | 12,70 | | | | | | | | 1,26 |
| 20.09.2023 | 24,00 | | 62,75 | 49,86 | 12,89 | 67,91 | 59,21 | 8,70 | | | | 64,07 | 50,65 | 13,42 | | | | | | | | 1,31 |
| 21.09.2023 | 24,00 | | 61,69 | 49,32 | 12,37 | 68,38 | 59,42 | 8,96 | | | | 63,03 | 50,07 | 12,96 | | | | | | | | 1,29 |
| 22.09.2023 | 24,00 | | 60,85 | 48,91 | 11,94 | 66,90 | 58,36 | 8,54 | | | | 62,12 | 49,63 | 12,49 | | | | | | | | 1,22 |
| Среднее | 24,00 | | 60,76 | 48,76 | 12,00 | 67,43 | 58,56 | 8,87 | | | | 62,03 | 49,49 | 12,54 | | | | | | | | 1,24 |
| Итого | 744,00 | | 1883,52 | 1511,61 | 371,91 | | | | | | | 1923,08 | 1534,30 | 388,78 | | | | | | | | 38,55 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C** **6,14** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **32,41** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель: 152aeed1-3956-4362-bd79-b83279a88cdd



Идентификатор документа f52aeedf-3956-4362-8d79-b83279a88cdc



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |