

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-B1	0,027	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0946
			Qгвс.ср.= 0,043
			Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	49,75	44,31	5,44	69,15	68,89	0,26			4,74		4,74	4,85		4,85		71,77				0,34
24.08.2023	24,00	*	50,95	45,04	5,91	68,54	68,28	0,26			5,17		5,17	5,29		5,29		71,31				0,37
25.08.2023	24,00	*	52,06	45,62	6,44	67,93	67,67	0,26			5,72		5,72	5,85		5,85		70,86				0,40
26.08.2023	24,00	*	52,85	45,56	7,29	68,85	68,58	0,27			6,58		6,58	6,74		6,74		71,83				0,47
27.08.2023	24,00	*	52,28	45,24	7,04	68,34	68,09	0,25			6,34		6,34	6,48		6,48		71,08				0,45
28.08.2023	24,00	*	52,85	45,40	7,45	66,95	66,72	0,23			6,71		6,71	6,84		6,84		69,74				0,47
29.08.2023	24,00	*	53,34	46,36	6,98	68,13	67,86	0,27			6,28		6,28	6,42		6,42		71,10				0,44
30.08.2023	24,00	*	52,51	45,51	7,00	68,29	68,01	0,28			6,34		6,34	6,48		6,48		71,38				0,45
31.08.2023	24,00	*	51,97	45,22	6,75	68,88	68,66	0,22			6,17		6,17	6,28		6,28		71,46				0,44
01.09.2023	24,00	*	51,18	45,43	5,75	69,11	68,85	0,26			5,10		5,10	5,22		5,22		72,02				0,37
02.09.2023	24,00	*	52,59	46,11	6,48	70,27	70,02	0,25			5,89		5,89	6,05		6,05		73,07				0,43
03.09.2023	24,00	*	54,00	46,65	7,35	70,09	69,88	0,21			6,70		6,70	6,85		6,85		72,64				0,48
04.09.2023	24,00	*	53,63	46,62	7,01	68,46	68,21	0,25			6,34		6,34	6,50		6,50		71,29				0,46
05.09.2023	24,00	*	32,84	29,80	3,04	68,66	68,45	0,21			2,61		2,61	2,67		2,67		71,31				0,18
06.09.2023	24,00	*	6,40	0,00	6,40	60,64	22,08	38,56			6,31		6,31	6,43		6,43		63,30				0,40
07.09.2023	24,00	*	6,94	0,00	6,94	59,81	20,64	39,17			6,68		6,68	6,79		6,79		62,60				0,42
08.09.2023	24,00	*	6,08	0,00	6,08	58,23	20,65	37,58			5,89		5,89	5,96		5,96		60,87				0,36
09.09.2023	24,00	*	7,26	0,00	7,26	59,45	20,35	39,10			7,00		7,00	7,15		7,15		62,21				0,44
10.09.2023	24,00	*	8,80	0,00	8,80	61,37	20,58	40,79			8,60		8,60	8,76		8,76		64,10				0,55
11.09.2023	24,00	*	8,44	0,00	8,44	60,34	20,99	39,35			8,28		8,28	8,46		8,46		63,25				0,52
12.09.2023	24,00	*	6,93	0,00	6,93	58,97	21,22	37,75			6,84		6,84	6,94		6,94		61,72				0,42
13.09.2023	24,00	*	6,85	0,00	6,85	58,57	21,45	37,12			6,70		6,70	6,81		6,81		61,40				0,41
14.09.2023	24,00	*	7,22	0,00	7,22	58,69	21,45	37,24			7,18		7,18	7,28		7,28		61,38				0,44
15.09.2023	24,00	*	6,40	0,00	6,40	58,41	20,42	37,99			6,35		6,35	6,49		6,49		61,05				0,39
16.09.2023	24,00	*	7,93	0,00	7,93	60,21	19,71	40,50			7,91		7,91	8,05		8,05		62,92				0,50
17.09.2023	24,00	*	7,62	0,00	7,62	59,58	19,63	39,95			7,58		7,58	7,72		7,72		62,31				0,47
18.09.2023	24,00	*	7,72	0,00	7,72	58,88	19,27	39,61			7,54		7,54	7,68		7,68		61,76				0,46
19.09.2023	24,00	*	7,77	0,00	7,77	59,87	19,07	40,80			7,62		7,62	7,77		7,77		62,66				0,48
20.09.2023	24,00	*	6,14	0,00	6,14	58,16	19,87	38,29			6,07		6,07	6,15		6,15		60,80				0,37
21.09.2023	24,00	*	6,87	0,00	6,87	59,58	20,34	39,24			6,81		6,81	6,92		6,92		62,24				0,42
22.09.2023	24,00	*	7,38	0,00	7,38	59,08	20,57	38,51			7,28		7,28	7,42		7,42		61,88				0,45
Среднее	24,00		26,95	20,09	6,86	63,60	42,14	21,45			6,49		6,49	6,62		6,62		66,36				0,43
Итого	744,00		835,55	622,87	212,68						201,33		201,33	205,30		205,30						13,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C** **3,33** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,92** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00

Представитель Теплоэнергоснабжающей организации

4e23a219-fe36-4721-8a36-1d44f5806f11





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 4e23a219-fe56-4721-8a36-fd44f5806f11



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа