

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш**
 Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32806.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105299**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	30
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,067	30
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,027	12
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0902
			Qгвс.ср.= 0,041
			Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	7,91	0,06	7,85	66,69	19,07	47,62			7,78		7,78	7,96		7,96		65,70				0,51
24.08.2023	24,00	*	7,72	0,00	7,72	66,10	18,32	47,78			7,56		7,56	7,73		7,73		65,06				0,49
25.08.2023	24,00	*	7,84	0,00	7,84	65,46	19,12	46,34			7,72		7,72	7,87		7,87		64,43				0,50
26.08.2023	24,00	*	8,04	0,00	8,04	66,39	19,67	46,72			7,94		7,94	8,12		8,12		65,36				0,52
27.08.2023	24,00	*	8,35	0,00	8,35	65,98	19,42	46,56			8,27		8,27	8,42		8,42		64,94				0,54
28.08.2023	24,00	*	7,75	0,00	7,75	64,57	19,62	44,95			7,66		7,66	7,84		7,84		63,55				0,49
29.08.2023	24,00	*	7,94	0,00	7,94	65,92	19,83	46,09			7,82		7,82	7,96		7,96		64,93				0,50
30.08.2023	24,00	*	7,47	0,00	7,47	65,82	19,84	45,98			7,31		7,31	7,46		7,46		64,88				0,47
31.08.2023	24,00	*	7,47	0,06	7,41	66,25	21,21	45,04			7,37		7,37	7,50		7,50		65,24				0,48
01.09.2023	24,00	*	6,73	0,00	6,73	66,22	21,65	44,57			6,67		6,67	6,78		6,78		65,05				0,43
02.09.2023	24,00	*	6,79	0,00	6,79	67,17	21,23	45,94			6,67		6,67	6,80		6,80		66,03				0,44
03.09.2023	24,00	*	8,94	0,00	8,94	67,67	20,24	47,43			8,88		8,88	9,03		9,03		66,69				0,59
04.09.2023	24,00	*	7,84	0,00	7,84	65,95	19,53	46,42			7,74		7,74	7,91		7,91		64,90				0,50
05.09.2023	24,00	*	8,61	0,00	8,61	66,44	19,90	46,54			8,47		8,47	8,64		8,64		65,53				0,55
06.09.2023	24,00	*	7,76	0,00	7,76	66,92	19,26	47,66			7,62		7,62	7,77		7,77		65,93				0,50
07.09.2023	24,00	*	6,89	0,00	6,89	66,13	17,99	48,14			6,77		6,77	6,91		6,91		64,99				0,44
08.09.2023	24,00	*	8,50	0,00	8,50	65,59	18,73	46,86			8,37		8,37	8,53		8,53		64,69				0,54
09.09.2023	24,00	*	7,67	0,00	7,67	65,45	18,10	47,35			7,54		7,54	7,70		7,70		64,42				0,48
10.09.2023	24,00	*	9,43	0,00	9,43	67,19	18,72	48,47			9,37		9,37	9,54		9,54		66,23				0,62
11.09.2023	24,00	*	8,30	0,00	8,30	65,35	19,62	45,73			8,15		8,15	8,31		8,31		64,46				0,52
12.09.2023	24,00	*	7,80	0,00	7,80	65,74	20,12	45,62			7,73		7,73	7,89		7,89		64,68				0,50
13.09.2023	24,00	*	7,76	0,00	7,76	65,03	20,56	44,47			7,70		7,70	7,82		7,82		63,97				0,49
14.09.2023	24,00	*	8,63	0,06	8,57	65,19	19,93	45,26			8,50		8,50	8,66		8,66		64,25				0,55
15.09.2023	24,00	*	8,08	0,06	8,02	66,09	16,90	49,19			7,98		7,98	8,13		8,13		65,03				0,52
16.09.2023	24,00	*	7,75	0,00	7,75	65,85	17,03	48,82			7,70		7,70	7,85		7,85		64,65				0,50
17.09.2023	24,00	*	10,36	0,00	10,36	66,33	17,57	48,76			10,31		10,31	10,52		10,52		65,34				0,67
18.09.2023	24,00	*	9,51	0,00	9,51	65,91	16,79	49,12			9,42		9,42	9,62		9,62		64,87				0,61
19.09.2023	24,00	*	8,76	0,06	8,70	66,34	14,94	51,40			8,67		8,67	8,86		8,86		65,32				0,56
20.09.2023	24,00	*	9,46	0,06	9,40	66,81	18,68	48,13			9,40		9,40	9,61		9,61		65,79				0,62
21.09.2023	24,00	*	8,68	0,00	8,68	67,30	19,40	47,90			8,58		8,58	8,77		8,77		66,28				0,57
22.09.2023	24,00	*	9,15	0,00	9,15	65,85	19,41	46,44			9,02		9,02	9,21		9,21		64,87				0,59
Среднее	24,00		8,19	0,01	8,18	66,12	19,11	47,01			8,09		8,09	8,25		8,25		65,10				0,53
Итого	744,00		253,89	0,36	253,53						250,69		250,69	255,72		255,72						16,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал
куб.м

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C** **4,14** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **12,15** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель абонента: _____



Идентификатор документа eb95d75b-a1ed-41ec-9025-9e6968e6dd17



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа