

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 160, лит. И**  
 Адрес: **Седова ул, д. 160, лит. И**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35029.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **112520**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 207793</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,226</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,1844</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0,0838</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>67,8</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>33,52</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.08.2023		*																					
24.08.2023		*																					
25.08.2023		*																					
26.08.2023		*																					
27.08.2023		*																					
28.08.2023		*																					
29.08.2023		*																					
30.08.2023		*																					
31.08.2023	24,00	*	25,17	13,49	11,68	70,99	59,66	11,33					25,73	13,68	12,05								0,98
01.09.2023	24,00		42,43	34,03	8,40	71,97	60,82	11,15					43,43	34,54	8,89								0,99
02.09.2023	24,00		43,06	34,00	9,06	73,09	61,65	11,44					44,10	34,63	9,47								1,05
03.09.2023	24,00		44,42	33,95	10,47	72,73	61,44	11,29					45,48	34,55	10,93								1,15
04.09.2023	24,00		43,75	34,09	9,66	71,08	59,94	11,14					44,77	34,57	10,20								1,07
05.09.2023	24,00		43,45	34,42	9,03	71,30	60,07	11,23					44,48	34,90	9,58								1,03
06.09.2023	24,00		44,91	34,58	10,33	72,37	60,78	11,59					45,96	35,16	10,80								1,15
07.09.2023	24,00		44,35	34,83	9,52	71,79	60,14	11,65					45,36	35,36	10,00								1,09
08.09.2023	24,00		45,19	35,10	10,09	70,59	59,90	10,69					46,21	35,69	10,52								1,09
09.09.2023	24,00		45,50	35,09	10,41	70,67	60,45	10,22					46,54	35,70	10,84								1,10
10.09.2023	24,00		45,84	34,72	11,12	71,84	61,26	10,58					46,93	35,39	11,54								1,17
11.09.2023	24,00		44,67	34,10	10,57	70,16	59,90	10,26					45,67	34,63	11,04								1,10
12.09.2023	24,00		44,29	33,76	10,53	70,41	59,94	10,47					45,29	34,25	11,04								1,10
13.09.2023	24,00		45,04	34,60	10,44	69,62	59,59	10,03					46,05	35,08	10,97								1,07
14.09.2023	24,00		44,80	34,60	10,20	69,57	59,42	10,15					45,79	35,11	10,68								1,06
15.09.2023	24,00		44,09	34,58	9,51	71,05	60,20	10,85					45,09	35,12	9,97								1,05
16.09.2023	24,00		44,14	34,28	9,86	71,08	59,88	11,20					45,15	34,78	10,37								1,09
17.09.2023	24,00		45,27	34,12	11,15	70,36	59,47	10,89					46,32	34,60	11,72								1,16
18.09.2023	24,00		44,89	33,94	10,95	70,24	59,18	11,06					45,91	34,42	11,49								1,14
19.09.2023	24,00		44,31	33,91	10,40	70,93	59,67	11,26					45,32	34,40	10,92								1,12
20.09.2023	24,00		44,46	33,95	10,51	71,23	60,31	10,92					45,48	34,47	11,01								1,12
21.09.2023	24,00		43,69	33,98	9,71	72,00	60,84	11,16					44,74	34,53	10,21								1,08
22.09.2023	24,00		43,12	33,87	9,25	70,17	59,45	10,72					44,12	34,35	9,77								1,01
<b>Среднее</b>	<b>24,00</b>		<b>43,51</b>	<b>33,39</b>	<b>10,12</b>	<b>71,10</b>	<b>60,17</b>	<b>10,93</b>					<b>44,52</b>	<b>33,91</b>	<b>10,61</b>								<b>1,09</b>
<b>Итого</b>	<b>552,00</b>		<b>1000,84</b>	<b>767,99</b>	<b>232,85</b>								<b>1023,92</b>	<b>779,91</b>	<b>244,01</b>								<b>24,97</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192 час 8,72 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **192 час 84,88 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52 °C 5,18 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **28,51 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Передан через Диадок 26.09.2023 17:03 GMT+03:00  
 Представитель Теплоснабжающей организации

bcsc7969-4abf-4c69-9a12-1117e1ec5a6a





Страница 1 из 2



Идентификатор документа bc9c7969-4a0f-4c69-9af2-f117e1ec5a6a



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа