

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35027.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112519**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Счетчик: СПТ943 № 14862	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)				ТПТ-15-2
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qгвс.= 0,2527
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120,547	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Qтех.гвс.ср 0
				Gгвс.= 0,1149
				Gгвс.м= 45,96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2023	20,00	*	12,91	5,96	6,95	60,42	58,07	2,35			10,53		10,53	10,72		10,72		59,99					0,63
24.08.2023	19,00	*	12,38	5,67	6,71	59,79	57,49	2,30			10,11		10,11	10,28		10,28		59,36					0,59
25.08.2023	21,00	*	13,30	6,30	7,00	59,27	57,01	2,27			10,71		10,71	10,91		10,91		58,84					0,66
26.08.2023	21,00	*	13,16	6,29	6,87	59,45	57,20	2,26			10,65		10,65	10,81		10,81		58,99					0,63
27.08.2023	20,00	*	13,54	5,99	7,55	59,61	57,34	2,27			11,14		11,14	11,37		11,37		59,18					0,67
28.08.2023	21,00	*	14,29	6,30	7,99	59,10	56,84	2,26			11,80		11,80	11,95		11,95		58,68					0,71
29.08.2023	21,00	*	14,40	6,28	8,12	59,83	57,53	2,31			11,87		11,87	12,03		12,03		59,39					0,71
30.08.2023	21,00	*	13,80	6,26	7,54	60,29	57,88	2,41			11,28		11,28	11,46		11,46		59,85					0,70
31.08.2023	19,00	*	13,81	5,57	8,24	62,37	59,90	2,47			11,59		11,59	11,81		11,81		61,94					0,72
01.09.2023	22,00	*	14,06	6,48	7,58	62,10	59,65	2,46			11,41		11,41	11,62		11,62		61,64					0,69
02.09.2023	20,00	*	12,91	5,85	7,06	62,58	60,11	2,47			10,49		10,49	10,71		10,71		62,13					0,65
03.09.2023	22,00	*	15,51	6,45	9,06	63,07	60,58	2,48			12,83		12,83	13,08		13,08		62,62					0,81
04.09.2023	21,00	*	14,87	6,20	8,67	61,84	59,38	2,46			12,35		12,35	12,60		12,60		61,41					0,78
05.09.2023	19,00	*	13,57	5,60	7,97	61,82	59,37	2,44			11,26		11,26	11,48		11,48		61,40					0,68
06.09.2023	23,00	*	14,52	6,79	7,73	62,15	59,52	2,63			11,64		11,64	11,84		11,84		61,64					0,70
07.09.2023	21,00	*	14,19	6,20	7,99	62,26	59,68	2,58			11,58		11,58	11,80		11,80		61,77					0,72
08.09.2023	18,00	*	7,51	3,26	4,25	50,02	47,57	2,44			6,26		6,26	6,37		6,37		50,65					0,40
09.09.2023	24,00	*	7,17	1,80	5,37	54,94	50,94	4,00			5,55		5,55	5,63		5,63		54,55					0,30
10.09.2023	24,00	*	18,08	7,08	11,00	62,02	59,52	2,50			11,37		11,37	11,58		11,58		62,12					0,71
11.09.2023	24,00	*	17,39	7,08	10,31	61,21	59,31	1,90			10,89		10,89	11,08		11,08		60,98					0,66
12.09.2023	24,00	*	18,02	7,08	10,94	61,05	59,03	2,02			11,61		11,61	11,81		11,81		60,94					0,71
13.09.2023	24,00	*	17,97	7,08	10,89	60,77	58,82	1,95			11,74		11,74	11,94		11,94		60,60					0,71
14.09.2023	22,00	*	18,38	6,51	11,87	60,89	59,30	1,60			12,77		12,77	13,03		13,03		60,48					0,79
15.09.2023	24,00	*	18,55	7,08	11,47	61,44	59,40	2,04			12,40		12,40	12,61		12,61		61,27					0,76
16.09.2023	24,00	*	19,02	7,08	11,94	61,56	59,50	2,06			12,86		12,86	13,09		13,09		61,39					0,79
17.09.2023	24,00	*	18,76	7,09	11,67	61,05	59,33	1,71			12,67		12,67	12,90		12,90		60,55					0,79
18.09.2023	24,00	*	19,48	7,08	12,40	61,33	59,18	2,15			13,47		13,47	13,71		13,71		61,17					0,82
19.09.2023	23,00	*	18,15	6,81	11,34	60,91	59,16	1,74			12,37		12,37	12,56		12,56		60,44					0,75
20.09.2023	24,00	*	18,88	7,08	11,80	61,91	60,01	1,90			12,70		12,70	12,93		12,93		61,63					0,78
21.09.2023	24,00	*	18,23	7,08	11,15	61,91	59,68	2,23			12,09		12,09	12,31		12,31		61,82					0,75
22.09.2023	24,00	*	17,34	7,08	10,26	61,03	59,32	1,71			11,18		11,18	11,37		11,37		60,68					0,68
Среднее	22,00		16,69	6,84	9,84	60,58	58,31	2,27			12,36		12,36	12,58		12,58		60,26					0,75
Итого	682,00		474,15	194,46	279,69						351,17		351,17	357,39		357,39							21,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **62 час 1,86 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **62 час 30,38 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **16,52 °C 6,29 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **17,02 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:02 GMT+03:00
 Представитель: 9507/апп-911д-4446-8006-8692fe946ab8



Идентификатор документа 9cb7da1f-911d-444b-8e06-8692fe946ab8



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа