

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **34975.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112503**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 208349	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	расходомер: ПРЭМ	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				Преобр.давления:
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,203	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,1496
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,6709	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 27,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	24,00	*	188,74	182,80	5,94	70,98	70,94	0,04			6,14		6,14	6,28		6,28		70,11				0,43
24.08.2023	24,00	*	62,19	56,52	5,67	68,99	68,68	0,31			5,71		5,71	5,81		5,81		68,87				0,39
25.08.2023	24,00	*	62,95	57,33	5,62	68,26	67,96	0,30			5,65		5,65	5,77		5,77		68,17				0,39
26.08.2023	24,00	*	62,50	57,52	4,98	69,04	68,73	0,31			5,13		5,13	5,24		5,24		68,89				0,35
27.08.2023	24,00	*	63,03	57,05	5,98	68,72	68,43	0,29			6,05		6,05	6,20		6,20		68,48				0,42
28.08.2023	24,00	*	63,08	57,15	5,93	67,37	67,09	0,28			5,87		5,87	6,01		6,01		67,15				0,39
29.08.2023	24,00	*	64,31	58,18	6,13	68,47	68,15	0,32			6,23		6,23	6,36		6,36		68,55				0,42
30.08.2023	24,00	*	62,98	57,03	5,95	68,53	68,21	0,32			6,01		6,01	6,15		6,15		68,49				0,41
31.08.2023	23,00	*	60,60	54,41	6,19	69,19	68,91	0,28			6,27		6,27	6,42		6,42		68,92				0,43
01.09.2023	24,00	*	62,33	57,17	5,16	69,16	68,85	0,31			5,21		5,21	5,31		5,31		69,12				0,36
02.09.2023	24,00	*	63,19	58,09	5,10	70,36	70,04	0,32			5,20		5,20	5,31		5,31		70,26				0,37
03.09.2023	24,00	*	63,98	58,64	5,34	70,43	70,14	0,29			5,32		5,32	5,43		5,43		70,02				0,37
04.09.2023	24,00	*	64,69	58,71	5,98	68,66	68,36	0,30			6,08		6,08	6,21		6,21		68,53				0,41
05.09.2023	24,00	*	39,55	32,94	6,61	68,13	68,12	0,01			6,67		6,67	6,80		6,80		66,14				0,44
06.09.2023	12,00	*	4,21	0,00	4,21	64,72	27,83	36,88			4,15		4,15	4,24		4,24		64,13				0,29
07.09.2023	24,00	*	6,93	0,00	6,93	63,29	23,86	39,43			6,80		6,80	6,95		6,95		62,70				0,43
08.09.2023	24,00	*	7,29	0,00	7,29	62,42	22,51	39,91			7,16		7,16	7,30		7,30		61,88				0,44
09.09.2023	24,00	*	7,16	0,00	7,16	62,76	21,60	41,16			7,03		7,03	7,17		7,17		62,19				0,44
10.09.2023	24,00	*	8,09	0,00	8,09	64,07	21,37	42,70			7,95		7,95	8,10		8,10		63,53				0,50
11.09.2023	24,00	*	7,49	0,00	7,49	62,80	21,97	40,83			7,40		7,40	7,51		7,51		62,24				0,46
12.09.2023	24,00	*	7,03	0,00	7,03	62,31	22,04	40,27			6,89		6,89	7,01		7,01		61,73				0,43
13.09.2023	24,00	*	7,35	0,00	7,35	61,80	22,32	39,48			7,20		7,20	7,34		7,34		61,27				0,44
14.09.2023	24,00	*	6,42	0,00	6,42	61,34	22,13	39,21			6,28		6,28	6,40		6,40		60,75				0,38
15.09.2023	24,00	*	6,44	0,00	6,44	61,78	20,79	40,99			6,31		6,31	6,42		6,42		61,10				0,38
16.09.2023	24,00	*	6,59	0,00	6,59	61,39	20,20	41,19			6,46		6,46	6,58		6,58		60,78				0,39
17.09.2023	24,00	*	7,37	0,00	7,37	61,78	20,42	41,36			7,22		7,22	7,35		7,35		61,22				0,44
18.09.2023	24,00	*	8,06	0,00	8,06	61,75	19,79	41,96			7,88		7,88	8,04		8,04		61,21				0,49
19.09.2023	24,00	*	7,97	0,00	7,97	62,11	19,47	42,64			7,83		7,83	7,97		7,97		61,57				0,48
20.09.2023	24,00	*	7,27	0,00	7,27	62,38	20,70	41,68			7,16		7,16	7,26		7,26		61,80				0,44
21.09.2023	24,00	*	6,63	0,06	6,57	62,65	21,01	41,64			6,55		6,55	6,67		6,67		61,90				0,41
22.09.2023	24,00	*	7,21	0,00	7,21	61,77	21,17	40,60			7,07		7,07	7,19		7,19		61,19				0,44
Среднее	23,58		36,23	29,67	6,57	65,40	42,96	22,44			6,53		6,53	6,66		6,66		64,93				0,42
Итого	731,00		1103,63	903,60	200,03						198,88		198,88	202,80		202,80						12,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **13 час 0,23 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **13 час 3,6 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **16,52 °C 3,34 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **9,75 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.09.2023 17:03 GMT+03:00
 Представитель Того филиала организации

e5519f96-02c6-41b3-8600-17165810000f





Страница 1 из 2



Идентификатор документа e5519f96-02c6-41b3-8660-17165810000f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа