

Установка прибора: ВКТ-7 № 204763
Числовые и строчные архивы в файлах: Шотландская 6, СЦО+ГВС, сентябрь_Н
Счетчик: Обруховский ЭАИ
Смена подключения: Давхурбанов

Вычисления: ВКТ-7 № 204763
Подвал: тр. (M1): расходом: ПРЭН 32
Обрат: тр. (M2): расходом: ПРЭН 32
тр.-д. ГВС (M3): расходом: ПРЭН 32
тр. Цирк. ГВС (M4): расходом: ПРЭН 20
тр. Подлипки (V5): расходом: ПРЭН 20
расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-n)+M2*(t1-n)+M4*(t1-n) лето:
Договорные нагрузки: Гкал/час: Qпр=0,209
Договорные нагрузки: Гр/час: Qгр=0,209
Договорные расходы: (гр.ст.): ГГВт: Qгр.ст.ср=(Qпр+Qгр)/2
Фактические расходы: (гр.ст.): ГГВт: Qгр.ст.факт=(Qпр+Qгр)/2

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Q общ.		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	д/гвс	Ущерб	T3	T4		Qгвс общ.	Qгвс Гкал
23.08.2023	24.00	-	52.61	45.97	6.64	70.71	60.82	9.89	7.00	5.00	5.00	56.92	48.97	7.95	58.22	49.87	8.35	-	70.87	61.17	0.93		
24.08.2023	24.00	-	43.63	37.67	5.96	70.94	59.81	11.13	7.00	5.00	5.00	47.22	40.26	6.96	48.31	40.93	7.38	-	70.97	60.12	0.85		
25.08.2023	24.00	-	49.15	43.02	6.13	70.19	59.79	10.40	7.00	5.00	5.00	48.74	41.95	6.79	49.88	42.67	7.21	-	70.26	60.09	0.88		
26.08.2023	24.00	-	48.17	41.85	6.32	71.10	60.31	10.79	7.00	5.00	5.00	47.77	40.84	6.93	48.94	41.55	7.39	-	71.15	60.61	0.90		
27.08.2023	24.00	-	48.38	41.19	7.19	70.56	59.83	10.73	7.00	5.00	5.00	48.02	40.19	7.83	49.15	40.85	7.30	-	70.62	60.12	0.95		
28.08.2023	24.00	-	50.72	43.82	6.90	69.12	59.14	9.98	7.00	5.00	5.00	50.38	42.75	7.63	51.57	43.47	8.10	-	69.19	59.43	0.91		
29.08.2023	24.00	-	44.81	38.49	6.32	71.52	61.42	10.10	7.00	5.00	5.00	56.43	46.73	9.70	57.75	47.54	10.21	-	71.54	61.61	0.84		
30.08.2023	24.00	-	47.18	41.90	5.28	69.08	60.47	8.61	7.00	5.00	5.00	56.15	48.64	7.51	57.35	49.49	7.86	-	69.25	60.75	0.73		
31.08.2023	24.00	-	38.06	34.34	3.72	70.28	60.43	9.85	7.00	5.00	5.00	56.69	48.61	8.08	57.96	49.45	8.51	-	70.47	60.62	0.60		
01.09.2023	24.00	-	45.13	39.80	5.33	69.09	61.75	8.89	7.00	5.00	5.00	56.67	49.19	7.48	57.87	50.06	7.81	-	69.22	60.58	0.72		
02.09.2023	24.00	-	43.34	38.79	4.55	72.38	61.75	10.63	7.00	5.00	5.00	49.16	43.47	5.69	50.36	44.23	6.13	-	72.50	62.12	0.75		
03.09.2023	24.00	-	51.03	43.85	7.18	72.20	61.64	10.56	7.00	5.00	5.00	50.72	42.82	7.90	51.92	43.57	8.35	-	72.27	61.94	0.98		
04.09.2023	24.00	-	40.28	33.97	6.31	70.34	60.33	10.01	7.00	5.00	5.00	52.81	44.88	7.93	54.01	45.63	8.38	-	70.61	60.83	0.79		
05.09.2023	24.00	-	54.83	47.19	7.64	69.92	60.17	9.75	7.00	5.00	5.00	56.87	47.87	9.00	58.09	48.69	9.40	-	70.01	60.43	1.00		
06.09.2023	24.00	-	49.13	44.14	4.99	70.64	60.88	9.76	7.00	5.00	5.00	55.85	49.28	6.57	57.06	50.18	6.88	-	71.32	61.09	0.92		
07.09.2023	24.00	-	49.56	43.05	6.51	71.24	60.80	10.44	7.00	5.00	5.00	53.73	45.73	8.00	54.93	46.52	8.41	-	70.14	60.62	0.93		
08.09.2023	24.00	-	55.66	49.20	6.46	70.06	60.33	9.73	7.00	5.00	5.00	55.35	48.03	7.32	56.55	48.85	7.70	-	70.26	60.59	0.71		
09.09.2023	24.00	-	41.24	36.25	4.99	70.37	60.45	9.92	7.00	5.00	5.00	54.47	47.06	7.41	55.67	47.85	7.82	-	70.36	60.59	0.74		
10.09.2023	24.00	-	24.65	21.12	3.53	71.01	60.74	10.27	7.00	5.00	5.00	53.22	45.56	7.66	54.42	46.37	8.05	-	71.39	61.25	0.47		
11.09.2023	24.00	-	48.91	44.26	4.65	69.93	60.70	9.23	7.00	5.00	5.00	55.73	48.90	6.83	56.93	49.75	7.18	-	69.77	60.77	0.74		
12.09.2023	24.00	-	47.41	41.09	6.32	70.00	60.68	9.32	7.00	5.00	5.00	56.43	48.61	7.82	57.65	49.46	8.19	-	69.98	60.90	0.83		
13.09.2023	24.00	-	47.18	41.90	5.28	69.08	60.47	8.61	7.00	5.00	5.00	56.15	48.64	7.51	57.35	49.49	7.86	-	69.22	60.58	0.72		
14.09.2023	24.00	-	45.13	39.80	5.33	69.09	60.20	8.89	7.00	5.00	5.00	56.67	49.19	7.48	57.87	50.06	7.81	-	70.63	61.27	0.84		
15.09.2023	24.00	-	54.32	49.19	5.13	70.52	60.95	9.57	7.00	5.00	5.00	56.41	50.01	6.40	57.64	50.91	6.73	-	70.63	61.27	0.74		
16.09.2023	24.00	-	49.13	44.14	4.99	70.64	60.88	9.76	7.00	5.00	5.00	55.85	49.28	6.57	57.06	50.18	6.88	-	70.01	60.43	0.79		
17.09.2023	24.00	-	54.83	47.19	7.64	69.92	60.17	9.75	7.00	5.00	5.00	56.87	47.87	9.00	58.09	48.69	9.40	-	70.64	61.09	1.00		
18.09.2023	24.00	-	44.71	38.09	6.62	69.83	59.74	10.09	7.00	5.00	5.00	56.38	47.30	9.08	57.59	48.12	9.47	-	69.85	60.01	0.85		
19.09.2023	24.00	-	38.06	34.34	3.72	70.28	60.43	9.85	7.00	5.00	5.00	56.69	48.61	8.08	57.96	49.45	8.51	-	70.47	60.62	0.60		
20.09.2023	24.00	-	52.61	45.97	6.64	70.71	60.82	9.89	7.00	5.00	5.00	56.92	48.97	7.95	58.22	49.87	8.35	-	70.87	61.17	0.93		
21.09.2023	24.00	-	44.81	38.49	6.32	71.52	61.42	10.10	7.00	5.00	5.00	56.43	46.73	9.70	57.75	47.54	10.21	-	71.54	61.61	0.84		
22.09.2023	24.00	-	48.39	42.98	5.41	69.73	60.48	9.25	7.00	5.00	5.00	57.76	50.12	7.64	58.96	50.99	7.97	-	69.78	60.72	0.78		
Среднее	24.00	-	46.87	41.07	5.81	70.39	60.52	9.86	7.00	5.00	5.00	54.37	46.68	7.69	55.58	47.49	8.09	-	70.47	60.81	0.81		
Итого	744.00	-	1453.05	1273.05	180.00							1685.46	1447.06	238.40	1723.08	1472.28	250.80	0.00				25.26	

Показание счетчиков на момент	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч	Контрольные данные		Q общ.
											Гкал	Гкал	
21.09.2023 15:00:00	90:40:55	85136.31	55990.38	49363.28	57501.48	50473.08	1692.13	319.01	16095.00		Гкал	Гкал	Гкал
Синий дачник:	22.09.2023 03:00:00	90:42:66	85153.91	49385.78	57520.10	50495.97	1892.62	319.22	16094.00		Гкал	Гкал	Гкал

Коллектор тепловой энергии ООО, расчетное по среднему:
Объем приобретенного теплоносителя Уте исп., рассчитанный по среднему:
Период превышения t2:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем приобретенного теплоносителя Уте исп. изл.

16.52 °C = -4.14 Гкал:
21.12 Гкал:
250.80 куб.м.

ООО «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНАТ
СОКОЛОВ Д.А.
26.09.2023г.