

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул. д. 12, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9106.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23586**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780	расходомер:	25.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-40-B1	Gmin= 0,1	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-40-B1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	Термопреобр.: ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3158	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.= 0,3158	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 94,74	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гв.= 0
			Qгвс.= 0,193
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Qгвс.ср.= 0,0536
			Gгвс.= 21,44
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2023	16,00	*	6,76	0,00	6,76	66,69	24,05	42,65			6,59		6,59	6,74		6,74		66,18				0,44
24.08.2023	14,00	*	6,82	0,00	6,82	66,96	22,98	43,98			6,65		6,65	6,79		6,79		66,51				0,43
25.08.2023	13,00	*	5,82	0,00	5,82	65,13	23,60	41,53			5,68		5,68	5,79		5,79		64,64				0,38
26.08.2023	24,00	*	9,18	0,49	8,69	66,19	54,65	11,54			8,84		8,84	9,02		9,02		65,76				0,58
27.08.2023	15,00	*	7,37	0,00	7,37	66,03	25,00	41,03			7,18		7,18	7,36		7,36		65,60				0,47
28.08.2023	24,00	*	10,22	0,00	10,22	64,63	23,83	40,80			9,89		9,89	10,09		10,09		64,22				0,63
29.08.2023	13,00	*	6,74	0,00	6,74	66,48	23,80	42,68			6,57		6,57	6,72		6,72		66,09				0,44
30.08.2023	15,00	*	7,14	0,00	7,14	66,08	23,83	42,25			6,94		6,94	7,10		7,10		65,61				0,46
31.08.2023	15,00	*	6,87	0,00	6,87	65,88	24,89	40,99			6,69		6,69	6,84		6,84		65,40				0,44
01.09.2023	16,00	*	6,22	0,00	6,22	65,88	24,89	40,98			6,05		6,05	6,17		6,17		65,34				0,40
02.09.2023	17,00	*	6,89	0,00	6,89	66,89	24,46	42,43			6,71		6,71	6,86		6,86		66,37				0,46
03.09.2023	24,00	*	9,90	0,00	9,90	67,49	23,85	43,64			9,54		9,54	9,72		9,72		67,11				0,64
04.09.2023	24,00	*	9,65	0,00	9,65	65,89	23,30	42,59			9,28		9,28	9,49		9,49		65,56				0,61
05.09.2023	24,00	*	10,45	0,00	10,45	66,38	24,43	41,95			10,11		10,11	10,31		10,31		65,95				0,67
06.09.2023	24,00	*	9,39	0,00	9,39	67,16	23,52	43,64			9,10		9,10	9,27		9,27		66,73				0,61
07.09.2023	24,00	*	9,78	0,00	9,78	66,54	22,58	43,96			9,40		9,40	9,59		9,59		66,18				0,62
08.09.2023	24,00	*	8,78	0,00	8,78	65,26	22,98	42,28			8,47		8,47	8,65		8,65		64,82				0,55
09.09.2023	24,00	*	9,43	0,00	9,43	65,57	22,37	43,20			9,07		9,07	9,25		9,25		65,15				0,59
10.09.2023	24,00	*	11,42	0,00	11,42	67,26	22,54	44,72			11,04		11,04	11,25		11,25		66,92				0,74
11.09.2023	24,00	*	10,07	0,00	10,07	65,25	23,35	41,90			9,68		9,68	9,86		9,86		64,90				0,63
12.09.2023	24,00	*	10,57	0,00	10,57	65,70	23,67	42,03			10,16		10,16	10,35		10,35		65,41				0,66
13.09.2023	24,00	*	9,50	0,00	9,50	64,76	24,05	40,71			9,17		9,17	9,36		9,36		64,35				0,59
14.09.2023	24,00	*	9,15	0,00	9,15	64,53	23,57	40,96			8,84		8,84	9,02		9,02		64,09				0,57
15.09.2023	24,00	*	9,68	0,10	9,58	65,95	21,89	44,06			9,32		9,32	9,53		9,53		65,52				0,61
16.09.2023	24,00	*	9,05	0,00	9,05	65,94	21,26	44,68			8,69		8,69	8,87		8,87		65,49				0,57
17.09.2023	15,00	*	7,98	0,00	7,98	65,46	21,45	44,01			7,79		7,79	7,93		7,93		64,95				0,52
18.09.2023	24,00	*	10,28	0,00	10,28	65,64	21,55	44,09			9,95		9,95	10,15		10,15		65,26				0,65
19.09.2023	24,00	*	9,80	0,00	9,80	66,22	20,99	45,23			9,46		9,46	9,64		9,64		65,76				0,62
20.09.2023	24,00	*	10,85	0,00	10,85	66,47	22,63	43,84			10,42		10,42	10,65		10,65		66,13				0,69
21.09.2023	24,00	*	9,52	0,00	9,52	67,18	23,29	43,89			9,19		9,19	9,38		9,38		66,75				0,62
22.09.2023	24,00	*	9,87	0,00	9,87	65,37	23,24	42,13			9,50		9,50	9,68		9,68		65,00				0,62
Среднее	21,06		10,11	0,02	10,09	66,03	24,27	41,75			9,78		9,78	9,98		9,98		65,60				0,64
Итого	653,00		275,15	0,59	274,56						265,97		265,97	271,43		271,43						17,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **91** час **2,34** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **91** час **36,67** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,52** °C **4,99** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **14,86** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 26.09.2023 17:03 GMT+03:00
 Представитель абонента: 5406c082-53e3-4045-8964-41f7829374db



Идентификатор документа 5406cd82-53e3-4d45-8964-4ff7829374db



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	26.09.2023 17:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	27.09.2023 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа