

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.8[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 197522
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.01	72.6	8.4	109.62	54.8	8.3	17.8	28.39	4.007	4.007
24.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.11	72.9	8.4	109.79	54.9	8.3	18	30.32	4.189	4.189
25.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.95	73.4	8.4	106.07	54.9	8.3	18.6	28.88	4.09	4.09
26.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.55	72.7	8.4	105.47	54.3	8.3	18.4	27.08	3.909	3.909
27.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.88	72.8	8.4	105.49	54.7	8.3	18.1	32.39	4.273	4.273
28.08.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.78	73.2	7.3	83.48	59.3	8.2	13.9	32.3	3.525	3.525
29.08.2023		24	0	22.5	10.3	0	21.9	5.6	0.6	0	0	143.68	73.3	8.4	99.79	65	8.3	8.3	43.89	4.042	4.042
30.08.2023		24	0	21.9	10.3	0	21.4	5.6	0.5	0	0	136.79	73.1	8.4	100.51	61	8.3	12.1	36.28	3.866	3.866
31.08.2023		24	0	22	10.3	0	21.8	5.6	0.2	0	0	134.5	72.9	8.4	100.7	58.7	8.3	14.2	33.8	3.89	3.89
01.09.2023		24	0	22.4	10.3	0	22.1	5.6	0.3	0	0	129.68	73.4	8.4	100.61	57	8.3	16.4	29.07	3.787	3.787
02.09.2023		24	0	22.7	10.3	0	22.4	5.6	0.3	0	0	127.23	74.1	8.4	100.82	56.3	8.3	17.8	26.41	3.752	3.752
03.09.2023		24	0	22.9	10.3	0	22.3	5.6	0.6	0	0	132.53	73.9	8.4	100.72	55.8	8.3	18.1	31.81	4.173	4.173
04.09.2023		24	0	23	10.3	0	22.4	5.6	0.6	0	0	132.67	73.4	8.4	100.64	54.8	8.3	18.6	32.03	4.224	4.224
05.09.2023		24	0	23	10.3	0	22.5	5.6	0.5	0	0	131.81	72.4	8.4	100.55	53.6	8.3	18.8	31.26	4.157	4.157
06.09.2023		24	0	22.6	10.3	0	22.4	5.6	0.2	0	0	135.08	72.2	8.4	104.35	53.7	8.3	18.5	30.73	4.15	4.15
07.09.2023		24	0	22.2	10.3	0	21.8	5.6	0.4	0	0	122.01	72.7	8.4	89.19	52.4	8.4	20.2	32.82	4.189	4.189
08.09.2023		24	0	21.8	10.3	0	21.3	5.6	0.5	0	0	118.36	73.3	8.4	88.99	52.9	8.4	20.4	29.37	3.972	3.972
09.09.2023		24	0	21.2	10.3	0	20.5	5.6	0.7	0	0	119.57	72.6	8.4	88.85	52.5	8.4	20.1	30.72	4.011	4.011
10.09.2023		24	0	21.6	10.3	0	21.2	5.6	0.4	0	0	122.93	72.8	8.3	87.07	52.6	8.3	20.2	35.86	4.367	4.367
11.09.2023		24	0	21.9	10.3	0	21.6	5.6	0.3	0	0	122.73	73.1	8.4	89.47	53.1	8.4	20	33.26	4.222	4.222
12.09.2023		24	0	21.4	10.3	0	21.3	5.6	0.1	0	0	118.54	72.8	8.3	87.36	52.8	8.3	20	31.18	4.015	4.015
13.09.2023		24	0	21.7	10.3	0	21.6	5.6	0.1	0	0	117.77	72.9	8.4	86.85	52.8	8.4	20.1	30.92	3.999	3.999
14.09.2023		24	0	21.2	10.3	0	20.9	5.6	0.3	0	0	119.65	72.7	8.4	86.68	52.7	8.4	20	32.97	4.127	4.127
15.09.2023		24	0	22	10.3	0	21	5.6	1	0	0	118.67	73	8.4	86.7	52.5	8.4	20.5	31.97	4.114	4.114
16.09.2023		24	0	21.7	10.3	0	20.9	5.6	0.8	0	0	118.3	73.8	8.4	87.02	52.7	8.4	21.1	31.28	4.147	4.147
17.09.2023		24	0	20.9	10.3	0	20.4	5.6	0.5	0	0	123.66	73.5	8.4	86.63	52.7	8.3	20.8	37.03	4.524	4.524
18.09.2023		24	0	21.4	10.3	0	20.6	5.6	0.8	0	0	124.25	72.9	8.4	86.29	52.3	8.3	20.6	37.96	4.544	4.544
19.09.2023		24	0	18.8	10.3	0	18.4	5.6	0.4	0	0	120.53	73.1	8.4	86.23	52.3	8.3	20.8	34.3	4.301	4.301
20.09.2023		24	0	21.2	10.3	0	20.5	5.6	0.7	0	0	121.04	73.6	8.4	85.99	52.4	8.4	21.2	35.05	4.404	4.404
21.09.2023		24	0	22	10.3	0	21.2	5.6	0.8	0	0	121.01	73.3	8.4	85.92	52.7	8.4	20.6	35.09	4.343	4.343
22.09.2023		24	0	21	10.3	0	20.6	5.6	0.4	0	0	119.8	72.6	8.4	85.84	52.4	8.4	20.2	33.96	4.196	4.196
Среднее			0	17.6	8.3	0	17.2	4.5	0.4	0	0	126.841	73.1	8.4	94.313	54.6	8.3	18.4	32.528		
Итого		744	0			0				0	0	3932.07			2923.69				1008.38	127.509	127.509
Досчёт			0			0				0	0	969.817			690.194				279.623	34.81	34.81
Снятие												-1154.043			-821.943				-332.1	-40.959	-40.959
Сумма			0			0				0	0	3747.844			2791.941				955.903	121.36	121.36

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.50 V гвс (м3) = 955.90 W гвс (Гкал) = 105.90 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.09.28 09:24
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

