

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.17, КОРП.2[2]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04  
 Номер прибора: 206921  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.08.2023		24	0.3	22.6	2.9	0	22.5	3	0.1	0.3	0	99.44	73.1	8.5	78.79	54.2	6.2	18.8	20.65	2.992	2.992
24.08.2023		24	0	21.3	2.5	0	21.8	2.7	-0.5	0	0	90.33	73.4	8.5	76.83	54.5	6.2	19	13.5	2.447	2.447
25.08.2023		24	0	21.9	2.5	0	22.8	2.7	-0.9	0	0	88.56	73.9	8.5	75.44	54.8	6.1	19.1	13.12	2.413	2.413
26.08.2023		24	0	20.8	2.5	0	21.6	2.6	-0.8	0	0	88.03	73.2	8.5	78.98	54.4	6.1	18.7	9.05	2.141	2.141
27.08.2023		24	0	19.7	2.5	0	20.7	2.6	-1	0	0	91.44	73.5	8.5	76.38	54.7	6.1	18.8	15.06	2.539	2.539
28.08.2023		24	0.3	21.4	1	0.01	23.6	4.1	-2.2	0.29	0	142.31	73.7	8.2	62.45	54.6	5.9	19.1	79.86	7.079	7.079
29.08.2023		24	0.3	21.3	5.4	0	23.7	3.4	-2.4	0.3	0	101.13	73.8	8.5	76.95	54.5	6.1	19.3	24.18	3.267	3.267
30.08.2023		24	0	22	6.5	0.01	23.2	1.9	-1.2	-0.01	0	91.8	73.5	8.5	76.4	54.5	6.1	19	15.4	2.582	2.582
31.08.2023		24	0	22.4	7.9	0	25.4	8.1	-3	0	0	92.9	73.4	8.5	76.77	54.6	6.1	18.8	16.13	2.63	2.63
01.09.2023		24	0	22.8	7.9	0	25.3	8.1	-2.5	0	0	87.82	74	8.5	74.75	54.8	6.2	19.2	13.07	2.404	2.404
02.09.2023		24	0	22.5	7.9	0	24.9	8.1	-2.4	0	0	85.79	74.6	8.5	73.34	55	6.1	19.7	12.45	2.37	2.37
03.09.2023		24	0	22.2	7.9	0	24.6	8	-2.4	0	0	90.45	74.4	8.5	71.53	55.1	6.1	19.3	18.92	2.789	2.789
04.09.2023		24	0	21.5	7.9	0	23.9	8	-2.4	0	0	89.29	73.9	8.5	75.21	54.7	6.2	19.2	14.08	2.484	2.484
05.09.2023		24	0	21.3	7.7	0	23.5	7.9	-2.2	0	0	92.49	73	8.5	77.63	54.2	6.2	18.8	14.86	2.543	2.543
06.09.2023		24	0	18.6	6.7	0	21	6.8	-2.4	0	0	95.21	72.8	8.5	78.72	54.4	6.2	18.4	16.49	2.651	2.651
07.09.2023		24	0	18.5	3.8	0	20.6	3.9	-2.1	0	0	91.03	73.4	8.5	79.4	54.1	6.2	19.4	11.63	2.393	2.393
08.09.2023		24	0	19.4	1.2	0	21.4	1.4	-2	0	0	90.4	74	8.5	75.12	54.7	6.2	19.4	15.28	2.586	2.586
09.09.2023		24	0	19.6	1.3	0	21.3	1.4	-1.7	0	0	93.46	73.3	8.5	78.11	54.5	6.1	18.8	15.35	2.589	2.589
10.09.2023		24	0	20.6	1.3	0	22.6	1.4	-2	0	0	98.06	73.5	8.5	76.03	54.6	6.1	18.9	22.03	3.06	3.06
11.09.2023		24	0	21.2	1.3	0	23.7	1.4	-2.5	0	0	88.04	73.8	8.5	65.34	55.3	6.1	18.5	22.7	2.885	2.885
12.09.2023		24	0	21.8	1.3	0	25.6	1.4	-3.8	0	0	87.76	73.6	8.4	56.91	56.4	6	17.2	30.85	3.251	3.251
13.09.2023		24	0	22	1.3	0	25.8	1.4	-3.8	0	0	87.09	73.7	8.4	55.04	56.4	6.1	17.3	32.05	3.31	3.31
14.09.2023		24	0	21.1	1.3	0	24.9	1.4	-3.8	0	0	87.24	73.4	8.3	57.25	56.3	6	17.1	29.99	3.183	3.183
15.09.2023		24	0	19.1	1.3	0	22.9	1.4	-3.8	0	0	86.78	73.9	8.5	57.12	56.2	6.1	17.6	29.66	3.197	3.197
16.09.2023		24	0	20	1.2	0	23.7	1.4	-3.7	0	0	88.04	74.6	8.5	55.8	56.4	6.1	18.2	32.24	3.422	3.422
17.09.2023		24	0	19.6	1.3	0	23.9	1.4	-4.3	0	0	94.33	74.2	8.5	55.47	56.5	6	17.7	38.86	3.862	3.862
18.09.2023		24	0	18.4	1.2	0	22.4	1.4	-4	0	0	91.49	73.6	8.5	58.62	56.1	6.1	17.6	32.87	3.449	3.449
19.09.2023		24	0	19.9	1.3	0	23.8	1.4	-3.9	0	0	91.89	73.9	8.5	57.55	56.2	6.1	17.7	34.34	3.556	3.556
20.09.2023		24	0	20.3	1.2	0	24.7	1.4	-4.4	0	0	79.69	74.4	7.3	45.13	56.2	5.4	18.2	34.56	3.392	3.392
21.09.2023		24	0	20.8	1.2	0	25.7	1.3	-4.9	0	0	81.95	74	8.5	56.85	56.1	6.1	17.9	25.1	2.875	2.875
22.09.2023		24	0	21.4	1.2	0	26.1	1.3	-4.7	0	0	75.79	72.6	7.9	54.07	55.8	5.8	16.9	21.72	2.491	2.491
Среднее			0.029	21.8	3.1	0.001	23.4	3	-1.6	0.028		91.614	73.7	8.4	68.193	55.1	6.1	18.6	23.421		
Итого		744	0.9			0.02				0.88	0	2840.03			2113.98				726.05	92.832	92.832
Досчёт			0			0				0	0	689.349			438.274				251.074	26.339	26.339
Снятие			0			0				0	0	-795.806			-678.497				-117.309	-21.26	-21.26
Сумма			0.9			0.02				0.88	0	2733.573			1873.757				859.815	97.911	97.911

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 16.50 V гвс (м3) = 859.82 W гвс (Гкал) = 84.01 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.09.26 11:55  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

