Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района   Договор: 8818.038.1   Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС   Строит.Адрес: Бабушкина 101-1   Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д   Схема подключения: Двухтрубная   график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_октябрь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14799   Режим (схема):   Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025   Тхв, гр.С= 10.93
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45   Термопреобр.: КТПТР-05   Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= 0.1 Gmax= 45   Термопреобр.: КТПТР-05   Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30   Термопреобр.: ТПТ-15-2   Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=   Термопреобр.:   Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=   Термопреобр.:   Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)   лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00		120.60	104.01	16.59	68.71	68.56	0.15	5.00	4.00		16.28	0.00	0.00	16.64	0.00	16.64	-	68.38	0.00				1.16
24.09.2023	24.00		122.69	104.27	18.42	69.27	69.18	0.08	5.00	4.00		18.11	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	-	68.59	0.00				1.29
25.09.2023	24.00		122.14	104.14	18.00	68.60	68.43	0.17	5.00	4.00		17.71	0.00	0.00	18.09	0.00	18.09	-	68.39	0.00				1.26
26.09.2023	24.00		120.59	102.91	17.68	68.64	68.47	0.17	5.00	4.00		17.39	0.00	0.00	17.76	0.00	17.76	-	68.37	0.00				1.23
27.09.2023	24.00		121.80	104.09	17.70	69.05	68.87	0.18	5.00	4.00		18.65	0.00	0.00	19.03	0.00	19.03	-	68.90	0.00				1.24
28.09.2023	24.00		121.97	104.21	17.76	68.41	68.25	0.16	5.00	4.00		17.95	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	-	68.34	0.00				1.23
29.09.2023	24.00		120.11	103.63	16.48	68.64	68.47	0.17	5.00	4.00		20.01	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	-	68.45	0.00				1.15
30.09.2023	24.00		120.46	103.83	16.63	69.58	69.43	0.15	5.00	4.00		16.39	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	-	69.21	0.00				1.17
01.10.2023	24.00		120.66	102.14	18.51	68.37	68.24	0.13	5.00	4.00		18.38	0.00	0.00	18.77	0.00	18.77	-	67.88	0.00				1.28
02.10.2023	24.00		114.58	96.68	17.90	67.74	67.65	0.09	5.00	4.00		17.73	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	-	67.01	0.00				1.22
03.10.2023	24.00	20;19;	97.38	80.48	16.90	64.85	60.03	4.82	5.00	4.00		18.80	0.00	0.00	19.15	0.00	19.15	-	63.16	0.00				2.10
04.10.2023	24.00		90.22	70.11	20.11	65.84	44.81	21.02	5.00	4.00		18.89	0.00	0.00	19.24	0.00	19.24	-	62.25	0.00				2.80
05.10.2023	24.00		89.28	67.06	22.22	60.75	40.57	20.18	5.00	4.00		21.08	0.00	0.00	21.41	0.00	21.41	-	57.06	0.00				2.70
06.10.2023	24.00		108.34	89.30	19.03	65.90	42.89	23.02	5.00	4.00		17.31	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	-	64.08	0.00				3.31
07.10.2023	24.00	16;	121.21	98.99	22.22	68.28	43.04	25.24	5.00	4.00		18.65	0.00	0.00	19.03	0.00	19.03	-	66.58	0.00				4.02
08.10.2023	24.00	16;	116.70	91.29	25.41	66.21	39.15	27.05	5.00	4.00		22.14	0.00	0.00	22.54	0.00	22.54	-	61.81	0.00				4.15
09.10.2023	24.00		118.78	98.32	20.45	66.95	38.72	28.23	5.00	4.00		18.92	0.00	0.00	19.29	0.00	19.29	-	64.98	0.00				4.15
10.10.2023	24.00		123.02	104.20	18.83	70.40	40.00	30.40	5.00	4.00		18.31	0.00	0.00	18.70	0.00	18.70	-	68.47	0.00				4.49
11.10.2023	24.00		124.10	103.32	20.78	68.46	39.02	29.45	5.00	4.00		19.10	0.00	0.00	19.49	0.00	19.49	-	66.81	0.00				4.47
12.10.2023	24.00		128.46	109.69	18.77	68.98	39.31	29.67	5.00	4.00		18.41	0.00	0.00	18.79	0.00	18.79	-	66.70	0.00				4.55
13.10.2023	24.00		128.45	110.27	18.17	66.33	38.30	28.03	5.00	4.00		17.95	0.00	0.00	18.31	0.00	18.31	-	65.69	0.00				4.30
14.10.2023	24.00		131.32	111.74	19.58	68.64	39.59	29.06	5.00	4.00		19.42	0.00	0.00	19.83	0.00	19.83	-	67.58	0.00				4.59
15.10.2023	24.00		131.65	109.44	22.21	68.47	39.69	28.78	5.00	4.00		22.08	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	-	65.35	0.00				4.67
16.10.2023	24.00		126.32	105.70	20.62	66.31	37.91	28.40	5.00	4.00		19.11	0.00	0.00	19.48	0.00	19.48	-	64.75	0.00				4.37
17.10.2023	24.00		132.46	113.87	18.59	69.27	39.16	30.11	5.00	4.00		18.09	0.00	0.00	18.46	0.00	18.46	-	67.08	0.00				4.72
18.10.2023	24.00	19;16;	145.07	129.72	15.35	70.04	41.87	28.17	5.00	4.00		18.94	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	-	67.96	0.00				5.63
19.10.2023	24.00		155.32	134.67	20.65	70.04	40.52	29.53	5.00	4.00		20.01	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	-	67.88	0.00				5.43
20.10.2023	24.00		152.87	134.01	18.86	69.57	39.75	29.82	5.00	4.00		18.73	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	-	67.20	0.00				5.31
21.10.2023	24.00		150.67	129.72	20.95	68.72	38.82	29.90	5.00	4.00		20.85	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	-	65.90	0.00				5.32
22.10.2023	24.00		150.13	125.96	24.17	68.41	38.42	29.99	5.00	4.00		24.06	0.00	0.00	24.51	0.00	24.51	-	63.59	0.00				5.43
Среднее	24.00	-	124.24	104.93	19.32	67.98	50.24	17.74	5.00	4.00		18.98	-	-	19.36	-	19.36	-	66.28	-				3.29
Итого	720.00		3727.33	3147.77	579.57							569.43	0.00	0.00	580.94	0.00	580.94	0.00						98.75

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	21.10.2023 04:00:00	90516.56	75712.89	13644.67	0.00	13941.90	0.00	3613.52	929.93	17562.33
	22.10.2023 00:00:00	90636.14	75813.89	13663.18	0.00	13960.78	0.00	3617.83	931.15	17581.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °C = -6.22 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 92.53 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 580.94 куб.м.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
19-Н 07 24.08.2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А. А. ЛАПИНА ____ / ____ /

Представитель теплоснабжающей организации

____________ / ____________ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.