Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	90.49	79.38	11.11	70.60	65.29	5.31	7.00	5.00		88.99	79.84	9.15	90.99	81.46	9.53	-	70.53	65.35				1.21
24.09.2023	24.00	-	90.88	80.06	10.82	70.83	65.56	5.27	7.00	5.00		89.40	80.49	8.91	91.46	82.07	9.39	-	70.75	65.62				1.19
25.09.2023	24.00	-	87.71	79.96	7.75	70.43	65.08	5.35	7.00	5.00		86.28	80.42	5.86	88.20	82.04	6.16	-	70.36	65.14				0.98
26.09.2023	24.00	-	86.21	79.55	6.66	70.38	64.95	5.43	7.00	5.00		84.79	79.99	4.80	86.70	81.56	5.14	-	70.30	65.01				0.91
27.09.2023	24.00	-	87.34	80.78	6.56	70.77	65.29	5.48	7.00	5.00		85.89	81.22	4.67	87.83	82.86	4.97	-	70.69	65.34				0.91
28.09.2023	24.00	-	87.51	80.47	7.04	70.13	64.75	5.38	7.00	5.00		86.05	80.91	5.14	87.98	82.52	5.46	-	70.05	64.82				0.93
29.09.2023	24.00	-	86.25	80.27	5.98	70.52	65.03	5.49	7.00	5.00		84.78	80.71	4.07	86.72	82.33	4.39	-	70.43	65.09				0.87
30.09.2023	24.00	-	87.92	80.21	7.71	71.30	65.81	5.49	7.00	5.00		86.44	80.68	5.76	88.42	82.34	6.08	-	71.23	65.87				1.00
01.10.2023	24.00	-	88.08	79.93	8.15	69.92	64.47	5.45	7.00	5.00		86.55	80.38	6.17	88.49	81.93	6.56	-	69.83	64.54				1.01
02.10.2023	24.00	-	90.77	83.86	6.91	69.12	58.98	10.14	7.00	5.00		75.57	70.65	4.92	77.23	71.99	5.24	-	69.38	63.47				1.33
03.10.2023	24.00	-	103.72	96.23	7.49	67.08	49.66	17.42	7.00	5.00		55.58	50.34	5.24	56.72	51.22	5.50	-	67.02	59.44				2.18
04.10.2023	24.00	-	103.97	96.61	7.36	67.83	50.52	17.31	7.00	5.00		55.62	50.59	5.03	56.81	51.45	5.36	-	67.74	60.30				2.18
05.10.2023	24.00	-	84.43	78.04	6.39	64.52	47.95	16.57	7.00	5.00		40.42	36.89	3.53	41.18	41.65	-0.47	-	64.95	57.61				1.71
06.10.2023	24.00	-	118.43	110.62	7.81	68.17	51.48	16.69	7.00	5.00		64.32	58.79	5.53	65.70	59.87	5.83	-	68.13	61.21				2.38
07.10.2023	24.00	-	131.66	122.91	8.75	70.24	53.81	16.43	7.00	5.00		72.41	66.10	6.31	74.05	67.31	6.74	-	70.19	63.70				2.64
08.10.2023	24.00	-	126.03	116.31	9.72	68.10	51.80	16.30	7.00	5.00		70.35	62.69	7.66	71.79	63.78	8.01	-	68.04	61.47				2.56
09.10.2023	24.00	-	128.44	121.58	6.86	69.18	52.73	16.45	7.00	5.00		70.96	65.83	5.13	72.51	67.03	5.48	-	69.12	62.49				2.48
10.10.2023	24.00	-	132.63	125.58	7.05	72.47	55.11	17.36	7.00	5.00		73.28	68.03	5.25	75.01	69.39	5.62	-	72.41	65.50				2.70
11.10.2023	24.00	-	133.35	126.46	6.89	70.47	54.17	16.30	7.00	5.00		73.70	68.60	5.10	75.42	69.91	5.51	-	70.41	63.91				2.55
12.10.2023	24.00	-	136.98	130.19	6.79	70.55	54.96	15.59	7.00	5.00		75.45	70.49	4.96	77.18	71.83	5.35	-	70.47	64.34				2.51
13.10.2023	24.00	-	135.35	128.33	7.02	68.41	53.29	15.12	7.00	5.00		74.84	69.59	5.25	76.44	70.81	5.63	-	68.36	62.30				2.43
14.10.2023	24.00	-	136.21	128.80	7.41	70.88	55.12	15.76	7.00	5.00		75.35	69.64	5.71	77.10	71.03	6.07	-	70.83	64.56				2.56
15.10.2023	24.00	-	136.26	128.91	7.35	70.05	54.59	15.46	7.00	5.00		75.43	69.73	5.70	77.09	71.12	5.97	-	69.97	63.90				2.51
16.10.2023	24.00	-	133.72	126.94	6.78	68.47	52.98	15.49	7.00	5.00		73.93	68.79	5.14	75.49	70.01	5.48	-	68.43	62.26				2.43
17.10.2023	24.00	-	134.36	127.23	7.13	71.23	54.73	16.50	7.00	5.00		74.12	68.97	5.15	75.82	70.33	5.49	-	71.17	64.64				2.61
18.10.2023	24.00	-	133.92	126.47	7.45	71.85	54.94	16.91	7.00	5.00		73.98	68.86	5.12	75.76	70.22	5.54	-	71.79	65.11				2.68
19.10.2023	24.00	-	134.31	127.17	7.14	72.02	54.90	17.12	7.00	5.00		74.34	68.96	5.38	76.09	70.37	5.72	-	71.97	65.13				2.70
20.10.2023	24.00	-	133.16	126.27	6.89	71.13	54.35	16.78	7.00	5.00		73.58	68.51	5.07	75.26	69.82	5.44	-	71.06	64.42				2.61
21.10.2023	24.00	-	131.78	122.77	9.01	70.52	53.54	16.98	7.00	5.00		73.65	66.41	7.24	75.33	67.68	7.65	-	70.45	63.71				2.72
22.10.2023	24.00	-	131.10	122.07	9.03	70.23	53.28	16.95	7.00	5.00		73.26	66.05	7.21	74.93	67.25	7.68	-	70.16	63.45				2.71
Среднее	24.00	-	114.10	106.47	7.63	69.91	56.97	12.94	7.00	5.00		74.98	69.31	5.67	76.66	70.77	5.88	-	69.87	63.66				2.01
Итого	720.00		3422.97	3193.96	229.01							2249.31	2079.15	170.16	2299.70	2123.18	176.52	0.00						60.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 04:00:00	78522.33	73023.10	46495.97	42532.82	47733.23	43482.07	1575.05	627.60	17490.00
	22.10.2023 00:00:00	78626.57	73118.98	46554.72	42584.63	47793.31	43534.84	1577.27	628.45	17569.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °С = -1.93 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **58.24** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **176.52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н-07 от 24.08.2022

А. А. ЛАПИНА

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник Невского района №2" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2023г.