Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_октябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.46	8.00	15.46	23.92	8.00	15.92	-	65.87	41.50				1.21
24.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.10	7.04	20.06	27.66	7.04	20.62	-	66.81	42.33				1.51
25.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.17	7.39	16.78	24.66	7.39	17.27	-	66.06	42.27				1.28
26.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.19	7.49	16.70	24.69	7.49	17.20	-	66.05	42.14				1.28
27.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.85	7.29	17.56	25.34	7.29	18.05	-	66.30	42.73				1.34
28.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.41	7.38	16.03	23.90	7.38	16.52	-	66.31	41.26				1.25
29.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.35	7.58	15.77	23.81	7.58	16.23	-	65.94	42.75				1.22
30.09.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.67	7.59	17.08	25.17	7.59	17.58	-	66.03	42.19				1.31
01.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.02	7.13	18.89	26.53	7.13	19.40	-	66.75	41.09				1.44
02.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.04	7.42	19.62	27.60	7.42	20.18	-	67.06	42.87				1.50
03.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.33	7.80	17.53	25.84	7.80	18.04	-	67.82	44.08				1.37
04.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.23	7.35	19.88	27.81	7.35	20.46	-	67.66	42.12				1.53
05.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.06	8.53	17.53	26.62	8.53	18.09	-	67.51	44.17				1.38
06.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.42	8.86	17.56	26.95	8.86	18.09	-	66.66	44.70				1.37
07.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.37	8.78	18.59	27.91	8.78	19.13	-	66.74	44.21				1.44
08.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.07	7.82	20.25	28.64	7.82	20.82	-	66.35	42.10				1.53
09.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.16	8.31	19.85	28.70	8.31	20.39	-	65.90	43.86				1.49
10.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.23	7.63	18.60	26.74	7.63	19.11	-	65.86	42.37				1.40
11.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.33	7.18	19.15	26.85	7.18	19.67	-	65.99	42.29				1.43
12.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.91	7.22	18.69	26.42	7.22	19.20	-	64.97	41.92				1.38
13.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.79	7.10	19.69	27.32	7.10	20.22	-	64.70	43.40				1.43
14.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.73	7.15	20.58	28.28	7.15	21.13	-	65.12	43.15				1.50
15.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.99	6.71	22.28	29.61	6.71	22.90	-	66.64	43.31				1.64
16.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.30	6.48	17.82	24.77	6.48	18.29	-	65.38	44.47				1.30
17.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.91	7.76	21.15	29.49	7.76	21.73	-	65.92	45.32				1.55
18.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	8.43	19.57	28.54	8.43	20.11	-	65.95	43.33				1.48
19.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.76	9.38	19.38	29.37	9.40	19.97	-	67.11	44.89				1.51
20.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.55	9.23	18.32	28.10	9.23	18.87	-	66.19	43.90				1.42
21.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.43	9.15	20.28	30.02	9.15	20.87	-	65.97	44.32				1.54
22.10.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.56	7.83	22.73	31.20	7.83	23.37	-	66.79	42.09				1.71
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.55	7.77	18.78	27.08	7.77	19.31	-	66.28	43.04				1.43
Итого	720.00		-	-	-						-	796.39	233.01	563.38	812.46	233.03	579.43	0.00						42.75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 04:00:00	118120.77	117640.97	20000.11	5891.37	20416.13	5919.88	2849.59	1081.52	16698.00
	22.10.2023 00:00:00	118361.97	117882.17	20026.13	5898.66	20442.68	5927.17	2857.65	1082.62	16718.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °С = -8.70 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **34.05** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **579.43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
А. А. ЛАПИНА / /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
10-Н-01-24-08-23

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.