Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 7_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 12.62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.132

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.06

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	5.36	0.00	5.36	66.98	23.63	43.35	7.00	5.00		5.90	-	-	6.02	-	6.02	-	64.64	-				0.36
24.09.2023	24.00	-	4.98	0.00	4.98	66.65	23.58	43.07	7.00	5.00		5.12	-	-	5.22	-	5.22	-	64.44	-				0.33
25.09.2023	24.00	-	4.65	0.00	4.65	65.78	22.74	43.04	7.00	5.00		4.94	-	-	5.04	-	5.04	-	63.40	-				0.31
26.09.2023	24.00	-	3.12	0.18	2.94	67.90	23.10	44.80	7.00	5.00		3.09	-	-	3.17	-	3.17	-	66.81	-				0.21
27.09.2023	24.00	-	6.69	1.66	5.03	57.26	47.08	10.18	7.00	5.00		7.78	-	-	7.89	-	7.89	-	55.13	-				0.31
28.09.2023	24.00	-	8.03	0.17	7.86	65.66	50.76	14.90	7.00	5.00		8.11	-	-	8.26	-	8.26	-	64.26	-				0.52
29.09.2023	24.00	-	7.27	0.00	7.27	67.72	21.39	46.33	7.00	5.00		7.16	-	-	7.34	-	7.34	-	66.43	-				0.49
30.09.2023	24.00	-	6.98	0.00	6.98	67.90	21.96	45.94	7.00	5.00		6.90	-	-	7.05	-	7.05	-	66.55	-				0.48
01.10.2023	24.00	-	8.85	0.00	8.85	66.90	21.32	45.58	7.00	5.00		8.76	-	-	8.94	-	8.94	-	65.91	-				0.59
02.10.2023	24.00	-	27.69	21.25	6.44	61.90	41.27	20.63	7.00	5.00		7.16	-	-	7.28	-	7.28	-	63.58	-				0.84
03.10.2023	24.00	-	61.61	52.41	9.20	68.93	44.44	24.49	7.00	5.00		6.94	-	-	7.08	-	7.08	-	67.53	-				1.92
04.10.2023	24.00	-	53.86	44.85	9.01	69.51	43.31	26.20	7.00	5.00		6.86	-	-	7.04	-	7.04	-	68.15	-				1.80
05.10.2023	24.00	-	57.23	47.63	9.60	67.91	43.16	24.75	7.00	5.00		7.38	-	-	7.53	-	7.53	-	67.17	-				1.83
06.10.2023	24.00	-	58.98	50.06	8.92	66.29	42.41	23.88	7.00	5.00		6.84	-	-	6.94	-	6.94	-	65.55	-				1.79
07.10.2023	24.00	-	65.25	55.39	9.86	67.59	43.87	23.72	7.00	5.00		7.76	-	-	7.92	-	7.92	-	67.21	-				1.98
08.10.2023	24.00	-	65.59	54.23	11.36	68.08	43.50	24.58	7.00	5.00		9.22	-	-	9.39	-	9.39	-	66.68	-				2.11
09.10.2023	24.00	-	62.85	52.78	10.07	66.39	42.22	24.17	7.00	5.00		7.97	-	-	8.12	-	8.12	-	65.33	-				1.95
10.10.2023	24.00	-	64.56	52.60	11.96	62.42	40.51	21.91	7.00	5.00		7.76	-	-	7.87	-	7.87	-	61.78	-				1.90
11.10.2023	24.00	-	71.15	26.02	45.13	65.93	45.60	20.33	7.00	5.00		8.25	-	-	8.44	-	8.44	-	65.35	-				3.51
12.10.2023	24.00	-	73.72	64.87	8.85	68.92	45.08	23.84	7.00	5.00		7.66	-	-	7.81	-	7.81	-	67.74	-				2.16
13.10.2023	24.00	-	74.31	65.75	8.56	68.84	44.46	24.38	7.00	5.00		8.52	-	-	8.69	-	8.69	-	68.32	-				2.19
14.10.2023	24.00	-	74.02	66.43	7.59	68.69	44.90	23.79	7.00	5.00		7.45	-	-	7.62	-	7.62	-	67.83	-				2.10
15.10.2023	24.00	-	74.17	65.56	8.61	68.12	44.44	23.68	7.00	5.00		8.23	-	-	8.40	-	8.40	-	67.46	-				2.14
16.10.2023	24.00	-	72.71	65.01	7.70	68.65	44.19	24.46	7.00	5.00		7.32	-	-	7.47	-	7.47	-	67.58	-				2.12
17.10.2023	24.00	-	71.75	64.47	7.28	68.10	43.57	24.53	7.00	5.00		6.96	-	-	7.10	-	7.10	-	67.17	-				2.08
18.10.2023	24.00	-	71.76	63.70	8.06	67.73	43.02	24.71	7.00	5.00		7.73	-	-	7.91	-	7.91	-	66.86	-				2.12
19.10.2023	24.00	-	72.62	62.82	9.80	66.85	42.29	24.56	7.00	5.00		9.44	-	-	9.65	-	9.65	-	66.27	-				2.20
20.10.2023	24.00	-	72.27	64.65	7.62	68.68	43.27	25.41	7.00	5.00		7.20	-	-	7.36	-	7.36	-	67.60	-				2.17
21.10.2023	24.00	-	80.31	71.28	9.03	68.32	44.11	24.21	7.00	5.00		8.51	-	-	8.69	-	8.69	-	67.54	-				2.34
22.10.2023	24.00	-	80.52	71.57	8.95	68.85	44.33	24.52	7.00	5.00		8.42	-	-	8.61	-	8.61	-	67.99	-				2.37
Среднее	24.00	-	48.76	39.51	9.25	66.98	38.98	28.00	7.00	5.00		7.38	-	-	7.53	-	7.53	-	65.94	-				1.57
Итого	720.00		1462.86	1185.34	277.52							221.34	0.00	0.00	225.86	0.00	225.86	0.00						47.20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	43010.04	37104.39	5697.75	-	5835.61	-	1402.43	415.51	18017.00
	22.10.2023 00:00:00	43080.98	37166.84	5705.80	-	5843.83	-	1404.53	416.05	18038.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12.62 °С = -2.79 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **44.41** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **225.86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А. А. ЛАПИНА

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2023г.