Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_октябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	110.03	99.91	10.12	70.18	69.97	0.21	7.00	5.00		9.94	0.00	9.94	10.13	0.00	10.13	-	69.94	34.68				0.74
24.09.2023	24.00	-	109.47	100.57	8.90	70.67	70.48	0.19	7.00	5.00		8.79	0.00	8.79	8.97	0.00	8.97	-	70.08	34.84				0.65
25.09.2023	24.00	-	110.86	100.02	10.84	70.07	69.84	0.23	7.00	5.00		10.70	0.00	10.70	10.94	0.00	10.94	-	69.84	34.18				0.79
26.09.2023	24.00	-	107.67	98.92	8.75	70.10	69.89	0.21	7.00	5.00		8.54	0.00	8.54	8.75	0.00	8.75	-	69.63	33.96				0.64
27.09.2023	24.00	-	108.93	99.97	8.96	70.47	70.25	0.22	7.00	5.00		8.74	0.00	8.74	8.94	0.00	8.94	-	70.20	33.96				0.66
28.09.2023	24.00	-	109.13	100.29	8.84	69.81	69.60	0.21	7.00	5.00		8.63	0.00	8.63	8.85	0.00	8.85	-	69.59	34.00				0.65
29.09.2023	24.00	-	109.50	99.10	10.40	70.13	69.90	0.23	7.00	5.00		10.19	0.00	10.19	10.41	0.00	10.41	-	70.00	34.06				0.76
30.09.2023	24.00	-	108.54	99.42	9.12	71.01	70.79	0.22	7.00	5.00		8.90	0.00	8.90	9.10	0.00	9.10	-	70.68	34.65				0.68
01.10.2023	24.00	-	108.65	98.78	9.87	69.72	69.52	0.20	7.00	5.00		9.74	0.00	9.74	9.96	0.00	9.96	-	69.28	33.51				0.71
02.10.2023	24.00	-	103.06	93.11	9.95	69.16	68.98	0.18	7.00	5.00		9.78	0.00	9.78	9.99	0.00	9.99	-	68.35	33.11				0.71
03.10.2023	24.00	-	88.85	78.15	10.70	66.53	53.12	13.41	7.00	5.00		10.51	0.00	10.51	10.72	0.00	10.72	-	66.57	37.90				1.77
04.10.2023	24.00	-	82.61	73.08	9.53	67.62	41.33	26.29	7.00	5.00		9.40	0.00	9.40	9.61	0.00	9.61	-	67.13	44.75				2.57
05.10.2023	24.00	-	81.59	71.84	9.75	62.47	38.82	23.65	7.00	5.00		9.86	0.00	9.86	10.02	0.00	10.02	-	62.46	42.05				2.31
06.10.2023	24.00	-	100.66	91.70	8.96	67.59	43.66	23.93	7.00	5.00		8.97	0.00	8.97	9.17	0.00	9.17	-	67.18	47.09				2.80
07.10.2023	24.00	-	111.56	102.51	9.05	69.85	46.19	23.66	7.00	5.00		9.07	0.00	9.07	9.25	0.00	9.25	-	69.43	49.80				3.06
08.10.2023	24.00	-	108.07	97.20	10.87	67.76	44.28	23.48	7.00	5.00		10.69	0.00	10.69	10.91	0.00	10.91	-	67.31	47.83				3.02
09.10.2023	24.00	-	109.52	100.61	8.91	68.58	44.97	23.61	7.00	5.00		8.73	0.00	8.73	8.94	0.00	8.94	-	68.15	48.57				2.99
10.10.2023	24.00	-	114.41	105.07	9.34	72.07	47.15	24.92	7.00	5.00		8.94	0.00	8.94	9.17	0.00	9.17	-	71.55	50.98				3.29
11.10.2023	24.00	-	115.23	105.22	10.01	70.02	46.53	23.49	7.00	5.00		9.55	0.00	9.55	9.79	0.00	9.79	-	69.63	50.09				3.18
12.10.2023	24.00	-	120.43	109.22	11.21	70.43	47.71	22.72	7.00	5.00		10.73	0.00	10.73	10.98	0.00	10.98	-	69.62	51.07				3.27
13.10.2023	24.00	-	118.12	107.94	10.18	67.87	46.02	21.85	7.00	5.00		9.57	0.00	9.57	9.77	0.00	9.77	-	67.77	49.28				3.05
14.10.2023	24.00	-	118.46	108.42	10.04	70.28	47.41	22.87	7.00	5.00		9.17	0.00	9.17	9.36	0.00	9.36	-	70.20	50.93				3.19
15.10.2023	24.00	-	118.61	109.13	9.48	69.89	47.31	22.58	7.00	5.00		9.70	0.00	9.70	9.94	0.00	9.94	-	69.15	50.76				3.13
16.10.2023	24.00	-	117.49	106.53	10.96	67.89	45.42	22.47	7.00	5.00		10.65	0.00	10.65	10.89	0.00	10.89	-	67.94	48.68				3.14
17.10.2023	24.00	-	115.69	107.48	8.21	70.82	45.84	24.98	7.00	5.00		8.44	0.00	8.44	8.64	0.00	8.64	-	70.32	49.00				3.27
18.10.2023	24.00	-	115.74	106.49	9.25	71.35	45.86	25.49	7.00	5.00		9.45	0.00	9.45	9.67	0.00	9.67	-	70.93	49.06				3.38
19.10.2023	24.00	-	116.13	107.01	9.12	71.50	45.89	25.61	7.00	5.00		9.34	0.00	9.34	9.55	0.00	9.55	-	71.19	49.08				3.39
20.10.2023	24.00	-	115.34	106.07	9.27	70.92	45.49	25.43	7.00	5.00		9.59	0.00	9.59	9.83	0.00	9.83	-	70.35	48.64				3.35
21.10.2023	24.00	-	114.40	103.59	10.81	70.13	44.53	25.60	7.00	5.00		11.05	0.00	11.05	11.29	0.00	11.29	-	69.79	47.78				3.41
22.10.2023	24.00	-	113.54	102.50	11.04	69.83	44.09	25.74	7.00	5.00		11.30	0.00	11.30	11.56	0.00	11.56	-	69.59	47.38				3.41
Среднее	24.00	-	109.41	99.66	9.75	69.49	53.69	15.80	7.00	5.00		9.62	-	9.62	9.84	-	9.84	-	69.13	43.39				2.27
Итого	720.00		3282.29	2989.85	292.44							288.66	0.00	288.66	295.10	0.00	295.10	0.00						67.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 04:00:00	72370.47	65354.19	6618.93	0.43	6783.72	0.43	2028.[illegible]	370.68	18662.00
	22.10.2023 00:00:00	72470.41	65444.06	6629.19	0.43	6794.21	0.43	2031.38	371.98	18683.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °C = -3.16 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 64.80 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 295.10 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № Н ОТ 24.08.23 А.А. ЛАПИНА

ГУП «ТЭК СПБ» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26.10.2023г.