Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 95-1_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.08.2025 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4716 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0893

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0893

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00		137.03	120.34	16.70	68.56	69.11	-0.55	5.00	4.00		16.41	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	-	68.95	0.00				1.08
24.09.2023	24.00		140.04	120.89	19.16	69.12	69.69	-0.57	5.00	4.00		18.92	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	-	69.17	0.00				1.26
25.09.2023	24.00		138.39	120.50	17.89	68.47	68.94	-0.47	5.00	4.00		17.67	0.00	0.00	18.05	0.00	18.05	-	68.99	0.00				1.17
26.09.2023	24.00		136.19	119.08	17.11	68.49	68.99	-0.50	5.00	4.00		16.86	0.00	0.00	17.23	0.00	17.23	-	68.82	0.00				1.11
27.09.2023	24.00		137.43	120.25	17.18	68.86	69.38	-0.52	5.00	4.00		16.91	0.00	0.00	17.29	0.00	17.29	-	69.36	0.00				1.12
28.09.2023	24.00		138.47	120.57	17.89	68.23	68.76	-0.53	5.00	4.00		17.62	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	-	68.73	0.00				1.16
29.09.2023	24.00		136.21	119.38	16.83	68.47	69.00	-0.53	5.00	4.00		16.54	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	-	69.02	0.00				1.09
30.09.2023	24.00		138.14	119.55	18.59	69.37	69.97	-0.60	5.00	4.00		18.25	0.00	0.00	18.66	0.00	18.66	-	69.84	0.00				1.22
01.10.2023	24.00		138.89	118.70	20.19	68.17	68.75	-0.58	5.00	4.00		19.91	0.00	0.00	20.34	0.00	20.34	-	68.46	0.00				1.31
02.10.2023	24.00		131.31	112.21	19.11	67.54	68.16	-0.62	5.00	4.00		18.84	0.00	0.00	19.24	0.00	19.24	-	67.48	0.00				1.22
03.10.2023	24.00	20;19;	113.39	75.23	38.16	64.88	61.63	3.25	5.00	4.00		19.81	0.00	0.00	20.20	0.00	20.20	-	65.48	0.00				3.45
04.10.2023																								
05.10.2023	24.00	2;	47.66	20.79	26.87	66.78	50.99	15.79	5.00	4.00		6.76	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90	-	67.41	0.00				2.12
06.10.2023		2;																						
07.10.2023		2;																						
08.10.2023		2;																						
09.10.2023		2;																						
10.10.2023		2;																						
11.10.2023		2;																						
12.10.2023		2;																						
13.10.2023		2;																						
14.10.2023		2;																						
15.10.2023		2;																						
16.10.2023		2;																						
17.10.2023		2;																						
18.10.2023		2;																						
19.10.2023	24.00	2;	66.14	55.45	10.68	69.71	40.99	28.72	5.00	4.00		10.23	0.00	0.00	10.46	0.00	10.46	-	70.33	0.00				2.34
20.10.2023	24.00		141.48	117.36	24.12	69.16	40.62	28.54	5.00	4.00		18.92	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	-	69.17	0.00				5.02
21.10.2023	24.00		137.56	117.89	19.68	68.36	39.43	28.93	5.00	4.00		19.09	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	-	68.76	0.00				4.76
22.10.2023	24.00		141.45	116.15	25.30	68.04	38.88	29.16	5.00	4.00		24.83	0.00	0.00	25.37	0.00	25.37	-	68.56	0.00				5.11
Среднее	24.00	-	126.24	105.90	20.34	68.26	60.21	8.06	5.00	4.00		17.35	-	-	17.72	-	17.72	-	68.66	-				2.16
Итого	384.00		2019.80	1694.34	325.46							277.55	0.00	0.00	283.58	0.00	283.58	0.00						34.56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 10:00:00	82116.84	73293.49	12076.52	0.00	12377.24	0.00	3687.71	886.75	16891.83
	22.10.2023 00:00:00	82198.63	73361.03	12090.48	0.00	12391.50	0.00	3690.65	887.21	16905.83

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **336час** **69.43 Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **248.1 куб.м;**

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °С = -5.81 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **98.18** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **531.65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А.А. ЛАПИНА

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.