

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 79, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9246.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87303**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2204	расходомер:	27.08.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	Gmin= 0,04	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	Gmax= 6	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		6	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,153	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,9	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
02.10.2023		*																					
03.10.2023		*																					
04.10.2023	11,61	*	18,60	18,72	-0,12	64,67	43,15	21,52	4,50	4,40													0,39
05.10.2023	24,00		36,15	36,35	-0,20	60,15	39,65	20,50	4,60	4,40													0,73
06.10.2023	24,00		47,96	48,21	-0,25	65,72	44,18	21,54	4,90	4,40													1,02
07.10.2023	24,00		51,96	52,33	-0,37	68,13	45,15	22,98	5,20	4,50													1,18
08.10.2023	24,00		48,63	48,96	-0,33	66,09	43,12	22,97	5,10	4,50													1,10
09.10.2023	24,00		50,33	50,66	-0,33	66,81	43,52	23,29	5,20	4,50													1,16
10.10.2023	24,00		52,56	52,74	-0,18	70,24	45,07	25,17	5,30	4,50													1,31
11.10.2023	24,00		53,06	53,35	-0,29	68,27	44,42	23,85	5,30	4,50													1,25
12.10.2023	24,00		54,99	55,30	-0,31	68,93	45,80	23,13	5,40	4,50													1,26
13.10.2023	24,00		54,51	54,77	-0,26	66,22	44,32	21,90	5,40	4,60													1,18
14.10.2023	24,00		54,93	55,22	-0,29	68,51	45,83	22,68	5,40	4,50													1,23
15.10.2023	24,00		55,07	55,37	-0,30	68,34	46,08	22,26	5,40	4,50													1,21
16.10.2023	24,00		54,27	54,56	-0,29	66,07	44,34	21,73	5,40	4,60													1,17
17.10.2023	24,00		54,53	54,85	-0,32	69,01	45,58	23,43	5,40	4,60													1,26
18.10.2023	24,00		54,26	54,58	-0,32	69,44	45,68	23,76	5,40	4,60													1,27
19.10.2023	24,00		54,56	54,85	-0,29	69,54	45,54	24,00	5,50	4,60													1,30
20.10.2023	24,00		54,25	54,55	-0,30	69,15	45,14	24,01	5,40	4,60													1,29
21.10.2023	24,00		53,66	53,96	-0,30	68,26	44,23	24,03	5,40	4,60													1,28
22.10.2023	24,00		52,69	52,99	-0,30	67,96	43,60	24,36	5,40	4,70													1,27
Среднее	23,35		51,77	52,06	-0,29	67,45	44,44	23,01	5,24	4,53													1,18
Итого	443,61		956,97	962,32	-5,35																		21,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2023	46971,8	47253,30						992,21	16248,10
23.10.2023	47928,8	48215,60						1014,07	16691,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **60,39** час

3,02 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **60,39** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **24,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа