

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9007.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23767**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901	расходомер:	04.08.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067	30
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	0,067	30
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)	PRЭМ	0,027	12
Подпиточный трубопровод (Vп)			КТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1122
			Qгвс.ср.= 0,051
			Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2023 по 01.10.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2023	24,00		176,04	171,17	4,87	70,15	67,05	3,10			131,65	127,23	4,42	134,54	129,86	4,68		70,08	66,18			0,81
24.09.2023	24,00		177,31	171,52	5,79	70,62	67,53	3,09			132,66	127,40	5,26	135,62	130,07	5,55		70,54	66,67			0,87
25.09.2023	24,00		176,69	171,30	5,39	70,01	66,86	3,15			132,19	127,36	4,83	135,10	129,96	5,14		69,95	65,97			0,85
26.09.2023	24,00		174,43	169,62	4,81	70,05	66,80	3,25			130,48	126,22	4,26	133,37	128,82	4,55		69,98	65,90			0,82
27.09.2023	24,00		176,42	171,46	4,96	70,40	67,15	3,25			132,02	127,59	4,43	134,97	130,23	4,74		70,33	66,23			0,84
28.09.2023	24,00		176,92	171,55	5,37	69,76	66,60	3,16			132,48	127,58	4,90	135,33	130,24	5,09		69,69	65,72			0,85
29.09.2023	24,00		174,79	170,05	4,74	70,07	66,86	3,21			130,78	126,55	4,23	133,71	129,15	4,56		70,01	65,97			0,81
30.09.2023	24,00		175,23	170,58	4,65	70,96	67,72	3,24			131,13	126,96	4,17	134,10	129,66	4,44		70,89	66,81			0,82
01.10.2023	24,00		174,64	168,89	5,75	69,66	66,45	3,21			130,82	125,63	5,19	133,72	128,14	5,58		69,59	65,55			0,87
Среднее	24,00		175,83	170,68	5,15	70,19	67,00	3,18			131,58	126,95	4,63	134,50	129,57	4,93		70,12	66,11			0,84
Итого	216,00		1582,47	1536,14	46,33						1184,21	1142,52	41,69	1210,46	1166,13	44,33						7,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21** °C **0,47** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **7,07** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **44,33** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9007.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
23767

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.08.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1122
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,051
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
						°C		°C		кгс/см2						м3		°C		кгс/см2			
02.10.2023	24,00		164,71	158,38	6,33	69,10	65,76	3,34			123,57	117,74	5,83	126,22	120,10	6,12	м3	м3	°C	°C			0,97
03.10.2023	24,00		139,44	134,55	4,89	66,41	58,57	7,84			104,52	99,90	4,62	106,64	101,70	4,94			66,34	61,61			1,38
04.10.2023	24,00		129,80	121,76	8,04	67,48	55,12	12,36			97,73	91,21	6,52	99,74	92,90	6,84			67,39	62,36			2,05
05.10.2023	24,00		127,93	120,23	7,70	62,35	51,19	11,16			96,26	90,05	6,21	97,96	91,51	6,45			62,29	57,73			1,82
06.10.2023	24,00		161,42	153,91	7,51	67,54	56,32	11,22			121,09	115,57	5,52	123,58	117,78	5,80			67,48	63,26			2,24
07.10.2023	24,00		179,33	171,44	7,89	69,79	58,67	11,12			134,45	128,77	5,68	137,37	131,39	5,98			69,72	65,71			2,46
08.10.2023	24,00		172,03	161,12	10,91	67,66	56,61	11,05			129,43	120,64	8,79	132,11	123,01	9,10			67,59	63,58			2,53
09.10.2023	24,00		176,67	168,01	8,66	68,53	57,36	11,17			132,54	126,08	6,46	135,35	128,59	6,76			68,46	64,43			2,48
10.10.2023	24,00		183,74	176,01	7,73	71,98	60,27	11,71			137,68	132,26	5,42	140,89	135,08	5,81			71,91	67,72			2,62
11.10.2023	24,00		184,28	176,40	7,88	69,95	58,89	11,06			138,07	132,48	5,59	141,12	135,22	5,90			69,89	65,93			2,51
12.10.2023	24,00		191,65	182,97	8,68	70,33	59,71	10,62			143,66	137,39	6,27	146,88	140,25	6,63			70,26	66,56			2,56
13.10.2023	24,00		188,83	182,19	6,64	67,82	57,59	10,23			141,15	136,99	4,16	144,14	139,66	4,48			67,75	64,16			2,32
14.10.2023	24,00		190,82	183,28	7,54	70,24	59,54	10,70			142,87	137,69	5,18	146,04	140,59	5,45			70,18	66,41			2,50
15.10.2023	24,00		191,02	181,87	9,15	69,80	59,23	10,57			143,26	136,47	6,79	146,41	139,27	7,14			69,74	66,06			2,57
16.10.2023	24,00		187,05	178,64	8,41	67,83	57,32	10,51			140,15	134,09	6,06	143,07	136,72	6,35			67,78	64,05			2,45
17.10.2023	24,00		187,61	179,03	8,58	70,74	59,58	11,16			140,68	134,43	6,25	143,84	137,23	6,61			70,67	66,74			2,61
18.10.2023	24,00		185,67	177,45	8,22	71,28	59,88	11,40			139,14	133,28	5,86	142,36	136,08	6,28			71,21	67,18			2,62
19.10.2023	24,00		186,72	177,55	9,17	71,44	59,94	11,50			140,05	133,47	6,58	143,28	136,31	6,97			71,37	67,29			2,70
20.10.2023	24,00		183,96	176,96	7,00	70,81	59,39	11,42			137,75	132,96	4,79	140,84	135,79	5,05			70,74	66,69			2,52
21.10.2023	24,00		180,69	172,20	8,49	70,03	58,50	11,53			135,41	129,24	6,17	138,42	131,90	6,52			69,96	65,84			2,58
22.10.2023	24,00		179,76	169,72	10,04	69,72	58,12	11,60			135,11	127,16	7,95	138,01	129,78	8,23			69,65	65,51			2,68
Среднее	24,00		174,91	166,84	8,07	69,09	58,46	10,63			131,17	125,14	6,03	134,01	127,66	6,35			69,02	64,94			2,34
Итого	504,00		3673,13	3503,67	169,46						2754,57	2627,87	126,70	2814,27	2680,86	133,41							49,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час

0 час куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21** °C **1,9** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **47,27** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс. изл. **133,41** м.куб.





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа