Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_октябрь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 12.62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	14;	13.46	0.00	13.46	66.70	31.91	34.79	6.10	4.00		13.32	0.00	0.00	13.59	0.00	13.59	-	66.23	0.00				0.90
24.09.2023	24.00	14;	15.81	0.00	15.81	66.40	31.70	34.70	6.10	4.00		15.61	0.00	0.00	15.93	0.00	15.93	-	66.04	0.00				1.05
25.09.2023	24.00	14;	15.96	0.00	15.96	66.13	31.31	34.82	6.10	4.00		15.80	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	-	65.77	0.00				1.06
26.09.2023	24.00	14;	15.23	0.00	15.23	66.11	31.08	35.03	6.10	4.00		15.07	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	65.72	0.00				1.01
27.09.2023	24.00	20;19;16;14	10.11	12.05	-1.93	60.85	54.39	6.46	6.10	4.00		16.20	0.00	0.00	16.46	0.00	16.46	-	58.19	0.00				6.23
28.09.2023	24.00	20;19;16;14	13.59	2.58	11.01	64.87	55.35	9.52	6.10	4.00		15.08	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	63.50	0.00				2.43
29.09.2023	24.00	14;	13.92	0.00	13.92	66.24	30.32	35.92	6.10	4.00		13.86	0.00	0.00	14.14	0.00	14.14	-	65.79	0.00				0.92
30.09.2023	24.00	14;	15.18	0.00	15.18	66.63	30.06	36.57	6.10	4.00		15.08	0.00	0.00	15.39	0.00	15.39	-	66.25	0.00				1.01
01.10.2023	24.00	14;	17.88	0.00	17.88	65.63	28.90	36.72	6.10	4.00		17.75	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	-	65.31	0.00				1.17
02.10.2023	24.00	20;19;14;	53.26	39.03	14.23	61.31	39.89	21.42	6.10	4.00		17.30	0.00	0.00	17.63	0.00	17.63	-	63.92	0.00				2.86
03.10.2023	24.00		112.83	95.69	17.14	69.18	41.01	28.17	6.10	4.00		14.20	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	-	68.59	0.00				3.89
04.10.2023	24.00		102.18	85.06	17.12	68.11	39.36	28.74	6.10	4.00		15.08	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	68.05	0.00				3.61
05.10.2023	24.00		108.33	91.81	16.52	66.45	39.42	27.03	6.10	4.00		15.07	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	66.10	0.00				3.58
06.10.2023	24.00		108.68	93.52	15.15	66.40	38.76	27.64	6.10	4.00		15.95	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30	-	66.12	0.00				3.59
07.10.2023	24.00		119.19	102.46	16.73	67.78	40.16	27.62	6.10	4.00		15.76	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	-	67.30	0.00				3.97
08.10.2023	24.00		119.02	98.93	20.09	68.41	39.47	28.94	6.10	4.00		17.88	0.00	0.00	18.26	0.00	18.26	-	67.72	0.00				4.24
09.10.2023	24.00		115.85	97.19	18.66	66.73	38.40	28.32	6.10	4.00		16.33	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	-	66.60	0.00				4.00
10.10.2023	24.00		119.62	99.24	20.38	62.68	36.85	25.83	6.10	4.00		18.05	0.00	0.00	18.38	0.00	18.38	-	62.73	0.00				3.84
11.10.2023	24.00		129.65	109.66	19.99	65.88	39.28	26.61	6.10	4.00		17.37	0.00	0.00	17.72	0.00	17.72	-	65.81	0.00				4.24
12.10.2023	24.00		138.42	118.32	20.10	69.21	42.25	26.96	6.10	4.00		17.41	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	-	69.02	0.00				4.59
13.10.2023	24.00		137.52	117.82	19.69	68.95	42.05	26.90	6.10	4.00		16.90	0.00	0.00	17.27	0.00	17.27	-	68.94	0.00				4.53
14.10.2023	24.00		138.10	119.49	18.60	68.81	42.44	26.37	6.10	4.00		15.95	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30	-	68.84	0.00				4.44
15.10.2023	24.00		139.64	117.90	21.74	68.32	42.22	26.10	6.10	4.00		19.11	0.00	0.00	19.52	0.00	19.52	-	68.48	0.00				4.57
16.10.2023	24.00		136.16	117.17	18.99	68.81	42.13	26.68	6.10	4.00		16.30	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65	-	68.53	0.00				4.44
17.10.2023	24.00		133.91	116.31	17.60	68.30	41.56	26.74	6.10	4.00		14.89	0.00	0.00	15.21	0.00	15.21	-	68.21	0.00				4.32
18.10.2023	24.00		133.08	114.65	18.43	67.94	41.02	26.92	6.10	4.00		15.65	0.00	0.00	15.99	0.00	15.99	-	67.88	0.00				4.34
19.10.2023	24.00		131.94	112.90	19.04	67.05	40.17	26.88	6.10	4.00		16.23	0.00	0.00	16.57	0.00	16.57	-	67.12	0.00				4.32
20.10.2023	24.00		134.61	116.01	18.59	68.85	40.77	28.08	6.10	4.00		15.76	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	-	68.56	0.00				4.54
21.10.2023	24.00		150.10	130.45	19.65	68.40	41.98	26.42	6.10	4.00		14.89	0.00	0.00	15.21	0.00	15.21	-	68.15	0.00				4.80
22.10.2023	24.00		151.02	131.24	19.78	68.96	42.31	26.65	6.10	4.00		16.78	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	-	68.88	0.00				4.87
Среднее	24.00	-	91.47	74.65	16.82	66.87	39.22	27.65	6.10	4.00		16.02	-	-	16.35	-	16.35	-	66.61	-				3.45
Итого	720.00		2744.25	2239.50	504.74							480.62	0.00	0.00	490.51	0.00	490.51	0.00						103.35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	69048.53	59133.88	9110.72	0.00	9347.43	0.00	2673.39	684.75	17010.18
	22.10.2023 00:00:00	69181.39	59248.12	9126.70	0.00	9363.76	0.00	2677.70	685.85	17031.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12.62 °C = -6.07 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **97.29** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **490.51** куб.м.

Ответственный за эксплуатацию тепловой энергии (от абонента)
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 19-Н от 24.08.23
А.А. ЛАЛИНА

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.