

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **9087.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87304**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	24.08.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2067	расходомер:	Gmin=		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,149	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 143,04	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
02.10.2023		*																						
03.10.2023	4,50	*	0,00	0,00	0,00	31,94	30,09	1,85	4,50	2,00														0,00
04.10.2023	2,61	*	88,39	64,54	23,85	30,69	29,84	0,85	3,80	2,00														0,79
05.10.2023		*																						
06.10.2023	0,14	*	224,35	174,43	49,92	37,03	34,61	2,42	4,30	2,90														2,28
07.10.2023		*																						
08.10.2023	14,69	*	202,28	152,85	49,43	39,06	35,56	3,50	4,20	3,00														2,47
09.10.2023	23,78	*	186,59	155,70	30,89	42,69	38,47	4,22	4,30	3,20														1,98
10.10.2023	23,53	*	166,16	148,63	17,53	42,18	37,97	4,21	4,00	3,00														1,37
11.10.2023	24,00		143,20	143,41	-0,21	41,26	37,12	4,14	4,20	3,30														0,59
12.10.2023	24,00		143,43	143,59	-0,16	41,95	37,78	4,17	4,20	3,30														0,59
13.10.2023	24,00		143,94	144,09	-0,15	43,70	39,25	4,45	4,20	3,30														0,64
14.10.2023	24,00		146,07	146,21	-0,14	42,08	38,11	3,97	4,00	3,10														0,58
15.10.2023	24,00		146,00	146,15	-0,15	42,44	38,34	4,10	4,10	3,20														0,59
16.10.2023	24,00		153,97	154,13	-0,16	42,63	38,47	4,16	4,10	3,20														0,64
17.10.2023	23,91	*	161,57	161,90	-0,33	42,23	38,12	4,11	4,20	3,30														0,65
18.10.2023	24,00		161,59	161,95	-0,36	42,95	38,59	4,36	4,10	3,20														0,69
19.10.2023	24,00		164,06	164,47	-0,41	44,61	39,77	4,84	4,10	3,20														0,78
20.10.2023	24,00		166,08	166,46	-0,38	46,50	41,12	5,38	4,20	3,30														0,88
21.10.2023	24,00		165,78	166,39	-0,61	48,71	42,88	5,83	4,20	3,30														0,94
22.10.2023	24,00		165,66	166,34	-0,68	48,39	42,63	5,76	4,20	3,30														0,93
Среднее	19,84		183,39	172,11	11,28	41,72	37,71	4,02	4,16	3,06														1,17
Итого	357,16		2729,12	2561,24	167,88																			17,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2023	110753	118107,00						353,95	12192,10
23.10.2023	113929	121012,00						376,07	12549,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **146,84** час

4,35 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **146,84** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,93** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **21,74** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа